



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 28 ธ.ค. 62

เลขที่ ก.๓.กบข.(นฟ.) 16562

ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์ทว

ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ 16 ธ.ค. 2562

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลง AVR. วัดหุงศาลาประชาธรรม สถานี  
ไฟฟ้า- ตามแผนผังสิ่งเข้แบบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	DMA 6	๒๖ ธ.ค. ๖๒	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอ Bypass หม้อแปลง AVR. วัด หุงศาลาประชาธรรม เพื่อ ตรวจสอบ ในพื้นที่ กฟอ.ตำบล มะขามเตี้ย (DMA 6 R-03)	-	-	นายอัครัง ตันภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอัครัง ตันภูมิประเทศ ตำแหน่ง ทส.นฟ.(ก.๓) โทร. ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟอ.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)  
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ DMA6 จาก DMA 6 R-03 ถึง -

ในวันที่ 26 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1764

พนักงานศูนย์ฯ นาย อวธ โมกข์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอัครัง ตันภูมิประเทศ  
19 ธ.ค. 62

สมพร ตันภูมิประเทศ  
(อ.ก.๖ โทร นพ.๑๗.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 3573

เรียน ผจก. ดพส. อพ.ว.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)



ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

นพฟ. - (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	AVR.วัดทุ่งศาลาประชาธรรม		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 ธ.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบและบำรุงรักษา ตามใบขอปฏิบัติงาน 1764/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์		วันที่ 19 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 19-12-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 19 ธ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	ทำการ By Pass DMA06R-03 (AVR.วัดทุ่งศาลาประชาธรรม) เพื่อทำการตรวจสอบและบำรุงรักษา						
3	DMA06R-01	Normal	Nonreclosing		ดมข.	SCADA	R บ้านยางเกาะ
4	DMA06R-03	Normal	Nonreclosing, ALT	GND	ดมข.		R วัดทุ่งศาลาประชาธรรม
5	ตั้ง Manual TAP DMA06R-03 (AVR.วัดทุ่งศาลาประชาธรรม) ให้อยู่ที่ TAP=1						
6	DMA06S-11	ปลด	สับ		ดมข.	SCADA	SF6 By Pass AVR.วัดทุ่งศาลาประชาธรรม
7	DMA06R-03	สับ	ปลด		ดมข.		R วัดทุ่งศาลาประชาธรรม
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการดึงห้วงเหลืองลง พร้อมปลดไบมีดด้าน Source และด้าน Load ของ DMA06R-03 ออกทั้ง 3 เฟส						
9	แจ้งชุด กบข. ทำการตรวจสอบและบำรุงรักษา DMA06R-03 ได้						
10	DMA06R-01	Nonreclosing	Normal		ดมข.		R บ้านยางเกาะ
<i>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</i>							
11	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						
12	DMA06R-01	Normal	Nonreclosing		ดมข.		R บ้านยางเกาะ
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการสับไบมีดด้าน Source และด้าน Load ของ DMA06R-03 เข้าทั้ง 3 เฟส พร้อมคืนห้วงเหลืองขึ้น						
14	ตั้ง Manual TAP DMA06R-03 (AVR.วัดทุ่งศาลาประชาธรรม) ให้อยู่ที่ TAP=1						
15	DMA06R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing	ALT,GND	ดมข.		R วัดทุ่งศาลาประชาธรรม
16	DMA06S-11	สับ	ปลด		ดมข.	SCADA	SF6 By Pass AVR.วัดทุ่งศาลาประชาธรรม
17	DMA06R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมข.		R วัดทุ่งศาลาประชาธรรม
18	DMA06R-01	Nonreclosing	Normal		ดมข.		R บ้านยางเกาะ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
19	ตั้ง Auto TAP DMA06R-03 (AVR.วัดทุ่งศาลาประชาธรรม)						
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						