



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่/2562
ชื่อผู้รับ นาย ภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)
ตำแหน่ง

Switching Deadline
วันที่ 10 ม.ก. 62

ด้วยการไฟฟ้า กฟผ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ...สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี...ตามบันทึก จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	KT1A	15 ม.ค. 62	07.30 น.	16.30 น.	ขอปลดหม้อแปลง KT1A เพื่อ Routine Test	SP 2212	SP 2217	

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายภูษณะศักดิ์ รัตนตรัสสาร ตำแหน่ง วศก.6

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ SP-KT1A จาก SP-2212 ถึง SP-2217
ในวันที่ 15 ม.ก. 62 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1767/62
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย ภูษณะศักดิ์ รัตนตรัสสาร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายภูษณะศักดิ์ รัตนตรัสสาร

(นายภูษณะศักดิ์ รัตนตรัสสาร)
วศก.6

สำหรับผู้อนุมัติ

3588


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ. ลพ. กฟผ. ลพ.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจก. 1 (สถานี SPA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ชก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)
23 ธ.ค. 2562

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ชก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)
23 ธ.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สุพรรณบุรี (กฟผ.) (KT1A)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ม.ค. 63	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Routine Test	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1767/2562	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	20 ธันวาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 ธ.ค. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	29 ธ.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ย้ายโหลดวงจร SPC05 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA02, ย้ายโหลดวงจร SPC02 ไปรับไฟจาก DOA01						
3	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		- 11.7 MW
4	SPC02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		- 1 MW
5	SPC05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		- 2.5 MW
6	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		13.7 MW
7	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.	SCADA	R หน้าราชมงคล
8	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- 17.3 MW
9	DOA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		- 1.8 MW
10	DBA02S-08	ปลด	สับ		สข.	SCADA	SF6 หมวดการทางศรีประจันต์
11	SPC05S-03	สับ	ปลด		ศปจ.		SF6 ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
12	DOA01S-08	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
13	SPC02VB-01	สับ	ปลด		SPC		- -
14	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		13.7 MW
15	DBA02R-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		สข.	SCADA	R หน้าราชมงคล
16	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		- -
17	DOA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		- -
18	ย้ายโหลดวงจร SPA02 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPA04 และย้ายโหลดวงจร SPA02, SPA04 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPC05						
19	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- 18.3 MW
20	SPA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		- 3.3 MW
21	SPA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		- 0.98 MW
22	SPA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R บ้านหัวเกาะ
23	SPA02S-21	ปลด	สับ		สพ.		DIS ร้านคาร์แคร์สามแยกสะพานลอย
24	SPA02S-24	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 หมู่บ้านนิศาชล
25	SPA02S-20	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
26	SPA02R-02	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	R บ้านหัวเกาะ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	SPC05S-08	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6 ป.รุ่งเรือง
28	SPA04S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ทนายเงาะ
29	SPA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA		- -
30	SPA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA		- -
31	SPC05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC		- -
32	ย้ายโหลดวงจร SPA05 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPC03						
33	SPC03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		- 4.2 MW
34	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
35	SPA05S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
36	SPA05R-02	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
37	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		- -
38	SPC03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC		- -
39	ย้ายโหลดวงจร SPA08 บางส่วน ไปรับไฟจาก BAM02						
40	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		- 14 MW
41	BAM02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BAM		- 4.6 MW
42	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- 23.6 MW
43	SPA08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		- 6.8 MW
44	BAM02S-12	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
45	SPA08S-04	สับ	ปลด, ล็อกคาน		สพ.		SF6 ประตูดศาล
46	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		- -
47	BAM02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BAM		- -
48	SPA08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA		- -
49	ย้ายโหลดจากหม้อแปลง SP-KT1A ไปรับไฟจาก SP-KT2A						
50	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนานบัส
51	SPA01BVB-01	สับ	ปลด		SPA		- INCOMING 1
52	SPA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		- INCOMING 1
53	แจ้ง กฟผ. ตรวจสอบโหลด และกระแสต้าน SP-KT1A เป็น 0 จึงให้ดำเนินการต่อได้						
54	พนักงาน กฟผ. ผู้รับเรื่อง เวลา.....						
55	SP-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
56	SP-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมิด
57	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
58	พนักงาน กฟผ. ผู้แจ้ง เวลา.....						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
59	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จยืนยันสามารถจ่ายไฟได้						
60	พนักงาน กฟผ. ผู้แจ้ง เวลา.....						
61	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
62	SP-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมิด

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	SP-2212	ปลด	ล๊اب		EGAT		- เบรกเกอร์
64	ตรวจสอบแรงดันที่ กพผ. ด้าน SP-KT1A ให้แรงดันอยู่ที่ 22.5 เควี						
65	พนักงาน กพผ. ผู้แจ้ง เวลา.....						
66	ย้ายโหลดจากหม้อแปลง SP-KT1A กลับจาก SP-KT2A						
67	SPA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		- INCOMING 1
68	SPA01BVB-01	ปลด	ล๊اب		SPA		- INCOMING 1
69	SPABVB-01	ล๊اب	ปลด		SPA		- ขนานบัส
70	ย้ายโหลดวงจร SPA08 กลับจาก BAM02						
71	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		- -
72	BAM02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BAM		- -
73	SPA08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		- -
74	SPA08S-04	ปลด, ล็อคคาน	ล๊اب		สพ.		SF6 ประตูศาล
75	BAM02S-12	ล๊اب	ปลด		บปม.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
76	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		- -
77	BAM02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BAM		- -
78	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
79	SPA08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA		- -
80	ย้ายโหลดวงจร SPA02, SPA04 กลับจาก SPC05 และย้ายโหลดวงจร SPA02 กลับจาก SPA04						
81	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		- -
82	SPC05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		- -
83	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- 18.3 MW
84	SPA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		- 3.3 MW
85	SPA04S-05	ปลด	ล๊اب		สพ.	SCADA	SF6 ทนายเงาะ
86	SPC05S-08	ล๊اب	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6 ป.รุ่งเรือง
87	SPA02R-02	ปลด	ล๊اب คง Nonreclosing,ALT		สพ.	SCADA	R บ้านหัวเกาะ
88	SPA02S-20	ล๊اب	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
89	SPA02S-24	ปลด	ล๊اب		สพ.		SF6 หมู่บ้านนิศาชล
90	SPA02S-21	ล๊اب	ปลด(ซีโหดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ร้านคาร์แคร์สามแยกสะพานลอย
91	SPA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA		- -
92	SPA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA		- -
93	SPC05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC		- -
94	SPA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R บ้านหัวเกาะ
95	ย้ายโหลดวงจร SPA05 กลับจาก SPC03						
96	SPC03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		- -
97	SPA05R-02	ปลด	ล๊اب คง Nonreclosing,ALT		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
98	SPA05S-06	ล๊اب	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
99	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
100	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
101	SPC03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC		-
102	ย้ายโหลดวงจร SPC02 กลับจาก DOA01 ,ย้ายโหลด SPC05 บางส่วนกลับจาก BBA02						
103	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
104	DOA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		-
105	SPC05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		- 2.5 MW
106	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		13.7 MW
107	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R หน้าราชมงคล
108	SPC02VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPC		-
109	DOA01S-08	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
110	SPC05S-03	ปลด	สับ		ศปจ.		SF6 ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
111	DBA02S-08	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6 หมวดการทางศรีประจันต์
112	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
113	DOA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		-
114	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		13.7 MW
115	DBA02R-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		สช.	SCADA	R หน้าราชมงคล
116	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
117	SPC02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC		-
118	SPC05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						



บันทึก

ที่ ทจก-ส. 0469/2562

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี

วันที่ 18 ธันวาคม 2562

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสุพรรณบุรี		
อุปกรณ์	หม้อแปลง SP KT1A (115/22kV) [SP 2212 และ SP 2217]		
งานที่ทำ	Routine Test (6 Year)		
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน พุธ	ที่ 15	เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน พุธ	ที่ 15	เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดไบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ภกษร โสภณภากร
(นายภาสกร เลขสุนทรภากร)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

โทรศัพท์ : 02-436-2657

โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.