

Switching Deadline
วันที่ ๑ ม.ค. ๖๓

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ฉญ.(กป.)- ๒๔๐๖/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุหา
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ต.ลาดหญ้า

ด้วย.....กฟส.ต.ลาดหญ้า.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน, ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงบริเวณหน้าร้านกาแปบอลลูน.(ไลน์ ๒ วงจร)
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TTNo๒	๑๔ ม.ค. ๖๓	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง บริเวณหน้าร้านกาแปบอลลูน ต.ลาดหญ้า	SF๒ KCA๑๐S-๒๐	DIS ชั่วคราว บ้านวังดั่ง	นายพงษ์ศักดิ์ ปิณฑะศิริ ๐๘๙-๘๐๒๑๘๘๒
๒	TTNo๓	๑๔ ม.ค. ๖๓	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง บริเวณหน้าร้านกาแปบอลลูน ต.ลาดหญ้า	DIS ชั่วคราว ปากทาง บ้านท่าห่ม	DIS ชั่วคราว หน้าศาลเขาชนไก่	

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายจตุติรัตน์ อุ่นศิริ ตำแหน่ง พชง.๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



(นายพิชา ตันยิตเส็ง)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ต.ลาดหญ้า

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ TTN2 จาก KCA10S-20 ถึง PJS ชั่วคราว
ในวันที่ 14 ม.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1773/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ TTN3 จาก DIS ปากทางบ้านท่าห่ม ถึง DIS หน้าศาลเขาชนไก่
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิต วิเศษ ประสานงานการขอตัดไฟกับ จตุติรัตน์ อุ่นศิริ

21 ม.ค. 63

น.ดร.นทวิ สิงห์ทอง
(๐๐๖.๙ มว.๓๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.) 3601

เรียน ผจก. กษ.๑๓๖

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th


(นายเลอพงค์ แก้วจันทร์)
ชก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

25 ธ.ค. 2562

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจก. - (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าร้านกาแฟบอลูน					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ม.ค. 63	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ลญ.	งานที่ทำ	ย้ายแนวเสาแรงสูง		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1773/2562	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	24 ธันวาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	24 ธ.ค. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	25 ธ.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิด, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	TTNBR-02	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN	SCADA	R -
4	TTNBR-03	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN	SCADA	R -
5	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
6	KCA10R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กจ.	SCADA	R บ้านหนองบัว
7	ย้ายโหลด TTN 3 บางส่วนไปจ่ายจาก KCA 10						
8	KCA10S-14	ปลด	สับ		ลญ	SCADA	SF6 บ้านพัก สนง.ลาดหญ้า
9	KCA10S-20	ปลด	สับ		ลญ		SF6 บ้านโป่งกระต่าย
10	DIS ชั่วคราวไลน์ TTN03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลญ.		DIS ชั่วคราวศาลเจ้าพ่อเขาชนไก่
11	KCA10S-20	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ลญ		SF6 บ้านโป่งกระต่าย
12	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
13	DIS ชั่วคราวไลน์ TTN02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลญ.		DIS ชั่วคราวบ้านวังดั่ง
14	DIS ชั่วคราวไลน์ TTN03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลญ.		DIS ชั่วคราวปากทางบ้านท่าห่ม
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
16	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
17	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
18	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G3						
19	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G4						
20	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
21	TTNBR-02	Nonreclosing, ALT	Normal		TTN	SCADA	R -
22	TTNBR-03	Nonreclosing, ALT	Normal		TTN	ss	R -
23	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
24	KCA10R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กจ.	SCADA	R บ้านหนองบัว
25	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

แผนผังการจ่ายไฟฟ้าหลังปฏิรูปงาน

