



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.กบข.(จรล) ๕ /2562

ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง

### วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ 2 ม.ค. 2562

ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.3)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.3)

Switching Deadline  
วันที่ 4 ม.ค. 62

ด้วย กบข.(ก.3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร.3. ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	1YB-01	7 ม.ค. 62	08.00น.	13.00 น.	ติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบ สำหรับงาน Close-Loop	1YS-01,02	1YS-03	นายชัชวาล เวฬุวนารักษ์
2	3YB-01	8 ม.ค. 62	08.00น.	13.00 น.		3YS-01,02	3YS-03	086-316-7915
					หมายเหตุ :			

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง วิศวกร.6 โทร. 086-566-1526

ลงชื่อ (นายสมหมาย ชินดวง)  
รักษาราชการแทน อก.บข.(ก.3)  
ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3  
เรียน อก.ปน.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเตอร์ 115kV จาก SMC1YS-01,02 ถึง SMC1YS-03  
ในวันที่ 7 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1782/61

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเตอร์ 115kV จาก KTB 3YS-01,02 ถึง KTB 3YS-03  
ในวันที่ 7 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1782

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นวัตกรรม อภิสมทวสิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ กบข. โทร. 246000 ลาน  
3 ม.ค. 62

สมหมาย ชินดวง  
(นายสมหมาย ชินดวง)  
รักษาราชการแทน อก.บข.(ก.3)

สำหรับผู้อนุมัติ 007  
ที่ ก.3 กบข.(คฟ.) /2562

เรียน อก.บข.(ก.3), อก.วว.(ก.3) กฟภ. ๓๑, กฟภ. กฟภ, กฟภ. ขน.  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนสวิชชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)  
ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก.๓)  
- 3 ม.ค. 2562

ผคฟ. 1/ สคฟ. SMC, KTB  
เพื่อทราบ และ จัดทำเอกสาร แจ้ง รวบรวมข้อมูล และ  
ส่งให้ กบข. (ก.3) 07.30 น. ปิดคดีนี้ ไป จนกว่า  
จะแจ้งกลับ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่.....

### วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3.กบข.(รล) ๖ /2562

วันที่ ๒ ม.ค. 2562

ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.3)

ด้วย กบข.(ก.3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า **กระทุ่มแบน 2** ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	5YB-01	7 ม.ค. 62	13.00น.	18.00 น.	ติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบ สำหรับงาน Close-Loop	5YS-01,02	5YS-03	นายชัชวาล เวฬุวนารักษ์ 086-316-7915
2	2YB-01	9 ม.ค. 62	13.00น.	18.00 น.			2YS-01,02	
					หมายเหตุ :			

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง วิศว.6 โทร. 086-566-1526

ลงชื่อ (นายสมทัฬหายุ ชินตั้ง)  
(รักษาระดับปฏิบัติงานแผนก กบข.(ก.3))  
ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3  
เรียน อก.ปน.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 112 kV จาก ~~5YS-01,02~~ ถึง ~~UTBTYS-03~~  
ในวันที่ 7 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 198 2

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิสรณ์ อังสพาน ประสานงานการขอตัดไฟกับ วิศว.ร.น.ดอนลาน

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กบข.(คฟ.) /2562

เรียน อก.บข.(ก.3), อก.ว.ว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


ขั้นตอนสวิตซ์ชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

สำเนาเรียน สฟพ

(.....)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ทดสอบ Close loop SMC		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ม.ค. 62	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 18.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ ทดสอบ close loop	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1782
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวดีน		วันที่ 3 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 3 ม.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 3 ม.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายมนเฑียร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายธนิศ,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	-ตรวจสอบสวิตช์ใบมีด 115 เควี รหัส KTB02YS-01,KTB02YS-02 อยู่สถานะ Close และ SMC01YS-01 อยู่สถานะ OPEN						
3	-ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KTB02YB-01 อยู่สถานะ OPEN และ Off Auto Reclose อยู่						
4	SMC01YB-01	"ON" Auto Reclose	'OFF" Auto Reclose		SMC		Load = 62 MW
5	KTB05YB-01	"ON" Auto Reclose	'OFF" Auto Reclose		KTB		
6	-ย้าย สถานีฯ กระตุ้มแบน 2 สถานีฯ กระตุ้มแบน 6 และผู้ใช้ไฟ บ.จงสถิตย์ บ.สยาม รอยัล สติล ไปรับไฟจาก SMC3YB-01						
7	KTB02YB-01	ปลด	ล๊اب		KTB		เบรกเกอร์ 115 เควี
8	เช็คโหลดของ SMC01YB-01และ SMC03YB-01 ให้มีการเปลี่ยนแปลง						
9	SMC01YB-01	ล๊اب	ปลด		SMC		เบรกเกอร์ 115 เควี
10	SMC01YS-02	ล๊اب	ปลด		SMC		ใบมีด 115 เควี
11	SMC01YS-03	ล๊اب	ปลด		SMC		ใบมีด 115 เควี
12	KTB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		เบรกเกอร์ 115 เควี
13	KTB05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		เบรกเกอร์ 115 เควี
14	แจ้งชุดทำงาน ทำงานด้าน SMC01YB-01 ได้						
	*** ล๊اب Switching ช่วงเช้า ***						
15	-เมื่อชุดทำงานแจ้งทำงานแล้วเสร็จ พร้อมทำงานที่ KTB05YB-01 ต่อ						
16	-ตรวจสอบ สวิตช์ใบมีด 115 เควี รหัส KTB05YS-03 ,SMC01YS-01 ,SMC01YS-02 ,SMC01YS-03 อยู่สถานะ OPEN						
17	-ตรวจสอบ เบรกเกอร์ 115 เควีรหัส SMC01YB-01 อยู่สถานะ OPEN และ Off Auto Reclose อยู่						
18	KTB05YB-01	"ON" Auto Reclose	'OFF" Auto Reclose		KTB		
19	-ย้าย ผู้ใช้ไฟ บ.สยาม รอยัล สติล ไปรับไฟจาก SMC1YB-01						
20	SMC01YS-02	ปลด	ล๊اب		SMC		ใบมีด 115 เควี
21	SMC01YS-03	ปลด	ล๊اب		SMC		ใบมีด 115 เควี
22	SMC01YB-01	ปลด	ล๊اب		SMC		เบรกเกอร์ 115 เควี
23	เช็คโหลดของ SMC01YB-01และ SMC03YB-01 ให้มีการเปลี่ยนแปลง						
24	KTB05YB-01	ล๊اب	ปลด		KTB		เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	KTB05YS-01	สับ	ปลด		KTB		-	ใบมีด 115 เควี
26	KTB05YS-02	สับ	ปลด		KTB		-	ใบมีด 115 เควี
27	SMC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
28	แจ้งชุดทำงาน ทำงานด้าน KTB05YB-01 ได้							
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย ***							
29	-เมื่อชุดทำงานแจ้งทำงานแล้วเสร็จ ทั้งหมด							
30	-ตรวจสอบ สวิตช์ใบมีด 115 เควี รหัส KTB05YS-03 อยู่สถานะ OPEN							
31	-ตรวจสอบ เบรกเกอร์ 115 เควีรหัส KTB05YB-01 อยู่สถานะ OPEN และ Off Auto Reclose อยู่							
32	SMC01YB-01	"ON" Auto Reclose	'OFF" Auto Reclose		SMC		-	
33	KTB02YB-01	"ON" Auto Reclose	'OFF" Auto Reclose		KTB		-	
34	-ย้าย สถานีฯ กระทุ้มแบน 2 สถานีฯ กระทุ้มแบน 6 และผู้ใช้ไฟ บ.จงสถิตย์ บ.สยาม รอยัล สตีล ไปรับไฟจาก SMC1YB-01							
35	KTB05YS-01	ปลด	สับ		KTB		-	ใบมีด 115 เควี
36	KTB05YS-02	ปลด	สับ		KTB		-	ใบมีด 115 เควี
37	KTB05YB-01	ปลด	สับ		KTB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
38	เช็คโหลดของ SMC01YB-01และ SMC03YB-01 ให้มีการเปลี่ยนแปลง							
39	KTB02YB-01	สับ	ปลด		KTB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
40	SMC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
41	KTB05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		-	
42	แจ้งชุดทำงาน ทำงานด้าน KTB05YB-01 ได้							
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย ***							

