



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 4 ม.ค. 62

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3.กบข.(รล) ๐๕ /2562

วันที่ 2 ม.ค. 2562

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ทอง

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.3)

ด้วย กบข.(ก.3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร 3. ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	1YB-01	7 ม.ค. 62	08.00น.	13.00 น.	ติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบ สำหรับงาน Close-Loop	1YS-01,02	1YS-03	นายชัชวาล เวฬุวนารักษ์
2	3YB-01	8 ม.ค. 62	08.00น.	13.00 น.		3YS-01,02	3YS-03	086-316-7915
					หมายเหตุ :			

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง วศก.6 โทร. 086-566-1526

ลงชื่อ (นายสมหมาย ชินดวง)
กบข.ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)
ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 1YB-01 จาก 1YS-01,02 ถึง 1YS-03
ในวันที่ 7 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1783/61

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ 3YB-01 จาก 3YS-01,02 ถึง 3YS-03
ในวันที่ 8 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1783/61

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พัทธกร จิตรธนากร ผู้ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย พัทธระ ปานดอนลาน
3 ม.ค. 62

สมพร ตันตังเกษมกิจ
(นายสมพร ตันตังเกษมกิจ)
วศก. 6 แทน นว.คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.3 กบข.(คพ.) 006 /2562

เรียน อก.บข.(ก.3), อก.ว.ว.(ก.3), ๒๑๐ ก. สค.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)
ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

- 3 ม.ค. 2562

ขั้นตอนสวิชชิง แผ่น
แผนผังแนบ ! แผ่น

วศก. 1 (สค.ป.๑. ๓๐.3, ๓๐.๖)

พร้อมรายชื่อ และจัดพิมพ์การปฏิบัติงานขอตัดไฟ

นท.ปบ.๒๒๒. ตั้งไฟ 10.00 08.00 น. ปิดไฟ 10.00 น. และ

นท.ปบ.๒๒๒



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3 กบข.(รล) ๓ /2562
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทว
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง

วันที่ 2 ม.ค. 2562
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.3)

ด้วย กบข.(ก.3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร.7. ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	1YB-01	8 ม.ค. 62	13.00น.	18.00 น.	ติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบ สำหรับงาน Close-Loop	1YS-01,02	1YS-03	นายชัชวาล เวฬุวนารักษ์
2	4YB-01	9 ม.ค. 62	08.00น.	13.00 น.		4YS-01,02	4YS-03	086-316-7915
					หมายเหตุ :			

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง วิศวกร.6 โทร. 086-566-1526

95 ต. ร. อ. ก. ๘ ธ.พ. 1983 9 ม.ค.
สมพร อดิเรกธรรมกิจ

ลงชื่อ (นายสมหมาย ชินดีวงศ์)
(กบข.ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓))
ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3
เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 - อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 - อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 - อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 - อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กบข.(คฟ.) /2562

เรียน อก.บข.(ก.3), อก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


ขั้นตอนสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น

แผ่นฝั่งแนบ..... แผ่น

สำเนาเรียน สฟฟ

(.....)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯสมุทรสาคร3,สมุทรสาคร7
2. กำหนดวันที่ทำงาน 8 ม.ค. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 18.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.ก.3 งานที่ทำ ติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบClose Loop ตามใบขอปฏิบัติงาน 1783/61
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 3 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 3 ม.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย _____ วันที่ 8 ม.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร, (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Swiching						
2	SMC03YB-01	Auto	Manual		SMC		LOAD 47.27 MW.
3	SMG04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMG		
4	SMC03YB-01	สับ	ปลด		SMC		เบรกเกอร์ 115 KV
5	SMC03YS-02	สับ	ปลด		SMC		สวิตช์เบม็ด 115 KV
6	SMC03YS-03	สับ	ปลด		SMC		สวิตช์เบม็ด 115 KV
7	แจ้งชุด กบข.ก.3.ปฏิบัติงานได้ SMC03YB-01 ได้						
8	SMG04YB-01	Manual	Auto		SMG		
สิ้นสุด Switching (ช่วงที่ 1)							
9	เมื่อชุด กบข.ก.3. ปฏิบัติงานด้าน SMC03YB-01 แล้วเสร็จ						
10	SMG04YB-01	Auto	Manual		SMG		
11	SMG01YB-01	Auto	Manual		SMG		LOAD 20.02 MW.
12	SMC03YS-03	ปลด	สับ		SMC		สวิตช์เบม็ด 115 KV
13	SMC03YS-02	ปลด	สับ		SMC		สวิตช์เบม็ด 115 KV
14	SMC03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMC		เบรกเกอร์ 115 KV
15	SMG01YB-01	สับ	ปลด		SMG		เบรกเกอร์ 115 KV
16	SMG01YS-01	สับ	ปลด		SMG		สวิตช์เบม็ด 115 KV
17	SMG01YS-03	สับ	ปลด		SMG		สวิตช์เบม็ด 115 KV
18	แจ้งชุด กบข.ก.3.ปฏิบัติงานได้ SMG01YB-01 ได้						
19	SMC03YB-01	Manual	Auto		SMC		
20	SMG04YB-01	Manual	Auto		SMG		
สิ้นสุด Switching (ช่วงที่ 2)							
21	เมื่อชุด กบข.ก.3. ปฏิบัติงานด้าน SMG01YB-01 แล้วเสร็จ						
22	SMG04YB-01	Auto	Manual		SMG		
23	SMG01YS-03	ปลด	สับ		SMG		สวิตช์เบม็ด 115 KV
24	SMG01YS-01	ปลด	สับ		SMG		สวิตช์เบม็ด 115 KV
25	SMG01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMG		เบรกเกอร์ 115 KV
26	SMG04YB-01	สับ	ปลด		SMG		เบรกเกอร์ 115 KV
27	SMG01YB-01	Manual	Auto		SMG		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

