



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.คพ.๑๒๐๗/๒๕๖๑
ชื่อผู้รับ นายจวนิน พวงบุญมาก
ชื่อผู้ส่ง นายบัญญัติ ม่วงสวย

วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.คพข.

Switching Deadline

วันที่ ๗ ม.ค. ๖๒

ด้วยการไฟฟ้า ส่วนมะขามเตี้ย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ส่วนมะขามเตี้ย ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	DMA.05	๑๐ ม.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย บึงเสา ๑๒.๒๐	DMA55-03	DISชั่วคราว วัดถ้ำเจริญธรรม	นายสิทธิพร แรงครุฑ โทร. ๐๘๘-๑๑๑๐๑๙
๒	DMA.05	๒๒ ม.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย พาดสายเคเบิล ๑๘๕	DMA55-03	DISชั่วคราว วัดถ้ำเจริญธรรม	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านวังปลาทู ตำบลหนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายชูเกียรติ มาลาคำ ตำแหน่ง ช่าง โทร. ๐๘๐-๘๖๓๐๙๒๕

ลงชื่อ 

(นายบัญญัติ ม่วงสวย)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.คพข.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DMA05 จาก DMA55-03 ถึง บึงวัดถ้ำเจริญธรรม
ในวันที่ 10 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ D85161

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ DMA05 จาก DMA55-03 ถึง บึงวัดถ้ำเจริญธรรม
ในวันที่ 22 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่


อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ _____

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ _____

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ _____

พนักงานศูนย์ฯ นาย พรวิมล คุ้ม ประสานงานการขอตัดไฟกับ อ.ก.ป.บ.คพข. ดึงสายเคเบิล

3 ม.ค. 62


(นายบัญญัติ ม่วงสวย)

๑๖๑ ๓๗๕ ๒๕๖๑

สำหรับผู้อนุมัติ

024

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

เรียน ผจก. กฟก.๑๒, กฟส.๑๒๕
อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น

แผนผังแบบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. _____ (สถานี _____)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นางสาวอรอุษา ตักดีพัฒนา)

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

จก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ แยกวังปลาหมู - วัดถ้ำเจริญธรรม					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10, 22 ม.ค. 62	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	ดมช.	งานที่ทำ	ปักเสาพาดสาย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1785/61	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ			วันที่	4 มกราคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	04-01-62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	07 ม.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายสถาพร, นายธนิศ, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	KCA08VB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		KCA		-
4	KCA09VB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		KCA		-
5	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
6	DMA05VB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		DMA		-
7	DMA10VB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		DMA		-
8	ย้ายโหลดวงจร DMA05 บางส่วนไฟรับไฟจาก วงจร KCA08						
9	DMA05S-11	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.		SF6 ก่อน วิทยาลัยเกษตร
10	KCA09S-09	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 บ้านเขาแหลม
11	DMA05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดมช.		DIS หน้า AVR เก้าเขาปู่คง
12	KCA09S-09	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 บ้านเขาแหลม
13	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
14	KCA09VB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		KCA		-
15	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
16	DMA10VB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		DMA		-
17	เมื่อถึงเวลาดับไฟ เวลา 08.30 น.						
18	ดิสชั่วคราว วงจร DMA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดมช.		DIS วัดถ้ำเจริญธรรม
19	แจ้งสถานะพื้นที่ดับไฟระบบ จำหน่าย 22 เควี ให้ กฟส.ดมช. ทราบ						
20	แจ้ง กฟส.ดมช. ให้ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
21	แจ้ง กฟส.ดมช. ให้ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
22	เมื่อทำการ Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
23	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
24	DMA05VB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		DMA		-
25	KCA08VB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		KCA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
26	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้						
27	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
28	KCA08VB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		KCA		- -
29	KCA09VB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		KCA		- -
30	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		- -
31	DMA05VB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		DMA		- -
32	DMA10VB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		DMA		- -
33	แจ้ง กฟส.ดมข. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G1						
34	แจ้ง กฟส.ดมข. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G2						
35	เมื่อทำการปลด Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
36	ติสชั่วคราว วงจร DMA05	ปลด	สับ		ดมข.		DIS วัดถ้ำเจริญธรรม
37	ย้ายโหลดวงจร DMA05 กลับจาก วงจร KCA08						
38	KCA09S-09	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 บ้านเขาแหลม
39	DMA05S-03	ปลด	สับ		ดมข.		DIS หน้า AVR เก้าเขาปู่คง
40	DMA05S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 ก่อน วิทยาลัยเกษตร
41	KCA09S-09	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 บ้านเขาแหลม
42	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
43	KCA08VB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		KCA		- -
44	KCA09VB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		KCA		- -
45	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		- -
46	DMA05VB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		DMA		- -
47	DMA10VB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		DMA		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนดับไฟแยกวงตามู - วัดค่าเจริญธรรม

วันที่ 10,22 ม.ค. 2562

