



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ดษช. MOOK/๒๕๖๑
ชื่อผู้รับ นายธรรนิน พวงบุญมาก
ชื่อผู้ส่ง นายบัญญัติ ม่วงสวย

วิญญูขอตัดไฟ

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ดษช.

ด้วยการไฟฟ้า.....ด้านมะขามเตี้ย.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....ด้านมะขามเตี้ย
ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	DMA.05	๑๕ ม.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย บีกเสา ๑๒.๒๐	DISชั่วคราว วัดถ้ำเจริญธรรม	DISชั่วคราว บ่อมวังลาน	นายสิทธิพร แรงครุฑ โทร. ๐๘๑-๑๑๑๐๐๑๙
๒	DMA.05	๒๙ ม.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย พาดสายเคเบิล ๑๘๕	DISชั่วคราว วัดถ้ำเจริญธรรม	DISชั่วคราว บ่อมวังลาน	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านวังปลาหมู ตำบลหนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชูเกียรติ มาลาคำ..... ตำแหน่ง ลชง..... โทร ๐๙๐-๘๖๓๐๙๒๕.....

ลงชื่อ.....
(นายบัญญัติ ม่วงสวย.....)
ตำแหน่ง..... ผ.จก.กฟส.ดษช.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ DMA05 จาก DIS ชั่วคราว วัดถ้ำเจริญธรรม DIS ชั่วคราว บ่อมวังลาน
ในวันที่ 15 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 178666
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเตอร์ DMA05 จาก DIS ชั่วคราว วัดถ้ำเจริญธรรม DIS ชั่วคราว บ่อมวังลาน.
ในวันที่ 25 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย MOON SUN ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธรรนิน พวงบุญมาก

3 ม.ค. 62

MOON SUN
(นายบัญญัติ ม่วงสวย)
๐๘๐ กษ ๒๕๖๑ กษ.

สำหรับผู้อนุมัติ 023
ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)
เรียน ผ.จก. กฟภ.๓, กฟส.๑๖๖
อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแบบ 1 แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

7 ม.ค. 2562
ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๕๗) นางสาวอรอุษา ตักดีพนา)

จ.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณ ป้อมวังลาน - วัดถ้ำเจริญธรรม | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 15, 29 ม.ค. 62 | ระหว่าง | 08.30 น. ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | ดมข. | งานที่ทำ | ปักเสาพาดสาย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1786/61 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายเพชรรัตน์ ชินะ | | วันที่ 4 มกราคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 04-01-62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 07 มค 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนัส (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	KCA08VB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		KCA		-
4	KCA09VB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		KCA		-
5	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
6	DMA05VB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		DMA		-
7	DMA10VB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		DMA		-
8	ย้ายไหลตรวจ DMA05 บางส่วนไฟรับไฟจาก วงจร KCA08						
9	DMA05S-11	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		กจ.		SF6 ก่อน วิทยาลัยเกษตร
10	KCA09S-09	ปลด	ล๊ับ		กจ.	SCADA	SF6 บ้านเขาแหลม
11	ดิสชั่วคราว วงจร DMA05	ล๊ับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ดมข.		DIS วัดถ้ำเจริญธรรม
12	KCA09S-09	ล๊ับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 บ้านเขาแหลม
13	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
14	KCA09VB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		KCA		-
15	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
16	DMA10VB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		DMA		-
17	เมื่อถึงเวลาดับไฟ เวลา 08.30 น.						
18	ดิสชั่วคราว วงจร DMA05	ล๊ับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ดมข.		DIS ป้อมวังลาน
19	แจ้งสถานะพื้นที่ดับไฟระบบ จำหน่าย 22 เควี ให้ กฟส.ดมข. ทราบ						
20	แจ้ง กฟส.ดมข. ให้ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
21	แจ้ง กฟส.ดมข. ให้ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
22	เมื่อทำการ Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
23	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
24	DMA05VB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		DMA		-
25	KCA08VB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		KCA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
26	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้						
27	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
28	KCA08VB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		KCA		- -
29	KCA09VB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		KCA		- -
30	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		- -
31	DMA05VB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		DMA		- -
32	DMA10VB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		DMA		- -
33	แจ้ง กฟส.ตมข. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G1						
34	แจ้ง กฟส.ตมข. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G2						
35	เมื่อทำการปลด Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
36	ดิสชั่วคราว วงจร DMA05	ปลด	สับ		ตมข.		DIS วัดถ้าเจริญธรรม
37	ย้ายโหลดวงจร DMA05 กลับจาก วงจร KCA08						
38	KCA09S-09	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 บ้านเขาแหลม
39	ดิสชั่วคราว วงจร DMA05	ปลด	สับ		ตมข.		DIS ป้อมวังลาน
40	DMA05S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 ก่อน วิทยาลัยเกษตร
41	KCA09S-09	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 บ้านเขาแหลม
42	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
43	KCA08VB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		KCA		- -
44	KCA09VB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		KCA		- -
45	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		- -
46	DMA05VB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		DMA		- -
47	DMA10VB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		DMA		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนดับไฟวัดถ้ำเจริญธรรม-ป้อมวังลาน

วันที่ 15,29 ม.ค.2562

