



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายณัฐสิทธิ์ สอนอิม

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(น.๓)

ด้วยการไฟฟ้า...อก.ป.บ.น.๓... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า...เดิมขนาดแรงดัน... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง
๑	115 kV	๓ ม.ค. ๖๒	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ตัดไฟย้ายโหลดโรงสีธนกร	DBA01YB-02	DAA01YB-01
					รวมผล ๙๙๙ จำกัด		DBA01YS-06

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนครินทร์ อังสนาวศิน ตำแหน่ง วิศวกร

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๑ พิดเตอร์ 115kV จาก DBA1YB-02 ถึง DAA1YB-01, DBA1YS-06
ในวันที่ 3 มค 61 ตั้งแต่เวลา 8-30 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1787

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นครินทร์ อังสนาวศิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ วิศวกร

(นายนครินทร์ อังสนาวศิน)
วันที่ 6 มค ๖๑

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 001
เรียน ผจก. กฟภ.๑๖, กฟภ.๑๓.
อก.ว.ร.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นางสาวอรุษา - คัดตีพนา)
ช.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี DAA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรุษา - คัดตีพนา) - 2 ม.ค. 2561
ช.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	กฟน.3 ย้ายโหลดโรงสีธนากร 999 กลับตามปกติ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ม.ค. 62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟน.3	งานที่ทำ	ย้ายโรงสีธนากรกลับตามปกติ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1787
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวิน		วันที่ 31 ธันวาคม 2561
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 31 ธันวาคม 2561
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 2 ม.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	-ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส DAA01YB-01 อยู่สถานะ OPEN						
3	-ตรวจสอบสวิตช์ไบเม็ต 115 เควี รหัส DAA01YS-01, DAA01YS-02 อยู่สถานะ Close						
4	DBA01YB-02	Normal	Nonreclosing		ดบ.		CSW หน้าสถานี เดิมบางนางบวช
5	-เมื่อ กฟน.3 พร้อมดับไฟเพื่อย้าย โรงสีธนากร 999 กลับมารับไฟจาก สถานีฯ เดิมบาง						
6	-เมื่อพร้อมดับไฟ						
7	DBA01YB-02	สับ	ปลด		ดบ.		CSW หน้าสถานี เดิมบางนางบวช
8	ตรวจสอบ LBS เปิดนายเข้ม รหัส DBA01YS-03 ไม่ Low Gas						
9	DBA01YS-03	สับ	ปลด		ดบ.		LBS หน้าก้วยเดี่ยวเปิดนายเข้ม
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ ศูนย์ฯ ลพบุรี ทราบ						
11	HKA01YB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ ลพบุรี	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
12	DBA01YS-06	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ ลพบุรี	ABS	หน้าโรงสีธนากรรวมไฟ
13	DBA01YB-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ดบ.		CSW หน้าสถานี เดิมบางนางบวช
14	DAA01YB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	DBA01YB-02	Nonreclosing	Normal		ดบ.		CSW หน้าสถานี เดิมบางนางบวช
16	DAA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							