



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอดับไฟ

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายภักกพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓).....

ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์ ตำแหน่ง ..หม.คฟ.(ก.๓).....

ด้วย.ภกค.(ก.๓) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน สถานีฯ สมุทรสาคร ๓ ตาม แผนผังส่งเซบแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMC9YB-01	๔ ม.ค. ๖๒	๐๙.๐๐	๑๗.๐๐	ทดสอบ SMC9YB-01	SMC9YB-01	SMC9YS-01,02, SMC9YS-03	นายเลอพงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์ ตำแหน่งหม.คฟ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SMC9YB-01 จาก SMC9YS-01,02 ถึง SMC9YS-03
ในวันที่ 4 ม.ค. ๖2 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1791

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมิต บุญชู ประสานงานการขอดับไฟกับ นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์

สมพร อภิเษกธรรมกิจ
(นายสมพร อภิเษกธรรมกิจ)
วสค 6 หนบ. นพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 009
เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.บข.(ก.๓)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)


- 3 ม.ค. 2562

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานีฯ สมุทรสาคร 3)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ SMC09YB-01		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 ม.ค. 62	ระหว่าง 09.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ เพื่อทดสอบ SMC09YB-01	ตามใบขอปฏิบัติงาน
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 3 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 03-01-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 3 ม.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. สิทธิชัย, อนุสรณ์, มโนช 2. สถาพร, ธนิต, ณัฐกาญจน์, สามารถ 3. เพชรรัตน์, มงคล, พิชชา, อมร 		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสวิตตันตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานีฯ SMC							
1	ย้ายโหลด สถานีฯ SMC04YB-01 SMC06YB-01 รับไฟจาก BUS2						
2	SN3-700212	Auto	Manual		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	SN3-700222	Auto	Manual		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SN3-700812	Auto	Manual		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SN3-700822	Auto	Manual		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SMC04YB-01	Auto	Manual		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SMC06YB-01	Auto	Manual		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	SMC0BYB-01	ปลด	สับ		SMC	-	ขนานบัส115
9	SMC04YS-02	ปลด	สับ		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
10	SMC04YS-01	สับ	ปลด		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
11	SMC06YS-02	ปลด	สับ		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
12	SMC06YS-01	สับ	ปลด		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
13	SMC0BYB-01	สับ	ปลด		SMC	-	ขนานบัส115
14	SMC0BYS-01	สับ	ปลด		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
15	SMC0BYS-02	สับ	ปลด		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
16	SN3-700212	Manual	Auto		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
17	SN3-700222	Manual	Auto		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	SN3-700812	Manual	Auto		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
19	SN3-700822	Manual	Auto		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	SMC04YB-01	Manual	Auto		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	SMC06YB-01	Manual	Auto		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	จ่ายขนาน115 เควี โหลด 2 กับ โหลด 3						
23	SMC02YS-01	สับ	ปลด		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
24	SMC02YS-02	ปลด	สับ		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
25	SMC02YB-01	ปลด	สับ		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							