



Switching Deadline

วันที่ 3 ธ.ค. 63

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กบข.ภ3(รล.) ๒๗๓๒ /2562

ผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์หา

ชื่อผู้ส่ง

วันที่ 23 ธ.ค. 2562 ชื่อ

ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.3)

ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กบข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ชื่อ Wiring TP1 ที่สถานีไฟฟ้าท่ามะอว.1. ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	TP1	8 ม.ค. 2563	08.30 น.	16.30 น.	ตรวจสอบ Wiring หม้อแปลงเพื่อ เตรียมพร้อมสำหรับงานติดตั้ง หมายเหตุ : ดึงทรัก ลับ Ground งานเปลี่ยน Relay 8TT	1YS-01	1YS-02	นายพัชระ ปานดอนลาน 086-566-1526

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ):-

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง วิศวกร.6 โทร. 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นดวง)
ตำแหน่ง วิทย.ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓).

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปน.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ TP1 จาก TMR1YS-01 ถึง TMR1YS-02

ในวันที่ 8 ธ.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1997/63

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อธิสิทธิ์ อธิษฐ์ประสานงานการขอตัดไฟกับ กบข.ท่ามะอว. ๑/๑๑๓๑๗๑๑๑

(นายสมหมาย ชื่นดวง)
วิทย.ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓).

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กบข.(คฟ.)

3622

เรียน ผจก.

๑๑๑๑-๓๓๓

อก.บข.(ก.3), อก.วว.(ก.๓)/

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2/ (สถานี ท่ามะอว. 1 (T.MK))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเอกชัย หึงสุวรรณ)

รก.ปน.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก.๓)

(นายเอกชัย หึงสุวรรณ)

รก.ปน.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ท่ามะกา 1 (หม้อแปลง TP1)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ม.ค. 63	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กษ.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบหม้อแปลง TP1 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1797/63
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 26 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 26 ธ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 26 ธ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายอนุสรณ์, นายมน โชน, นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร, (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	- ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์สถานีฯ TMK ก่อนทำการ Switching						
2	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK	-	LOAD 5.5 MW
3	TMK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK	-	LOAD 10 MW
4	- ย้ายโหลดหม้อแปลง TMK-TP1 ไปรับไฟจากหม้อแปลง TMK-TP2						
5	TMKBVB-01	ปลด	สับ		TMK	-	ขนานบัส
6	TMK01BVB-01	สับ	ปลด		TMK	-	INCOMING 1
7	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
8	TMK01YB-01	สับ	ปลด		TMK	-	เบรกเกอร์ 115 เควี (TP1)
9	TMK01YS-01	สับ	ปลด		TMK	-	ใบมีด 115 เควี
10	TMK01YS-02	สับ	ปลด		TMK	-	ใบมีด 115 เควี
11	TMK01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		TMK	-	-
12	แจ้งพนักงานสถานีฯ TMK ตรวจสอบไฟอ่อนเบรกเกอร์ INC02 ถ้าไม่มีไฟอ่อน						
13	TMK01BVG-01	ปลด	สับ		TMK	-	กราวด์ INCOMING 1
14	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK	-	-
15	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
17	TMK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK	-	-
18	TMK01BVG-01	สับ	ปลด		TMK	-	กราวด์ INCOMING 1
19	TMK01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		TMK	-	-
20	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
21	TMK01YS-01	ปลด	สับ		TMK	-	ใบมีด 115 เควี
22	TMK01YS-02	ปลด	สับ		TMK	-	ใบมีด 115 เควี
23	TMK01YB-01	ปลด	สับ		TMK	-	เบรกเกอร์ 115 เควี (TP1)
24	- ย้ายโหลดหม้อแปลง TMK-TP1 กลับจากหม้อแปลง TMK-TP2 (ปรับแรงดันหม้อแปลง TMK-TP1 อยู่ที่ 22.5 เควี)						
25	TMK01BVB-01	ปลด	สับ		TMK	-	INCOMING 1
26	TMKBVB-01	สับ	ปลด		TMK	-	ขนานบัส
27	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK	-	-
28	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK	-	-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							