



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอดับไฟ

Switching Deadline

วันที่ 9 ม.ค. 62

ตั้งแล้ว

เลขที่ กพส.(ปบ.) 56 / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทอง
ชื่อผู้ส่ง นายวัชร บัวทอง

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า กว.กำแพงแสน
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	KSA09	16 ม.ค. 62	08.00 น.	17.00 น.	พาดสาย SAC 185 1.2 วงจร-กม.	KSA03S-20 ห้วยม่วง	Dis ชั่วคราว ตรงข้ามวัดห้วยม่วง	นายขวัญเมือง ศรีจันทร์อินทร์ พงษ.6 ผกร.กกค. โทร. 089-0090960
2								
3								
4								
5								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๑,๒,๓.ห้วยม่วง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักรินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร. ๐๘๑-๙๙๐๙๙๙๖

ลงชื่อ (นายวัชร บัวทอง)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผจก.) กฟอ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผจก.กฟอ.กำแพงแสน
E ๔ ม.ค. ๒๕๖๒

ผศพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อุบ.๑๖

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ / ฟีดเตอร์ KSA09 จาก KSA3S-20 ถึง Dis ๖๓. ๑๕๖๖ เมอ.๑๖๖๖๖๖๖
ในวันที่ 16 ม.ค. ๖2 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1798/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นามรงค์ จิตติขานนท์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายศักรินทร์ จิตติขานนท์

5 ม.ค. 62
กจจ

สมพร ตันฉัตรกิจ
(ทพ.สมพร ตันฉัตรกิจ)
๐๘๖-๖ แทน นพ.ฉพ.

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.) 020

เรียน ผจก. Awp. กวส
อก.วว.(ก.๓)



ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th
ผศพ.๐๑-(rev ๐๒/๒๕๖๒)

ผจพ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรอุษา ศักดิ์พัฒนา)
ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)
- 4 ม.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน KSA03S-20 ห้วยม่วง - DIS ชค.ตรงข้ามวัดห้วยม่วง
2. กำหนดวันที่ทำงาน 16 ม.ค. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กพส. งานที่ทำ พาดสาย SAC 185 ต.มม. ตามใบขอปฏิบัติงาน 1798/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 5 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 5 ม.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 7 ม.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching							
1	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
2	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	KSA03VB-01	Auto	Manual		KSA		
4	KSA03R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA	R บ้านท่าเสา
5	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		
6	SPN07VB-01	Auto	Manual		SPN		
7	SPN09VB-01	Auto	Manual		SPN		
8 ย้ายโหลด KSA09 บางส่วนไปรับไฟจาก SPN09							
9	KSABVB-01	ปลด	ล๊ับ		KSA		เบรกเกอร์ขนานบัส
10	KSA03S-19	ปลด	ล๊ับ		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา(บน)
11	KSA03S-21	ปลด	ล๊ับ		กพส.	SCADA	SF6 ฝั่คอกเนื้อ
12	KSA03S-20	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ห้วยม่วง
13	KSA03S-19	ล๊ับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา(บน)
14	KSABVB-01	ล๊ับ	ปลด		KSA		เบรกเกอร์ขนานบัส
15 เมื่อชุด กพอ.กพส.พร้อมดับไฟทำงาน							
16	DIS ชค.	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ตรงข้ามวัดห้วยม่วง
17 แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
18 แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
19 แจ้งพื้นที่ไฟดับกับผู้ควบคุมงานทราบ แล้ว แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้							
20	SPN09VB-01	Manual	Auto		SPN		
21	SPN07VB-01	Manual	Auto		SPN		
22	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		
23	KSA03R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	SCADA	R บ้านท่าเสา
24	KSA03VB-01	Manual	Auto		KSA		
25	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
26	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	เมื่อชุด กพจ.กจ.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
28	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
29	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
30	KSA03VB-01	Auto	Manual		KSA		
31	KSA03R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA	R บ้านท่าเสา
32	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		
33	SPN07VB-01	Auto	Manual		SPN		
34	SPN09VB-01	Auto	Manual		SPN		
35	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
36	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
37	DIS ชค.	ปลด	สับ		กพส.		DIS ตรงข้ามวัดห้วยม่วง
38	ย้ายโหลด KSA09 บางส่วนกลับจาก SPN09						
39	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		เบรกเกอร์ขนานบัส
40	KSA03S-19	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา(บน)
41	KSA03S-20	ปลด	สับ		กพส.		DIS ห้วยม่วง
42	KSA03S-21	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 ฝั่คอกเนื้อ
43	KSA03S-19	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา(บน)
44	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		เบรกเกอร์ขนานบัส
45	SPN09VB-01	Manual	Auto		SPN		
46	SPN07VB-01	Manual	Auto		SPN		
47	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		
48	KSA03R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	SCADA	R บ้านท่าเสา
49	KSA03VB-01	Manual	Auto		KSA		
50	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
51	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

สถานการณ์จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

16 มกราคม 2562

ไปกำแพงแสน

