

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญยอมดับไฟ

เลขที่ ก.๓.คตม.(กป.) ๒๗ / ๒๕๖๒
 ชื่อผู้รับ นายชานิน พวงบุญมาก
 ชื่อผู้ส่ง นายพิเชฐ อรรถมาศ

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒
 ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ดอนตูม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ดอนตูม จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้านครปฐม
 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|-----------|--------------|-------------|---------|---|-------------------|---|--------------|
| ๑ | NPT08S-14 | ๖ ม.ค.๖๒ | ๐๘.๓๐ | ๑๗.๐๐ | ปลดดีสบ้านสวนใหม่ เพื่อปักเสาพาดสาย งานปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย | ปลดดีสบ้านสวนใหม่ | Drop Out ชั่วคราวหน้า โรงงานไทยโตโย | โทร |
| | | | | | | | | |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่ดีสบ้านสวนใหม่ถึงหน้าโรงงานไทยโตโย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชาญชัย กัลยา ตำแหน่ง ช.ผ.ก. โทร 063-6535965

ลงชื่อ.....

(นายพิเชฐ อรรถมาศ.)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ดอนตูม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NPT08 จาก ดีส บ้านสวนใหม่ ถึง D/O ชั่วคราวหน้าโรงงานไทยโตโย
 ในวันที่ ๖ ม.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1800

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
 พนักงานศูนย์ฯ นาย..... อรรถมาศ..... ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย..... กัลยา

.....
 (.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
 เรียน ผ.จก. กฟส.นคร, กฟส.คตม.
 อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

.....
 5 ม.ค. 62

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
 นครปฐม ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ไลน์ NPT08 บริเวณ DIS.บ้านสวนใหม่ - Drop โรงงานไทยโตโย
2. กำหนดวันที่ทำงาน 6 ม.ค. 62 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ดอนตูม งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1800/2561
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 5 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย *รักธิวั นจร.ก.* วันที่ 5 ม.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย *ส.ก.ว.* วันที่ 5 ม.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมิโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|--|--------------------------------------|---------------------|------|--------------|------------|-----------------|
| 1 | - ดับไฟไลน์ NPT08 เวลา 08.30 น. | | | | | | |
| 2 | NPT08R-01 | Normal | Non-Reclos,Alter | | รถนฐ- | | RE ฟุ่งน้อย |
| 3 | DIS.บ้านสวนใหม่ | สับ | ปลด,ใช้ไหลดบาสเตอร์ | | รถดตม- | | DIS บ้านสวนใหม่ |
| 4 | NPT08R-01 | Non-Reclos,Alter | Normal | | รถนฐ- | | RE ฟุ่งน้อย |
| 5 | ตรวจสอบ Drop โรงงานไทยโตโย ให้เปิดวงจรออกไว้ทั้งสามเฟสพร้อมเก็บกระบอกฟิวส์ลงมาทั้งสามเฟส | | | | | | |
| 6 | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.ดอนตูมรับทราบ | | | | | | |
| 7 | แจ้งกฟส.ดอนตูมทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย | | | | | | |
| 8 | แจ้งกฟส.ดอนตูมทำการ Short Ground จุด G1 | | | | | | |
| 9 | แจ้งกฟส.ดอนตูมทำการ Short Ground จุด G2 | | | | | | |
| 10 | แจ้งกฟส.ดอนตูมปฏิบัติงานได้ทุกชุด | | | | | | |
| | %%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงเข้า %%%%%%%%%% | | | | | | |
| 11 | หลังจากกฟส.ดอนตูมปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด | | | | | | |
| 12 | แจ้งกฟส.ดอนตูมทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก | | | | | | |
| 13 | แจ้งกฟส.ดอนตูมทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก | | | | | | |
| 14 | - จ่ายไฟไลน์ NPT ๐๘ | | | | | | |
| 15 | NPT08R-01 | Normal | Non-Reclos,Alter | | รถนฐ- | | RE ฟุ่งน้อย |
| 16 | DIS.บ้านสวนใหม่ | ปลด | สับ | | รถดตม- | | DIS บ้านสวนใหม่ |
| 17 | NPT08R-01 | Non-Reclos,Alter | Normal | | รถนฐ- | | RE ฟุ่งน้อย |
| | %%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงเย็น %%%%%%%%%% | | | | | | |

แผนดับไฟวันที่ 6 มกราคม 2562

