



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ดมข. ๑๑๕๐๖/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นายบัญญัติ ม่วงสววย

Switching Deadline

วันที่ 6 ม.ค. 63

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดมข.

ด้วยการไฟฟ้า...ด้านมะขามเตี้ย...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้า...ด้านมะขามเตี้ย... ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DMA.๐๖	๙ ม.ค. ๖๓	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	พาดสายเคเบิล ๑๘๕ ต.มม.	DMA๖S-๐๖	DMA๖S-๐๗	นายบุญสร้าง ช่างเจริญ โทร ๐๘๑-๗๐๕๑๑๐๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...บ้านห้วยคล้า ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชูเกียรติ มาลาคำ ตำแหน่ง ชงง โทร ๐๙๘๘-๔๘๗๕๑๙๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายบัญญัติ ม่วงสววย)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดมข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ... ฟีดเดอร์ DMA๐๖ จาก DMA๖S๐๖ ถึง DMA๖S-๐๗
ในวันที่ ๐๙-๐๑-๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง ๑๗:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1818
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย มงคล ทรัพย์สง... ประสานงานการขอตัดไฟกับ...
27 ธ.ค. ๖๒

รศพร ธนดิษฐ์เกียรติ
(๐๙๖.๖ แทน นพ. อพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

3636

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๓.๑๖

อก.บข.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์... / ...แผ่น
แผนผังแนบ... / ...แผ่น



ผจพ. (สถานี...)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ท่า) 27 ธ.ค. ๖๒

อก.ปน.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	บ้านห้วยคล้า ต.บ้านเก่า								
กำหนดวันที่ทำงาน	09/01/2563	เวลา	08.30	น.	ถึง	09/01/2563	เวลา	17.00	น.
ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดตม.	งานที่	ทำ	พาดสายเคเบิล 185 ตร.มม	ตาม	ใบขอปฏิบัติงาน	1818/62		
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	27 ธันวาคม 2562			
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	27 ธ.ค. 62			
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	27 ธ.ค. 62			
สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)				
	2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)				
	3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ DMA							
1	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
2	DMA06R-01	Normal	Nonreclosing,GND		ศุนย์ฯ		R บ้านยางเกาะ
3	DMA06S-06	ล๊ับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ดมข.		DIS ลีแยกบ้านลำทราย
4	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1				ดมข.		
5	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2				ดมข.		
6	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G3				ดมข.		
7	แจ้งช่างควบคุมงานทำการตัด DDE ในไลน์ DMA06 บริเวณบ้านหนองคล้า						
8	หลังจากทำการตัด DDE ในไลน์ DMA06 บริเวณบ้านหนองคล้า แล้วเสร็จ						
9	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1				ดมข.		
10	DMA06S-06	ปลด	ล๊ับ		ดมข.		DIS ลีแยกบ้านลำทราย
11	DMA06R-01	Nonreclosing,GND	Normal		ศุนย์ฯ		R บ้านยางเกาะ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
12	DMA06R-01	Normal	Nonreclosing,GND		ศุนย์ฯ		R บ้านยางเกาะ
13	DMA06S-06	ล๊ับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ดมข.		DIS ลีแยกบ้านลำทราย
14	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1				ดมข.		
15	แจ้งช่างควบคุมงานทำการจัม DDE ในไลน์ DMA06 บริเวณบ้านหนองคล้า						
16	หลังจากทำการจัม DDE ในไลน์ DMA06 บริเวณบ้านหนองคล้า แล้วเสร็จ						
17	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1				ดมข.		
18	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2				ดมข.		
19	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G3				ดมข.		
20	DMA06S-06	ปลด	ล๊ับ		ดมข.		DIS ลีแยกบ้านลำทราย
21	DMA06R-01	Nonreclosing,GND	Normal		ศุนย์ฯ		R บ้านยางเกาะ
สิ้นสุด Switching							

แผนดับไฟใต้แยกลำทราย - เจริงสะพานบ้านเก่า

วันที่ 9 ม.ค. 2563

