



3632

Switching Deadline

วันที่ 14 ม.ค. 63

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กนธ.(รล) ๒๙๑๔/๒๕๖๒

วันที่

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิมโททอง

ตำแหน่ง อ.ก.น.ช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ก.น.ช.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบป้องกัน Arc Protection... สถานีไฟฟ้า ท่วมชะภา.๑... ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1VB-01, 2VB-01, 3VB-01, 4VB-01, 5VB-01, 1BVB-01, BVB-01, 1YB-01, 1YS-01, 1YS-02, 1YS-03	๑๗ ม.ค. ๖๓	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบป้องกัน Arc Protection	OPEN BREAKER , TRUCK OUT	ปลดใบมิด และ RISER POLE	นายสาจิต พัยคฆวงศ์
๒	3VB-01, 4VB-01, BVB-01	๑๘ ม.ค. ๖๓	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.			ปลด RISER POLE	
๓	5VB-01, 1BVB-01, 1YB-01, 1YS-01, 1YS-02, 1YS-03	๑๙ ม.ค. ๖๓	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.			ปลดใบมิด และ RISER POLE	
๔	1VB-01, 2VB-01, 3VB-01, 4VB-01, 5VB-01, 1BVB-01, BVB-01, 1YB-01, 1YS-01, 1YS-02, 1YS-03	๒๐ ม.ค. ๖๓	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๐๐ น.			ปลดใบมิด และ RISER POLE	
๕	6VB-01, 7VB-01, 8VB-01, 9VB-01, 10VB-01, 2BVB-01, BVB-01, 3YB-01, 3YS-01, 3YS-02, 3YS-03	๒๑ ม.ค. ๖๓	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๐๐ น.			ปลดใบมิด และ RISER POLE	
๖	8VB-01, 9VB-01, BVB-01	๒๒ ม.ค. ๖๓	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.			ปลด RISER POLE	
๗	10VB-01, 2BVB-01, 3YB-01, 3YS-01, 3YS-02, 3YS-03	๒๓ ม.ค. ๖๓	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.			ปลดใบมิด และ RISER POLE	
๘	6VB-01, 7VB-01, 8VB-01, 9VB-01, 10VB-01, 2BVB-01, BVB-01, 3YB-01, 3YS-01, 3YS-02, 3YS-03	๒๔ ม.ค. ๖๓	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๐๐ น.			ปลดใบมิด และ RISER POLE	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาจิต พัยคฆวงศ์ ตำแหน่ง ข.ผ.ร.ก.น.ช.(ก.๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
ตำแหน่ง อ.ก.น.ช. วิทยากรแทน อ.ก.น.ช.(ก.๓)
20 ธ.ค. 2562

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ 3, 4, 6Vv breaker ถึง riser pole
ในวันที่ 18 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1828/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมพงษ์ วัฒนกุล ประธานงานการขอดับไฟกับ ทศรัตน์ พัดมวบด์
๖๖ ๕.๑.๕๒

สมพงษ์ วัฒนกุล
(๐๕๖.๕ ๑๑๓๓ น.ค.ค.ค.)

สำหรับผู้อนุมัติ

3632

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กคค.กคค.

อก.บข.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี ทศรัตน์ 1)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สมพงษ์ วัฒนกุล
๒๗ ๕.๑.๕๒
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา)
อก.ปบ.(ก.๓)

สมพงษ์ วัฒนกุล
๒๗ ๕.๑.๕๒
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา)
อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ท่ามะกา (TMK03,04, TMKBVB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18-ม.ค.-63	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ ปรับปรุง Arc Protection	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1775/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ดันติเกษตรกิจ		วันที่ 27 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 27 ธ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงระบบป้องกัน Arc Protection						
2	Switching สำหรับวันที่ 18 ม.ค. 63 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ดับ TMK03,04, TMKBVB-01						
3	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		- โหลด 9.6 MW
4	TMK02VB-01	Auto	Manual		TMK		- โหลด 1.3 MW
5	TMK03VB-01	Auto	Manual		TMK		- โหลด 2.0 MW
6	TMK04VB-01	Auto	Manual		TMK		- โหลด 1.6 MW
7	TM KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 2.2 MW
8	TMA08VB-01	Auto	Manual		TMA		- โหลด 3.4 MW
9	ย้ายโหลด TMK03 ทั้งหมดไปรับไฟจาก TMA08						
10	TMA10S-09	ปลด	สับ		ทำเรือ		SF6 วัดโพธิ์เดี่ยว (ข้ามถนน)
11	TMK03VB-01	สับ	ปลด		TMK		-
12	ย้ายโหลด TMK04 ทั้งหมดไปรับไฟจาก TMK02						
13	แจ้งบริษัท บีซีพีจี ปลดการขนานไฟ (3.94 MW)						
14	TMK02S-05	ปลด	สับ		ทมก.		SF6 เยื้อง CJ
15	TMK04VB-01	สับ	ปลด		TMK		-
16	TMK03S-01	สับ	ปลด		ทมก.		DIS POT HEAD F.3
17	TMK04S-01	สับ	ปลด		ทมก.		DIS POT HEAD F.4
18	TMK03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		TMK		-
19	TMK04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		TMK		-
20	TMKBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		TMK		- ขนานบัส
21	แจ้งพนักงานสถานีฯ ท่ามะกา 1 ตรวจสอบไฟย้อนถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
22	TMK03VG-01	ปลด	สับ		TMK		- กราวด์ F3
23	TMK04VG-01	ปลด	สับ		TMK		- กราวด์ F4
24	แจ้งชุดทำงานให้ดำเนินการทางด้าน Bus 1 ได้						
25	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-
26	TMK02VB-01	Manual	Auto		TMK		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	TM KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
28	TMA08VB-01	Manual	Auto		TMA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
29	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
30	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		-
31	TMK02VB-01	Auto	Manual		TMK		-
32	TM KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
33	TMA08VB-01	Auto	Manual		TMA		-
34	TMK03VG-01	สับ	ปลด		TMK		- กราวด์ F3
35	TMK04VG-01	สับ	ปลด		TMK		- กราวด์ F4
36	TMK03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMK		-
37	TMK04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMK		-
38	TMKBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMK		- ขนानบัส
39	TMK03S-01	ปลด	สับ		ทมก.		DIS POT HEAD F.3
40	TMK04S-01	ปลด	สับ		ทมก.		DIS POT HEAD F.4
41	ย้ายโหลด TMK04 ทั้งหมดกลับคืนจาก TMK02						
42	TMK04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		TMK		-
43	TMK02S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทมก.		SF6 เยื้อง CJ
44	ย้ายโหลด TMK03 ทั้งหมดกลับคืนจาก TMA08						
45	TMK03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		TMK		-
46	TMA10S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ท่าเรือ		SF6 วัดโพธิ์เตี้ย (ข้ามถนน)
47	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-
48	TMK02VB-01	Manual	Auto		TMK		-
49	TMK03VB-01	Manual	Auto		TMK		-
50	TMK04VB-01	Manual	Auto		TMK		-
51	TM KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
52	TMA08VB-01	Manual	Auto		TMA		-
สิ้นสุด Switching							