



3629

Switching Deadline

วันที่ 14 มี.ค. 63

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ก.ม.ร.(รค) ๒๕๑๔ / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบช.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ..ปรับปรุงระบบป้องกัน Arc Protection... สถานีไฟฟ้า ท.ว.ระกา ๑... ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1VB-01, 2VB-01, 3VB-01, 4VB-01, 5VB-01, 1BVB-01, BVB-01, 1YB-01, 1YS-01, 1YS-02, 1YS-03	๑๗ มี.ค. ๖๓	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบป้องกัน Arc Protection	OPEN BREAKER , TRUCK OUT	ปลดใบมิด และ RISER POLE	นายสาธิต พยัคฆวงค์
๒	3VB-01, 4VB-01, BVB-01	๑๘ มี.ค. ๖๓	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.			ปลด RISER POLE	
๓	5VB-01, 1BVB-01, 1YB-01, 1YS-01, 1YS-02, 1YS-03	๑๙ มี.ค. ๖๓	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.			ปลดใบมิด และ RISER POLE	
๔	1VB-01, 2VB-01, 3VB-01, 4VB-01, 5VB-01, 1BVB-01, BVB-01, 1YB-01, 1YS-01, 1YS-02, 1YS-03	๒๐ มี.ค. ๖๓	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๐๐ น.			ปลดใบมิด และ RISER POLE	
๕	6VB-01, 7VB-01, 8VB-01, 9VB-01, 10VB-01, 2BVB-01, BVB-01, 3YB-01, 3YS-01, 3YS-02, 3YS-03	๒๑ มี.ค. ๖๓	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๐๐ น.			ปลดใบมิด และ RISER POLE	
๖	8VB-01, 9VB-01, BVB-01	๒๒ มี.ค. ๖๓	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.			ปลด RISER POLE	
๗	10VB-01, 2BVB-01, 3YB-01, 3YS-01, 3YS-02, 3YS-03	๒๓ มี.ค. ๖๓	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.			ปลดใบมิด และ RISER POLE	
๘	6VB-01, 7VB-01, 8VB-01, 9VB-01, 10VB-01, 2BVB-01, BVB-01, 3YB-01, 3YS-01, 3YS-02, 3YS-03	๒๔ มี.ค. ๖๓	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๐๐ น.			ปลดใบมิด และ RISER POLE	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงค์ ตำแหน่ง ข.พ.ร.ก.บ.ช.(ก.๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

.....

(.....(นายสมหมาย ชื่นคำวัง)
ตำแหน่ง ร.บ.ช. รักษาการแทน อ.ก.บ.ช.(ก.๓)
20 มี.ค. 2562

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 7 พัดเตอร์ 10, TP2 จาก breaker ถึง riser pole
ในวันที่ 23 มี.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1831/62
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่


พนักงานศูนย์ฯ นาย สทพร ตันตึกเศรษฐ์ ประธานงานการขอดับไฟกับ ทยสาริต พงษ์ดมอตร์
๑๑ ธ.ค. ๖๒

สทพร ตันตึกเศรษฐ์
(๑๑ ก. 6 11 ก. น.ค.ค.)


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 3629
เรียน ผจก. กฟผ.ทช.



อก.บช.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓) /
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


27 ธ.ค. ๖๒
(นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)
อก.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจพ. 2 (สถานี ท่งหวก 1)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


27 ธ.ค. ๖๒
(นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)
อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ท่ามะกา (TMK10, TMK2BVB-01, TMK3YB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23-ม.ค.-63	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ปรับปรุง Arc Protection	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1775/62.	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ดันติเกษตรกิจ			วันที่	27 ธันวาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	27-12-62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	27 ธ.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงระบบป้องกัน Arc Protection						
2	Switching สำหรับวันที่ 23 ม.ค. 63 เวลา 08.00 น. - 20.00 น. ดับ TMK10, TMK2BVB-01, TMK3YB-01						
3	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		- โหลด 9.6 MW
4	TMK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		- โหลด 11.2 MW
5	TMK09VB-01	Auto	Manual		TMK		- โหลด 3.2 MW
6	TMK10VB-01	Auto	Manual		TMK		- โหลด 1.3 MW
7	ย้ายโหลดหม้อแปลง TMK-TP2 ไปรับไฟจาก TMK-TP1						
8	TMKBVB-01	ปลด	สับ		TMK		- ขนานบัส
9	TMK02BVB-01	สับ	ปลด		TMK		- INCOMING 2
10	ย้ายโหลด TMK10 ทั้งหมดไปรับไฟจาก TMK09						
11	TMK09S-02	ปลด	สับ		ทมก.		DIS บ.Kerry
12	TMK10VB-01	สับ	ปลด		TMK		-
13	TMK03YB-01	สับ	ปลด		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	TMK03YS-01	สับ	ปลด		TMK		- ไบมีด 115 เควี
15	TMK03YS-02	สับ	ปลด		TMK		- ไบมีด 115 เควี
16	TMK10S-01	สับ	ปลด		ทมก.		DIS POT HEAD F.10
17	TMK10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		TMK		-
18	TMK02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		TMK		- INCOMING 2
19	แจ้งพนักงานสถานีฯ ท่ามะกา 1 ตรวจสอบไฟย้อนถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
20	TMK10VG-01	ปลด	สับ		TMK		- กราวด์ F10
21	TMK02BVG-01	ปลด	สับ		TMK		- กราวด์ INCOMING 2
22	แจ้งชุดทำงานให้ดำเนินการทางด้าน Bus 1 ได้						
23	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-
24	TMK09VB-01	Manual	Auto		TMK		-
25	TMK10VB-01	Manual	Auto		TMK		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
27	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		-
28	TMK09VB-01	Auto	Manual		TMK		-
29	TMK10VB-01	Auto	Manual		TMK		-
30	TMK10VG-01	สับ	ปลด		TMK		- กราวด์ F10
31	TMK02BVG-01	สับ	ปลด		TMK		- กราวด์ INCOMING 2
32	TMK10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMK		-
33	TMK02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMK		- INCOMING 2
34	TMK10S-01	ปลด	สับ		ทมก.		DIS POT HEAD F.10
35	TMK03YS-01	ปลด	สับ		TMK		- ไบมีด 115 เควี
36	TMK03YS-02	ปลด	สับ		TMK		- ไบมีด 115 เควี
37	TMK03YB-01	ปลด	สับ		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	ตั้ง Manual หม้อแปลง TMK-TP2 แรงดัน 22.5 เควี						
39	ย้ายโหลด TMK10 ทั้งหมดกลับคืนจาก TMK09						
40	TMK10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		TMK		-
41	TMK09S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS บ.Kerry
42	ย้ายโหลดหม้อแปลง TMK-TP2 กลับคืนจาก TMK-TP1						
43	TMK02BVB-01	ปลด	สับ		TMK		- INCOMING 2
44	TMKBVB-01	สับ	ปลด		TMK		- ขนานบัส
45	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-
46	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-
47	TMK09VB-01	Manual	Auto		TMK		-
48	TMK10VB-01	Manual	Auto		TMK		-

สิ้นสุด Switching