



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..ก.1.กปน.(คฟ)

ชื่อผู้รับ นายพัทธรินทร์ พิชราสุวรรณชล.....

ชื่อผู้ส่ง นายบุญณพิชญ์ ศรีจันทร์.....

วันที่

ตำแหน่ง ..อก.ปน.(ก3).....

ตำแหน่ง ..อก.ปน.(ก1).....

Switching Deadline

17/12/67

วิทยุขอตัดไฟ

ด้วย กฟภ.(ก1) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบสายส่ง/สถานีฯ อ่างทอง 2 ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน - แผ่น ดังนี้

| ที่ | วงจร/หม้อแปลง | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ | จาก                      | ถึง                          |
|-----|---------------|--------------|-------------|----------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1   | ATB02Y        | 20 ธ.ค. 67   | 08.00 น.    | 12.00 น. | ติดตั้งป้าย 7-Eleven         | ATB02YB-01<br>ATB02YB-02 | ATB02YS-07<br>LBS เมธีประมุข |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ ..กฟภ.1

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปน.(ก.3)


คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง ATB2Y จาก ATB2YB-01, 02 ถึง ATB2YS-07  
ในวันที่ 20 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1888/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภาวดี ช่างสุภาวดี ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟภ.1

  
( นาย/นาง/นางสาว ชื่อ นามสกุล )  
วคก.5 กกค นพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปน.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟภ.อบ, กฟภ.อภ, กฟภ.ลพ, กฟภ.นร,  
กฟภ.ยล, กฟภ.อบจ.

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น


ผจพ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

|                        |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | พื้นที่ กฟภ.1 สถานีฯ อ่างทอง 2 (ATB02YB-01,02)                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 20 ธ.ค. 67                                                                        | ระหว่าง  | 08.00 น. ถึง 12.00 น.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟภ.1                                                                             | งานที่ทำ | ติดตั้งป้ายโฆษณา ตามใบขอปฏิบัติงาน 1888/2567                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง                                                           |          | วันที่ 16 ธันวาคม 2567                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |  |          | วันที่ 16 ธันวาคม 2567                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |                                                                                   |          | วันที่ 16 ธันวาคม 2567                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    |                                                                                   |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>นายวัฒนา, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol> |

| ที่                                   | รหัสอุปกรณ์                                                                                                             | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ                 | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------|--------------|------------|--------------------|
| 1                                     | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง                                                                      |                                |                           |      |              |            |                    |
| 2                                     | DBA01YB-02                                                                                                              | "ON" Auto Reclose              | "OFF" Auto Reclose        |      | ดบ.          | -          | CSW เดิมบางนางบวช  |
| 3                                     | DOA01YB-01                                                                                                              | "ON" Auto Reclose              | "OFF" Auto Reclose        |      | DOA          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 4                                     | DOA03YB-01                                                                                                              | "ON" Auto Reclose              | "OFF" Auto Reclose        |      | DOA          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 5                                     | UTG02YB-01                                                                                                              | "ON" Auto Reclose              | "OFF" Auto Reclose        |      | UTG          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 6                                     | ATB02YB-01                                                                                                              | "ON" Auto Reclose              | "OFF" Auto Reclose        |      | กฟภ.1        | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 7                                     | ย้ายโหลดสถานีฯ ด้านข้าง, สถานีฯ เลขขวัญ ไปรับไฟจากสถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟภ.)                                           |                                |                           |      |              |            |                    |
| 8                                     | แจ้ง SPP บริษัท มิตรผล ไปโอ-เพาเวอร์ (ด้านข้าง) จำกัด Off Switch Intertrip ด้านสถานีฯ อ่างทอง 2                         |                                |                           |      |              |            |                    |
| 9                                     | OFF ATS สถานีฯ ด้านข้าง                                                                                                 |                                |                           |      |              |            |                    |
| 10                                    | ตรวจสอบสวิตชิงใบมีด 115 เควี สถานีฯ ด้านข้าง รหัส DAA01YS-01,02 ให้สับอยู่                                              |                                |                           |      |              |            |                    |
| 11                                    | DAA01YB-01                                                                                                              | ปลด                            | สับ คง "OFF" Auto Reclose |      | DAA          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 12                                    | DOA01YB-01                                                                                                              | สับ                            | ปลด                       |      | DOA          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 13                                    | แจ้ง SPP บริษัท มิตรผล ไปโอ-เพาเวอร์ (ด้านข้าง) จำกัด On Switch Intertrip ด้านสถานีฯ เดิมบางนางบวช                      |                                |                           |      |              |            |                    |
| 14                                    | ย้ายโหลดสถานีฯ ดอนเจดีย์, สถานีฯ ศรีประจันต์, สถานีฯ อู่ทอง 2(ชค.) และสถานีฯ สามชุก ไปรับไฟจากสถานีฯ กาญจนบุรี 2 (กฟภ.) |                                |                           |      |              |            |                    |
| 15                                    | ตรวจสอบสวิตชิงใบมีด 115 เควี สถานีฯ ดอนเจดีย์ รหัส UTG02YS-01,02 ให้สับอยู่                                             |                                |                           |      |              |            |                    |
| 16                                    | OFF ATS สถานีฯ อู่ทอง                                                                                                   |                                |                           |      |              |            |                    |
| 17                                    | UTG02YB-01                                                                                                              | ปลด                            | สับ คง "OFF" Auto Reclose |      | UTG          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 18                                    | ตรวจสอบสถานะ GAS LBS 115 kV รหัส ATB02YS-07 เมธีประมุข สถานะ Gas ปกติ                                                   |                                |                           |      |              |            |                    |
| 19                                    | ATB02YS-07                                                                                                              | สับ                            | ปลด ล็อกกุญแจ             |      | ศปจ.         | LBS        | เมธีประมุข         |
| 20                                    | เมื่อ กฟภ.1 พร้อมดับไฟ                                                                                                  |                                |                           |      |              |            |                    |
| 21                                    | ATB02YB-01                                                                                                              | สับ                            | ปลด                       |      | กฟภ.1        | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 22                                    | ATB02YB-02                                                                                                              | สับ                            | ปลด                       |      | กฟภ.1        | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 23                                    | ATB02YS-02                                                                                                              | สับ                            | ปลด                       |      | กฟภ.1        | -          | ใบมีด 115 เควี     |
| 24                                    | ATB02YS-03                                                                                                              | สับ                            | ปลด                       |      | กฟภ.1        | -          | ใบมีด 115 เควี     |
| 25                                    | แจ้งสถานะการจ่ายไฟ 115 เควี ให้ กฟภ.1 ทราบ                                                                              |                                |                           |      |              |            |                    |
| 26                                    | DBA01YB-02                                                                                                              | "OFF" Auto Reclose             | "ON" Auto Reclose         |      | ดบ.          | -          | CSW เดิมบางนางบวช  |
| 27                                    | DAA01YB-01                                                                                                              | "OFF" Auto Reclose             | "ON" Auto Reclose         |      | DAA          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 28                                    | DOA03YB-01                                                                                                              | "OFF" Auto Reclose             | "ON" Auto Reclose         |      | DOA          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 29                                    | UTG02YB-01                                                                                                              | "OFF" Auto Reclose             | "ON" Auto Reclose         |      | UTG          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| ***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***** |                                                                                                                         |                                |                           |      |              |            |                    |



| ที่ | รหัสอุปกรณ์                                                                                                  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ                 | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------|--------------|------------|--------------------|
| 30  | หลังจาก กพก.1 แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ                                                                        |                                      |                           |      |              |            |                    |
| 31  | DBA01YB-02                                                                                                   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose        |      | ดบ.          | -          | CSW เดิมบางนางบวช  |
| 32  | DAA01YB-01                                                                                                   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose        |      | DAA          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 33  | DOA03YB-01                                                                                                   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose        |      | DOA          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 34  | UTG02YB-01                                                                                                   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose        |      | UTG          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 35  | เมื่อพร้อมจ่ายไฟ                                                                                             |                                      |                           |      |              |            |                    |
| 36  | ATB02YS-02                                                                                                   | ปลด                                  | สับ                       |      | กพก.1        | -          | ใบมีด 115 เควี     |
| 37  | ATB02YS-03                                                                                                   | ปลด                                  | สับ                       |      | กพก.1        | -          | ใบมีด 115 เควี     |
| 38  | ATB02YB-01                                                                                                   | ปลด                                  | สับ คง "OFF" Auto Reclose |      | กพก.1        | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 39  | ATB02YB-02                                                                                                   | ปลด                                  | สับ                       |      | กพก.1        | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 40  | ย้ายโหลดสถานี ดอนเจดีย์, สถานี ศรีประจันต์, สถานี อุทอง 2(ชค.) และสถานี สามชุก กลับไปรับไฟจากสถานี อ่างทอง 2 |                                      |                           |      |              |            |                    |
| 41  | ตรวจสอบสถานะ GAS LBS 115 KV รหัส ATB02YS-07 เมธีประมุข สถานะ Gas ปกติ                                        |                                      |                           |      |              |            |                    |
| 42  | ATB02YS-07                                                                                                   | ปลด                                  | สับ ล็อคกุญแจ             |      | ศปจ.         | LBS        | เมธีประมุข         |
| 43  | UTG02YB-01                                                                                                   | สับ                                  | ปลด                       |      | UTG          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 44  | ON ATS สถานี อุทอง                                                                                           |                                      |                           |      |              |            |                    |
| 45  | ย้ายโหลดสถานี ด้านข้าง, สถานี เลขาวิบูลย์ กลับไปรับไฟจากสถานี อ่างทอง 2                                      |                                      |                           |      |              |            |                    |
| 46  | แจ้ง SPP บริษัท มิตรผล ไปโอ-เพาเวอร์ (ด้านข้าง) จำกัด Off Switch Intertrip ด้านสถานี เดิมบางนางบวช           |                                      |                           |      |              |            |                    |
| 47  | DOA01YB-01                                                                                                   | ปลด                                  | สับ คง "OFF" Auto Reclose |      | DOA          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 48  | DAA01YB-01                                                                                                   | สับ                                  | ปลด                       |      | DAA          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 49  | แจ้ง SPP บริษัท มิตรผล ไปโอ-เพาเวอร์ (ด้านข้าง) จำกัด On Switch Intertrip ด้านสถานี อ่างทอง 2                |                                      |                           |      |              |            |                    |
| 50  | ON ATS สถานี ด้านข้าง                                                                                        |                                      |                           |      |              |            |                    |
| 51  | DBA01YB-02                                                                                                   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose         |      | ดบ.          | -          | CSW เดิมบางนางบวช  |
| 52  | DOA01YB-01                                                                                                   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose         |      | DOA          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 53  | DOA03YB-01                                                                                                   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose         |      | DOA          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 54  | UTG02YB-01                                                                                                   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose         |      | UTG          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 55  | ATB02YB-01                                                                                                   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose         |      | กพก.1        | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
|     | ***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****                                                                        |                                      |                           |      |              |            |                    |