



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 22 มี.ค. 62

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.) /๒๕๖๒ วันที่

ชื่อผู้รับ นาย.ภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นาย.สมบูรณ์ สิงห์โตทอง ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า บ้านแพ้ว
ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP2	๒๗ มี.ค.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดไฟหม้อแปลง TP2 สถานี บ้านแพ้ว โดยจ่ายขนานบัส ๒๒ เควี เพื่อตรวจสอบน้ำมันรั่วซึมหม้อแปลง TP2	BNP 4 YB-01 BNP 4 YB-01	BNP 2 BV B-01 BNP 2 BV B-01	นายเชาว์ลิต นิลลอด โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลลอด ตำแหน่ง พชง.๕ โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

ลงชื่อ สมบูรณ์ สิงห์โตทอง
(นาย.สมบูรณ์ สิงห์โตทอง)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ - จาก BNP 4 YB-01 ถึง BNP 2 BV B-01
ในวันที่ 27 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ๑๘๓ / 62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย.พนิต ราชบุรีรัมย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ แผนกควบคุม นิลลอด .

เชาว์ลิต นิลลอด
(๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 885
เรียน อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓) ผจก. กฟภ. ๓๐.๒ (บพ๒)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. 1 (สถานี BNP)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภัคพงษ์) วัณธุ์พันธุ์ทา
25 มี.ค. 2562

(นายภัคพงษ์) วัณธุ์พันธุ์ทา
25 มี.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หม้อแปลง TP2 สถานีฯ บ้านแพ้ว		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 มี.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ซ่อมน้ำมันรั่วซึม ตามใบขอปฏิบัติงาน 193/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม		วันที่ 22 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 10 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 24 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพนิต, นายนครินทร์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนเฑียร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE	-	-
3	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP	-	L=21.7MW.
4	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP	-	L=20MW.
5	KTE02VB-01	Auto	Manual		KTE	-	L=3.6MW.
6	BNP10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพว.	SCADA R	L=3.0MW.
7	ลัดโหลด BNP10 บางส่วนไปรับจาก KTE2						
8	BNP10S-04	ปลด	ลัด		บพว.	SF6	หลังป้อมตำรวจ
9	BNP10R-01	ลัด	ปลด		บพว.	SCADA R	R-แยกวัดราคา
10	ย้ายโหลด Inc.2 ทั้งหมดไปรับจาก Inc.1						
11	BNPBVB-01	ปลด	ลัด		BNP	-	ขนานบัส
12	BNP02BVB-01	ลัด	ปลด		BNP	-	Incoming2
13	BNP04YB-01	ลัด	ปลด		BNP	-	เบรกเกอร์115
14	BNP04YS-01	ลัด	ปลด		BNP	-	ใบมีด115
15	BNP04YS-02	ลัด	ปลด		BNP	-	ใบมีด115
16	BNP02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BNP	-	Incoming2
17	แจ้งพนักงานสถานีฯBNP ตรวจสอบถ้าไม่มีไฟย้อนให้ดำเนินการลัดกราวด์						
18	BNP02BVG-01	ปลด	ลัด		BNP	-	กราวด์
19	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE	-	-
20	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP	-	-
21	KTE02VB-01	Manual	Auto		KTE	-	-
22	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กบข.ก3. ทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
23	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมรับไฟ						

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจสอบในแต่ละสถานีไฟฟ้า

จำนวนทั้งหมด 4 แผ่น
แผ่นที่ 3

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
10	นครชัยศรี 2	14 มี.ค. 62 187	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส NCB1YB-01 (TP.1) และ NCB3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1) <i>dead line 11 มี.ค. 62</i>	กบข.(ก.3) กบส., กอร.	เชาว์ลิต (081-3657367)
		15 มี.ค. 62 188	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส NCB4YB-01 (TP.2) และ NCB2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.2) <i>dead line 12 มี.ค. 62</i>	กบข.(ก.3) กบส., กอร.	
11	อ้อมใหญ่ 1	17 มี.ค. 62 189	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
		13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.			
		20 มี.ค. 62 190	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส OY1YB-01 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส OY1YB-02 (TP.1) และ OY1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษา-ตรวจสอบน้ำมันรั่วซึมหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1)	กบส. กอร.	
13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส OY1YB-01 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส OY2YB-02 (TP.2) และ OY2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.2)	กบส. กอร.				
12	บางเลน	18 มี.ค. 62 191	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 มีไฟ โดยจับคู่ย้ายโหลด (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส BEA1YB-01 (TP.1) และ BEA2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษาและตรวจสอบน้ำมันรั่วซึมหม้อแปลง TP.1	กบข.(ก.3) กบส.	เชาว์ลิต (081-3657367)
		19 มี.ค. 62 192	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส BEA3YB-01 (TP.2), BEA4YB-01 และ BEA5YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.2	กบข.(ก.3) กบส.	
13	บ้านแพ้ว 193	27 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส BNPBVB-01 เพื่อตรวจสอบน้ำมันรั่วซึมหม้อแปลง TP.2	กบส.	เชาว์ลิต (081-3657367)
14	กระทุ่มแบน 1	28 มี.ค. 62 194	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส KTABVB-01 เพื่อตรวจสอบน้ำมันรั่วซึมหม้อแปลง TP.1	กบส.	เชาว์ลิต (081-3657367)
		13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส KTABVB-01 เพื่อตรวจสอบน้ำมันรั่วซึมหม้อแปลง TP.2			