




## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |  |          |  |
|------------------------|--|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สายส่ง 115 เควี ตั้งแต่ สถานีฯ สามพราน 1 - สถานีฯ อ้อมน้อย 2   |          |  |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 24-ก.พ.-62   | ระหว่าง  | 09.00 น. ถึง 16.30 น.                      |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กบข.(ก.3)  | งานที่ทำ | ฉีดน้ำล้างลูกถ้วย ตามใบขอปฏิบัติงาน 195/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ   |          | วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562                  |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 12 ก.พ. 62                          |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |  |          | วันที่ 12 ก.พ. 62                          |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |  |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบการจ่ายไฟ SAA1YB-01 และ SAA3YB-01 ให้จ่ายไฟแบบ Close loop อยู่						
2	SAA01YB-01	Auto	Manual		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	ONB03YB-01	Auto	Manual		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.						
5	SAA01YB-01	สับ	ปลด		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	ONB03YB-01	สับ	ปลด		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	แจ้ง Hotline กระเช้า 115 เควี (พีเสนีย์) ฉีดน้ำล้างลูกถ้วยได้ สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
8	เมื่อชุดทำงานดำเนินการแล้วเสร็จ						
9	SAA01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	ONB03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	SAA01YB-01	Manual	Auto		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	ONB03YB-01	Manual	Auto		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching							