



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 2 เม.ย. 62

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ) /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงโตทอง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.นข.(ก.๓)

ตัว กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า กิ่งแขวงแสน ตามแผนผังสั่งเซปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟิวเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	KSA01CVB-01	5 เม.ย. 62	08.00 น.	16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ	KSA01CVB-01		นายเชาว์ลิต นิลรอด 081-3657367
2.	KSA02CVB-01	5 เม.ย. 62			Capacitor Bank	KSA02CVB-01		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๕ โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟิวเตอร์ CAP1 จาก KSA1CVB-01 ถึง -
ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 207/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟิวเตอร์ CAP2 จาก KSA2CVB-01 ถึง -
ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 207/62

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โสมพงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

(นายอมร โสมพงษ์)
วคก. กพท นว-๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.) 997
เรียน ผจก. วพอ. กพส.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

- 2 เม.ย. 2562
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อก.ปน.(ก.๓)



ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี KSA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

- 2 เม.ย. 2562
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อก.ปน.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กำแพงแสน			
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 เม.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์	ตามใบขอปฏิบัติงาน 207/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์		วันที่	1 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่	1 เม.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่	2 เม.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	แจ้งพนักงานสถานีฯ KSA ปลด CAPA ด้าน BUS1 STEP1, STEP2, STEP3 ทีละ STEP แต่ละ STEP ห่างกัน 5 นาที						
3	แจ้งพนักงานสถานีฯ KSA ปลด CAPA ด้าน BUS2 STEP1, STEP2, STEP3 ทีละ STEP แต่ละ STEP ห่างกัน 5 นาที						
4	แจ้งพนักงานสถานีฯ KSA ปลด CAPA ด้าน BUS1 และ BUS2 STEP1, STEP2, STEP3 แล้วเสร็จ						
5	KSA01CVB-01	สับ	ปลด		KSA		- CAP 1
6	KSA02CVB-01	สับ	ปลด		KSA		- CAP 2
7	KSA01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KSA		- CAP 1
8	KSA02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KSA		- CAP 2
9	แจ้งพนักงานสถานีฯ KSA ทดสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้ดำเนินการต่อไป (ให้รอ 15 นาที ก่อนทำการสับสวิตช์กราวด์)						
10	KSA01CVG-01	ปลด	สับ		KSA		- กราวด์ CAP1
11	KSA02CVG-01	ปลด	สับ		KSA		- กราวด์ CAP2
12	แจ้งชุด กบข. ทำการบำรุงรักษา KSA01CVB-01 และ KSA02CVB-01 ได้						
13	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
14	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						
15	KSA01CVG-01	สับ	ปลด		KSA		- กราวด์ CAP1
16	KSA02CVG-01	สับ	ปลด		KSA		- กราวด์ CAP2
17	KSA01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- CAP 1
18	KSA02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- CAP 2
19	KSA01CVB-01	ปลด	สับ		KSA		- CAP 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
20	KSA02CVB-01	ปลด	สับ		KSA		- CAP 2
21	แจ้งพนักงานสถานีฯ KSA สับ CAPA ด้าน BUS1 STEP1, STEP2, STEP3 ทีละ STEP แต่ละ STEP ห่างกัน 5 นาที						
22	แจ้งพนักงานสถานีฯ KSA สับ CAPA ด้าน BUS2 STEP1, STEP2, STEP3 ทีละ STEP แต่ละ STEP ห่างกัน 5 นาที						
23	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

