



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 7 ก.พ. 62

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.) /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สິงโตทอง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี ตั้งแต่สถานีบ้านโป่ง ๒ - น.บ้านโป่งยูทิลิตี้ - สถานีท่ามะกา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	BPB01YB-01 TMK04YB-01	8 ก.พ. 62	10.00 น.	12.00 น.	ฉีดน้ำล้างลูกถ้วย ABS หน้าบริษัท บ้านโป่งยูทิลิตี้ รหัส BPB01YS-05, BPB01YS-06	BPB01YB-01 TMK04YB-01	1BPU1YB-01 1BPU2YB-01	นายเลอพงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์ ตำแหน่ง หน.คฟ. โทร. 086-8877297

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ BPB01 จาก BPB1YB-๐1 ถึง 1 BPU2YB-01

ในวันที่ 8 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 219

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภักพงษ์ สິงโตทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเลอพงศ์ หน.คฟ.

(ลายเซ็น)
อ.ก.บ.น.บ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

340

เรียน ผจก. กฟภ.ท่ามะกา, กฟอ.๒๖๖.

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(ลายเซ็น)

(นายเอกชัย หังสุวรรณ) 6 ก.พ. 2562

อ.ก.บ.น.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตชิง 3 แผ่น



แผนผังแนบ แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี ท่ามะกา, ๒๖๖.2)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้า SPP 115 เควี บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ก.พ. 62	ระหว่าง	10.00 น.	ถึง	12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ฉีดน้ำล้างลูกถ้วย 115 เควี สายส่ง 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน	219/62
Airbreak, Loadbreak Switch กรณีเร่งด่วน					
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ			วันที่	5 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 ก.พ. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 ก.พ. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนอช				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching สายส่ง 115 เควี สถานี บ้านโป่ง 2 - ท่ามะกา - บริษัท บ้านโป่งยูทิลิตี้ จำกัด จ่ายไฟ Close Loop						
2	BPB01YB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	1BPU01YB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		1BPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	1BPU02YB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		1BPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	TMK04YB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	ทำการ Open Loop						
7	TMK04YB-01	สับ	ปลด		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	เมื่อพร้อมดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานี บ้านโป่ง 2 เบรกเกอร์ รหัส BPB01YB-01 - สถานี ท่ามะกา เบรกเกอร์ รหัส TMK04YB-01						
9	แจ้ง กฟผ. (ศูนย์ฯ แห่งชาติ) ให้แจ้ง SPP 115 เควี บริษัท บ้านโป่งยูทิลิตี้ จำกัด ให้ทำการปลดขนานออกจากระบบ กฟผ.						
10	พนักงาน กฟผ. (ศูนย์ฯ แห่งชาติ) ผู้รับแจ้ง ชื่อ เวลา.....						
11	1BPU04YB-01	สับ	ปลด		1BPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	1BPU03YB-01	สับ	ปลด		1BPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	1BPU02YB-01	สับ	ปลด		1BPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	1BPU01YB-01	สับ	ปลด		1BPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	1BPU02YS-01	สับ	ปลด		1BPU		- ใบมีด 115 เควี
16	1BPU02YS-02	สับ	ปลด		1BPU		- ใบมีด 115 เควี
17	1BPU01YS-01	สับ	ปลด		1BPU		- ใบมีด 115 เควี
18	1BPU01YS-02	สับ	ปลด		1BPU		- ใบมีด 115 เควี
19	เมื่อ SPP 115 เควี บริษัท บ้านโป่งยูทิลิตี้ จำกัด ทำการปลดขนานออกจากระบบ กฟผ. เรียบร้อยแล้ว						
20	พนักงาน กฟผ. (ศูนย์ฯ แห่งชาติ) ผู้แจ้ง ชื่อ เวลา.....						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	BPB01YB-01	สับ	ปลด		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	BPB01YS-01	สับ	ปลด		BPB		- ไบมีด 115 เควี
23	BPB01YS-03	สับ	ปลด		BPB		- ไบมีด 115 เควี
24	TMK04YS-01	สับ	ปลด		TMK		- ไบมีด 115 เควี
25	TMK04YS-02	สับ	ปลด		TMK		- ไบมีด 115 เควี
26	BPB01YS-05	สับ ล็อคกุญแจ	ปลด ล็อคกุญแจ		บปง.		ABS หน้า บ.บ้านโป่งยุทธิลี
27	BPB01YS-06	สับ ล็อคกุญแจ	ปลด ล็อคกุญแจ		บปง.		ABS หน้า บ.บ้านโป่งยุทธิลี
28	แจ้งพื้นที่ดับไฟสายส่ง 115 เควี ให้ผู้คุมงานทราบ และให้ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบจุดปฏิบัติงาน						
29	เมื่อทำการ Test ไฟ ตรวจสอบจุดปฏิบัติงานไฟดับเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
30	แจ้งผู้คุมงานให้ชุดปฏิบัติงานทำการฉีดน้ำทำความสะอาด อุปกรณ์ ได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
31	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้						
32	เมื่อ ควบคุมงาน ยืนยันปฏิบัติแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้ เวลา ผู้แจ้ง.....						
33	แจ้ง กฟผ. (ศูนย์ฯ แห่งชาติ) ให้แจ้ง SPP 115 เควี บริษัท บ้านโป่งยุทธิลี จำกัด ว่า กฟผ. จะจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี						
34	พนักงาน กฟผ. (ศูนย์ฯ แห่งชาติ) ผู้รับแจ้ง ชื่อ เวลา.....						
35	เมื่อ กฟผ. (ศูนย์ฯ แห่งชาติ) ยืนยัน SPP 115 เควี บริษัท บ้านโป่งยุทธิลี จำกัด พร้อมให้ กฟผ. สามารถจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี ได้						
36	พนักงาน กฟผ. (ศูนย์ฯ แห่งชาติ) ผู้แจ้ง ชื่อ เวลา.....						
37	BPB01YS-05	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ ล็อคกุญแจ		บปง.		ABS หน้า บ.บ้านโป่งยุทธิลี
38	BPB01YS-06	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ ล็อคกุญแจ		บปง.		ABS หน้า บ.บ้านโป่งยุทธิลี
39	TMK04YS-01	ปลด	สับ		TMK		- ไบมีด 115 เควี
40	TMK04YS-02	ปลด	สับ		TMK		- ไบมีด 115 เควี
41	BPB01YS-01	ปลด	สับ		BPB		- ไบมีด 115 เควี
42	BPB01YS-03	ปลด	สับ		BPB		- ไบมีด 115 เควี
43	BPB01YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
44	แจ้ง SPP 115 เควี บริษัท บ้านโป่งยุทธิลี จำกัด ให้ทำการขนานเข้าจากระบบ กฟผ. ได้						
45	พนักงาน กฟผ. (ศูนย์ฯ แห่งชาติ) ผู้รับแจ้ง ชื่อ เวลา.....						
46	1BPU02YS-01	ปลด	สับ		1BPU		- ไบมีด 115 เควี
47	1BPU02YS-02	ปลด	สับ		1BPU		- ไบมีด 115 เควี
48	1BPU01YS-01	ปลด	สับ		1BPU		- ไบมีด 115 เควี
49	1BPU01YS-02	ปลด	สับ		1BPU		- ไบมีด 115 เควี
50	1BPU01YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		1BPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
51	1BPU02YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		1BPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
52	1BPU03YB-01	ปกติ	ล๊اب		1BPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
53	1BPU04YB-01	ปกติ	ล๊اب		1BPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
54	พนักงาน กพผ. (ศูนย์ฯ แห่งชาติ) ผู้แจ้ง ชื่อ เวลา.....						
55	TMK04YB-01	ปกติ	ล๊اب คง "Off" Auto Reclose		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
56	TMK04YB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
57	BPB01YB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
58	1BPU01YB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		1BPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
59	1BPU02YB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		1BPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่	ก.ต.กปน.(คพ.)- 319 /๒๕๖๒	วันที่
ชื่อผู้รับ	นายธนัทพงศ์ นราโมทย์	ตำแหน่ง	อก.สพ.
ชื่อผู้ส่ง	ตำแหน่ง
จำนวนเอกสารแนบแผ่น		

ด้วยในวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีฯ บ้านโป่ง ๒ (BPB01YB-01) - สถานีฯ บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด (SPP) (1BPU01YB-01) และ สถานีฯ ท่ามะกา (TMK04YB-01) - สถานีฯ บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด (SPP) (1BPU02YB-01) เพื่อให้ กบข.(ก.๓) ดำเนินการฉีดน้ำล้างลูกถ้วยที่ Air Break Switch ๑๑๕ เควี บริเวณ หน้าบริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด (SPP) รหัส BPB01YS-05 และ BPB01YS-06 เป็นกรณีเร่งด่วน

ดังนั้นจึงขอให้ ศสพ. ประสานงานกับ กฟผ. ขอปลดการเชื่อมต่อ Generator SPP ระบบ ๑๑๕ เควี บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด และขอปลดเบรกเกอร์ รหัส 1BPU01YB-01, 1BPU02YB-01 พร้อมปลดโบมีด รหัส 1BPU01YS-01, 1BPU01YS-02, 1BPU02YS-01 และ 1BPU02YS-02 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป


4/2/62
(นางสาวอรุษา คักดีพนา)
จก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)