

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กบข (จ) ๕๕ /2562

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิมทีโคทอง

วันที่ - 8 มี.ค. 2562

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.3)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กบข จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบ Circuit Switcher เดิมบางนางบวช...ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA 1YB-02	9-มี.ค. 2562	08.00 น.	18.00 น.	ตรวจสอบ Circuit Switcher ทริบ โดยไม่ทราบ สาเหตุ	DBA 1YB- 02	DBA 1YB-02	นายพัชระ ปานดอน ลาน 086-566-1526

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง ๖๓๐.6 โทร. 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุญ ชื่นดวง)

ตำแหน่ง ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ส่วนรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ยศฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.3)

ผศฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kV จาก DBA 01YB-02 ถึง สายเคเบิล Source, Load CSW
ในวันที่ 9 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 22/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิษฐ์ ชื่นดวง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพัชระ ปานดอนลาน

(นายอดิษฐ์ ชื่นดวง)
John B. Man... ..

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กบข.(คฟ.)

048

เรียน ผจก. กบข-๑๖.

อก.บ.บ.(ก.3), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

- 8 มี.ค. 2562


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ตรวจสอบ CSW หน้าสถานีฯเดิมบาง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ม.ค. 62	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 18.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ CSW หน้าสถานีฯเดิมบาง ตามใบขอปฏิบัติงาน 22
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวดี		วันที่ 8 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 8 ม.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 8 ม.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายมนเษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	-ตรวจสอบ Circuit switcher อยู่สถานะ OPEN						
3	-ตรวจสอบสาย ลิตเข้า Circuit Switcher ปลอดภัยทั้งด้าน Source และ ด้าน Load						
4	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.ก.3 ทราบ และปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							