



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.บ.๖.๒๖ ๓๖๗/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายวัฒนา มหารมย์

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) บ.บ.ง.ปฏิบัติงานแทน ผจก.บ.บ.ง.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๒ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BPB ๑๒	๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	DIS NPU ๗S- ๐๘ รุ่งศิลป์	จุดตัดเขต A ทางรถไฟ	นายจรัส ศรีมงคล

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แยกวัดหนองกระโดน - จุดตัดเขต A. ทางรถไฟ ๗. พากง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมนิตี กองธรรม ตำแหน่ง พชง.ระดับ ๗ โทร. ๐๘๑-๘๕๗๗๒๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัฒนา มหารมย์)

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) บ.บ.ง.ปฏิบัติงานแทน ผจก.บ.บ.ง.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ / ฟีดเดอร์ BPB 12 จาก NPU ๗S-08 ถึง
ในวันที่ 17 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 230

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย หงษ์พงศ์ ช่างวัฒนา ประสานงานการขอตัดไฟกับ ร.จ.ก.บ.บ.๑ ก.๓.๖๕๕๖

(นายสรณชัย สอนไชย)
ร.จ.ก. ๖ (นครปฐม)

สำหรับผู้อนุมัติ

399

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๖๕- กฟอ.บ.บ.ง.

อก.บ.บ.(ก.๓) อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.บ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หิงส์วรรณ) 12 ก.พ. 2562

ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | ปรับปรุงระบบจำหน่าย | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 17 ก.พ. 62 | ระหว่าง | 08.30 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟอ.บปง. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 230 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายนครินทร์ อังสนาวดี | | วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 11 ก.พ. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 12 ก.พ. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายสถาพร, นายธนิช, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบ อุปกรณ์ก่อน Switching						
2	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA	-	Load 4.5 MW
4	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
5	BPB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	Load 2.8 MW
6	BPB12VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	Load 3.7 MW
7	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU	-	-
8	NPU07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU	-	Load 1.0 MW
9	NPU09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU	-	Load 4.2 MW
10	-เปลี่ยนการจ่ายไฟ BPA01 ไปจ่ายไฟจาก NPU09						
11	BPA01S-07	ปลด	สับ		นฐ.	SF6	อู่ชาลี
12	BPA01VB-01	สับ	ปลด		BPA	-	-
13	-ย้ายโหลด BPB12 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก NPU07						
14	NPU07S-03	ปลด	สับ		นฐ.	SF6	บ้านหุบรักษ์
15	BPA01S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปง.	SF6	โรงสี
16	NPU07S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.	DIS	รุ่งศิลป์
17	BPA01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.	SF6	โรงสี
18	-เปลี่ยนการจ่ายไฟ BPA01 กลับจาก NPU09						
19	BPA01VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		BPA	-	-
20	BPA01S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.	SF6	อู่ชาลี
21	-เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
22	-แจ้งให้ผู้ควบคุมงานไลน์โหลด บริเวณที่จะทำการตัด DDE จุด A บริเวณ ทางรถไฟ หน้า บ. พานทอง ออก						
23	-เมื่อผู้ควบคุมงานไลน์โหลด บริเวณที่จะทำการตัด DDE จุด A บริเวณ ทางรถไฟ หน้า บ. พานทอง แล้วเสร็จ						
24	-แจ้ง Hotline ดำเนินการตัด DDE จุด A บริเวณ ทางรถไฟ หน้า บ. พานทอง ออก						
25	-เมื่อ Hotline ดำเนินการตัด DDE จุด A บริเวณ ทางรถไฟ หน้า บ. พานทอง แล้วเสร็จ						
26	-แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
27	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1 ชื่อ เวลา.....น.						
28	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2 ชื่อ เวลา.....น.						
29	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
30	BPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA	-	-
31	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
32	BPB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-	
33	BPB12VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-	
34	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-	
35	NPU07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	
36	NPU09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	
37	แจ้งให้ผู้ควบคุมงาน ทำงานได้							
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
38	-เมื่อผู้ควบคุมงานแล้วเสร็จ พร้อมรับไฟ							
39	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G1 ชื่อ เวลา.....น.							
40	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G2 ชื่อ เวลา.....น.							
41	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	
42	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-	
43	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	
44	BPB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-	
45	BPB12VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-	
46	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-	
47	NPU07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-	
48	NPU09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-	
49	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
50	-แจ้ง Hotline ดำเนินการเชื่อม DDE จุด A บริเวณ ทางรถไฟ หน้า บ. พานทอง เข้า							
51	-เมื่อ Hotline ดำเนินการเชื่อม DDE จุด A บริเวณ ทางรถไฟ หน้า บ. พานทอง แล้วเสร็จ							
52	-เปลี่ยนการจ่ายไฟ BPA01 ไปจ่ายไฟจาก NPU09							
53	BPA01S-07	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		นฐ.		SF6	อู่ขาลี
54	BPA01VB-01	สับ	ปลด		BPA		-	-
55	-ย้ายโหลด BPB12 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก NPU07							
56	NPU07S-08	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	รุ่งศิลป์
57	BPA01S-03	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		บปง.		SF6	โรงสี
58	NPU07S-03	สับ	ปลด		นฐ.		SF6	บ้านหุบรักษ์
59	BPA01S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปง.		SF6	โรงสี
60	-เปลี่ยนการจ่ายไฟ BPA01 กลับจาก NPU09							
61	BPA01VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		BPA		-	-
62	BPA01S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		นฐ.		SF6	อู่ขาลี
63	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
64	BPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-	
65	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
66	BPB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-	
67	BPB12VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-	
68	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-	
69	NPU07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	
70	NPU09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	
	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

