



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ อ.๓.ด.บ.ช. ๐๑๓๕ / ๒๕๖๑
ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายบุญฤดี ม่วงสวย

Switching Deadline

วันที่ 18 ก.พ. 62

วันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ด.บ.ช.

ด้วยการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DMA.๐๕	๒๑ ก.พ. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ทาด สายเคเบิล ๑๘๕ ค.ม.ม.	DISชั่วคราว วัดถ้ำเจริญธรรม	DISชั่วคราว ป้อมตำรวจ บ้านวังลาน	นายสิทธิพร แรงครุฑ โทร ๐๘๐-๑๑๓๐๐๕๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านนางแดง ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชูเกียรติ มาลาคำ ตำแหน่ง ช่าง โทร ๐๙๐-๘๖๓๐๙๒๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีเอกสารชุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายบุญฤดี ม่วงสวย)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ด.บ.ช.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DMA05 จาก Dis ๖๖ วัดถ้ำเจริญธรรม Dis ป้อมตำรวจวังลาน

ในวันที่ 21 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 232/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____

ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ _____

พนักงานศูนย์ฯ นาย บุญฤดี ม่วงสวย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสิทธิพร แรงครุฑ

(นายบุญฤดี ม่วงสวย)
ร.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.) **397**
เรียน ผจก. กฟภ.๓.๑.๑๗๕-ด.บ.ช.

อ.ก.บ.ช.(ก.๓) อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผน
แผนผังแนบ 1 แผน

ผจฟ. (สถานี _____)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

12 ก.พ. 2562

ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ ป้อมวังลาน - วัดถ้ำเจริญธรรม		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ก.พ. 62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	ดมช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 232/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายฤกษ์ศักดิ์ รักเนตรสาคร		วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 11 ก.พ. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 12 ก.พ. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนเฑียร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	KCA08VB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		KCA		-
4	KCA09VB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		KCA		-
5	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
6	DMA05VB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		DMA		-
7	DMA10VB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		DMA		-
8	ย้ายโหลดวงจร DMA05 บางส่วนไฟรับไฟจาก วงจร KCA08						
9	DMA05S-11	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.		SF6 ก่อน วิทยาลัยเกษตร
10	KCA09S-09	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 บ้านเขาแหลม
11	ดิสชั่วคราว วงจร DMA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดมช.		DIS วัดถ้ำเจริญธรรม
12	KCA09S-09	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 บ้านเขาแหลม
13	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
14	KCA09VB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		KCA		-
15	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
16	DMA10VB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		DMA		-
17	เมื่อถึงเวลาดับไฟ เวลา 08.30 น.						
18	ดิสชั่วคราว วงจร DMA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดมช.		DIS ป้อมวังลาน
19	แจ้งสถานะพื้นที่ดับไฟระบบ จำหน่าย 22 เควี ให้ กฟส.ดมช. ทราบ						
20	แจ้ง กฟส.ดมช. ให้ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
21	แจ้ง กฟส.ดมช. ให้ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
22	เมื่อทำการ Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
23	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
24	DMA05VB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		DMA		-
25	KCA08VB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		KCA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้						
27	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
28	KCA08VB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		KCA		- -
29	KCA09VB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		KCA		- -
30	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		- -
31	DMA05VB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		DMA		- -
32	DMA10VB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		DMA		- -
33	แจ้ง กฟส.ตมข. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G1						
34	แจ้ง กฟส.ตมข. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G2						
35	เมื่อทำการปลด Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
36	ดีสชั่วคราว วงจร DMA05	ปลด	สับ		ตมข.		DIS วัดถ้ำเจริญธรรม
37	ย้ายโหลดวงจร DMA05 กลับจาก วงจร KCA08						
38	KCA09S-09	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 บ้านเขาแหลม
39	ดีสชั่วคราว วงจร DMA05	ปลด	สับ		ตมข.		DIS ป้อมวังลาน
40	DMA05S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 ก่อน วิทยาลัยเกษตร
41	KCA09S-09	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 บ้านเขาแหลม
42	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
43	KCA08VB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		KCA		- -
44	KCA09VB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		KCA		- -
45	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		- -
46	DMA05VB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		DMA		- -
47	DMA10VB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		DMA		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังไฟฟ้าถ้ำเจริญธรรม-ป้อมวังลาน

วันที่ 21 ก.พ. 2562

