



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(บ.)- ๒๕๒ ๗๕๖๒
 ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
 ชื่อผู้ส่ง นายบุญชู นาคเอกลักษณ์
 จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 ตำแหน่ง อก.บ.บ. (ก๓)
 ตำแหน่ง รจก.(ท).รักษาการแทนผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ่อพลอย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ดังนี้


ที่	พิกัด เคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๕	๒๓ ก.พ.๖๒ ๒๔ ก.พ.๖๒ ๒๕ ก.พ.๖๒ ๒๖ ก.พ.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุง เปลี่ยน ขนาดเสาแรงสูง ปักเสาใหม่และ พาดสาย ๑๘๕ ต.มม. (ช่วงที่ ๓)	SF๖ หน้า ร้านบ้านยาง สูง BOP๐๕S- ๐๘	DIS ชั่วคราว ก่อนถึง AVR บ้าน หนองรี BOP๐๕R -๐๓	นายธีรวัช นิมพวัน พงง.๖ ผจก.กฟอ.บพล. โทร.๐๘๒-๘๐๘-๑๖๓๓

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายมนตรี พูลพั่ง.....ตำแหน่ง พงง.๖ (สข).....โทร.๐๘๘-๒๓๓๘๒๘๘..

ผู้ประสานงานหน่วยงาน ชื่อ นายภักจง อินทสวัสดิ์.....ตำแหน่ง ขม.บม.....โทร.๐๘๒-๒๖๐๘๑๐๐..

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผจก.กรส.(ก.๓) จะไป
ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



ลงชื่อ 
 (นายบุญชู นาคเอกลักษณ์)
 (รจก.(ท.)รักษาการแทน.....)
 ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บพล.

๕๗ กพ. ๒๕๖๒



๕๗ กพ. ๒๕๖๒

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ บ้านยางสูง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23,24,25,26/2/2562	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บพล.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 234/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน		วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 11 ก.พ. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 12 ก.พ. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายโมเช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี						
2	BOP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP		
3	BOP05VB-01	Auto	Manual		BOP		-
4	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.	SCADA	AVR. บ้านยางสูง
5	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		บพล.	SCADA	AVR. บ้านหนองรี Manual TAPปรับ TAP 1
6	LWU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWU		
7	LWU02R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.	SCADA	AVR. ตรงข้ามวัดเขาเฉลิมพระเกียรติ
8	ย้ายโหลด BOP05 บางส่วนรับไฟจาก LWU02						
9	DAA09S-19	ปลด	สับ		หปร.	SCADA	SF6 ปลักประตู
10	BOP05S-13	สับ	ปลด		หปร.	SCADA	SF6 สี่แยกหนองปรือ
11	ทำการบายพาส BOP05R-03						
12	SW.BY PASS	ปลด	สับ		บพล.		AVR. บ้านหนองรี
13	BOP05R-03	สับ	ปลด		บพล.		AVR. บ้านหนองรี
14	ย้ายโหลด BOP05 บางส่วนรับไฟจาก BOP04						
15	BOP04S-17	ปลด	สับ		หปร.		SF6 สี่แยกหนองปรือ
16	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		DIS ก่อนถึงAVR.บ้านหนองรี
17	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา08.00 น.						
18	BOP05S-08	สับ	ปลด+ล๊อคคาน		บพล.		SF6 ร้านขายยาบ้านยางสูง
19	แจ้งกฟอ.บพล.ตรวจสอบ SF6 BOP4S-08 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN พร้อม ล๊อคคาน						
20	แจ้งสถานะไฟดับให้กฟอ.บพล.ทราบ						
21	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G1					บพล.	
22	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G2					บพล.	
23	BOP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP		
24	BOP05VB-01	Manual	Auto		BOP		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.		AVR.	บ้านยางสูง
26	LWU-TP1	Manual	Auto		LWU			
27	LWU02R-04	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		AVR.	ตรงข้ามวัดเขาเฉลิมพระเกียรติ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
28	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
29	BOP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP			
30	BOP05VB-01	Auto	Manual		BOP		-	-
31	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.		AVR.	บ้านยางสูง
32	LWU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWU			
33	LWU02R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		AVR.	ตรงข้ามวัดเขาเฉลิมพระเกียรติ
34	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1					บพล.		
35	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2					บพล.		
36	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
37	BOP05S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพล.		SF6	ร้านขายยาบ้านยางสูง
38	ย้ายโหลด BOP05 บางส่วนกลับจาก BOP04							
39	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		บพล.		DIS	ก่อนถึง AVR. บ้านหนองรี
40	BOP04S-17	สับ	ปลด, ล็อคคาน		หปร.		SF6	สี่แยกหนองปรือ
41	ทำการนำ BOP05R-03 เข้าระบบ							
42	BOP05R-03	ปลด	สับ Nonreclosing, ALT, GND		บพล.		AVR.	บ้านหนองรี
43	SW.BY PASS	สับ	ปลด		บพล.		AVR.	บ้านหนองรี
44	ย้ายโหลด BOP05 บางส่วนกลับจาก LWU02							
45	BOP05S-13	ปลด	สับ		หปร.	SCADA	SF6	สี่แยกหนองปรือ
46	DAA09S-19	สับ	ปลด		หปร.	SCADA	SF6	ปลั๊กประตู
47	BOP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP			
48	BOP05VB-01	Manual	Auto		BOP		-	-
49	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.	SCADA	AVR.	บ้านยางสูง
50	BOP05R-03	Nonreclosing, ALT, GND	Normal		บพล.	SCADA	AVR.	บ้านหนองรี Auto TAP
51	LWU-TP1	Manual	Auto		LWU			
52	LWU02R-04	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.	SCADA	AVR.	ตรงข้ามวัดเขาเฉลิมพระเกียรติ
สิ้นสุด Switching								

