



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

### วิญญูขอตัดไฟ


เลขที่ 0.๓.สพ. (ปบ.) **0125**  
 ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงศ์พันธ์  
 ชื่อผู้ส่ง นายสถิตย์ เรืองจ้อย

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒  
 ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
 ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ. สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า SAB OYL ตามแผนผังสิ่งเซบแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๕	๑๓ ม.ค. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	เปลี่ยนเสาและสายจำหน่ายแรงสูงเป็นสาย๑๘๕SAC	DISชั่วคราว คลองจันสี	OYL๑๐S-๐๗	นายพิสิทธิ์ ทลงสมบูรณ์ โทร ๐๘๙-๕๓๕๔๐๗๔
๒	OYL๑๐					DISชั่วคราว สามแยก เทียนตัด-บางประแดง	OYL๑๐S-๐๗	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๒.ต. บ้านใหม่  
 ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ วัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง พชง.๗ โทร ๐๘๙-๘๘๖๒๕๕

ลงชื่อ  (นายสถิตย์ เรืองจ้อย)  
 ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ. สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟอ.๓  
 เรียงน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเตอร์ SAB05 จาก Dis ชั่วคราว <sup>จันสี</sup> คลองจันสี ถึง OYL 10S-07  
 ในวันที่ 13 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 24 / 62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พีดเตอร์ OYL10 จาก Dis ชั่วคราว สามแยก เทียนตัด-บางประแดง ถึง OYL 10S-07  
 ในวันที่ 13 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 24 / 62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พีดเตอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่


อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พีดเตอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

ผจก. กฟอ. ๓ นายถักพงษ์ วงศ์พันธ์ นอระตะ ปรึกษา ผจก. กฟอ. ๓  
 นายถักพงษ์ วงศ์พันธ์ นอระตะ  
 (๑๓/๑.๖ ปฎิบัติงานแทน ผคฟ. ๑๗)

สำหรับผู้อนุมัติ  
 ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) **060**  
 เรียงน ผจก. กฟอ. ๓

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
 แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th





(นายเอกชัย หึงสุวรรณ)

ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)

ผจก. (สถานี - -)  
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Dis ชั่วคราวคลองสี่จัน - Dis ชั่วคราวสามแยกเทียนดัด		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ม.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	สพร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 24/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสิทธิชัย หอระตะ		วันที่ 8 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 8 ม.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 9 ม.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนซ์, นายศักดิ์สิทธิ์ 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบ กพอ. สามพราน ติดตั้ง Dis ชั่วคราว 2 จุด 1. คลองสี่จัน 2. สามแยกเทียนดัด-บางประแดง พร้อมสถานะ ให้สับอยู่						
2	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
3	OYL10VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		OYL		
4	SAB05VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		SAB		
5	Dis ชั่วคราว OYL10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	สามแยกเทียนดัด
6	Dis ชั่วคราว SAB05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	คลองจันสี่
7	แจ้งพื้นที่ไฟฟ้าดับให้ กพอ.สพร.ทราบ						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
10	OYL10VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		OYL		
11	SAB05VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		SAB		
12	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
<b>สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า</b>							
13	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
14	OYL10VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		OYL		
15	SAB05VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		SAB		
16	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
18	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
19	Dis ชั่วคราว OYL10	ปลด	สับ		สพร.	DIS	สามแยกเทียนดัด
20	Dis ชั่วคราว SAB05	ปลด	สับ		สพร.	DIS	คลองจันสี่
21	OYL10VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		OYL		
22	SAB05VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		SAB		
<b>สิ้นสุดสวิตชิง</b>							

งานแปลยบนเสาและสายแรงสูงเป็นน 185 SAC วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

