



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline
วันที่ 15 ส.ค. 62

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า..... เชื้อนวนชิวราลงกรณ... ตามบันทึก
จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT3A	๑๙ มี.ค.๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เพื่อ Major Inspection OLTC หม้อแปลง KT3A	VRK-2212	VLAVS-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายยงยุทธ สีขาว.....ตำแหน่ง.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง VRK-KT3A จาก VRK-2212 ถึง VLAVS-01
ในวันที่ 19-03-62 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 293/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรเดช วงษ์พันธุ์ทา ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.๓

19 ส.ค. 62 ก.๒

นายธีรเดช วงษ์พันธุ์ทา
จ.จ.ท.บ.ค.ค.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.) 803
เรียน ผจก. กฟผ. ๓

อก.บช.(ก.๓)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)

อก.ป.บ.(ก.๓)

15 ส.ค. 2562

๑. เจาะ สาย ๑ AB

1๑. ๐๖๓. 1๗ ๑๕๖



บันทึก

ที่ หจก-ส. 0068/2562

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงเขื่อนวชิราลงกรณ์		
อุปกรณ์	หม้อแปลง KT3A (115/22kV) [VRK 2212 และ VRK 2217]		
งานที่ทำ	Major Inspection OLTC		
วันและเวลาขอดับไฟ	เริ่มวัน อังคาร	ที่ 19	เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน อังคาร	ที่ 19	เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ


ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

โทรศัพท์ : 02-436-2657

โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้ปฏิบัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	เขื่อนวชิราลงกรณ์					
กำหนดวันที่ทำงาน	19/03/2562	เวลา	07.30	น.	ถึง	19/03/2562
		เวลา	16.30	น.		
ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Major Inspection OLTC หม้อแปลง KT3A		ตามใบขอปฏิบัติงาน	243/2562
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	14 มีนาคม 2562
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	15 มี.ค. 62
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนภายในสถานี VRK							
1	ย้ายโหลด VRK-KT3A ไปรับไฟจาก VRK-KT2A						
2	VRK-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	VRK-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	VLAVS-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทภ.		SF6 หน้าเขื่อนฯ
5	VRK-2212	สับ	ปลด		EGAT		
6	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
7	VRK-2217	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
8	VLAVS-01	สับ	ปลด		ทภ.		DIS ใบมีด
9	VRK-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
10	แจ้งสภาพการจ่ายไฟของ กฟผ ให้ กฟผ.ทราบ						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
11	VRK-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
12	VLAVS-01	ปลด	สับ		ทภ.		DIS ใบมีด
13	VRK-2217	ปลด	สับ		EGAT		
14	ย้ายโหลด VRK-KT3A คืนจากจาก VRK-KT2A						
15	VRK-2212	ปลด	สับ		EGAT		
16	VLAVS-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทภ.		SF6 หน้าเขื่อนฯ
17	VRK-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
18	VRK-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
สิ้นสุด Switching							