



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กบข.ก3(รอ.) ๓๓๓ / 2562

ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ูชา

ชื่อผู้ส่ง

วันที่ 14 ก.พ. 2562

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.3)

Switching Deadline

วันที่ 20 ก.พ. 62

**ส่งแล้ว**

อ.พร. / ๖๖

ด้วยการไฟฟ้า กบข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบระบบป้องกันที่สถานีไฟฟ้าโทรเจริญ ตามแผนผังเลขแบบ  
จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	1YB-01 SKY	25-ก.พ. 2562	08.00 น.	15.00 น.	ทดสอบรีเลย์ 1YB-01	1YS-01	1YS-02	นายพีระ ปานดอนลาน 086-566-1526
๒.	2YB-01 SKY	25-ก.พ. 2562 26 ก.พ. ๖๒	15.30 น.	20.30 น.	ทดสอบรีเลย์ 2YB-01	2YS-01	2YS-02	นายพีระ ปานดอนลาน 086-566-1526

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพีระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง วิศว.6 โทร. 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง (นายสุรเชษฐ์ สุธงษา)  
วิศว.๑๐ ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

ส่วนรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ - จาก SKY1B-01 ถึง -  
ในวันที่ 25 ก.พ. ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 247/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ - จาก SKY2YB-01 ถึง -  
ในวันที่ 26 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. ถึง 19.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนันต์ สุธงษา ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผอ. พร. ปานดอนลาน

ส่งมอบ นอชว:  
วิศว.๑๐ ปฏิบัติงานแทน ผอ.คฟ.

สำหรับข้อมูล

ที่ ก.3 กบข.(คฟ.) 467  
เรียน ผจก. กฟผ.๑, กฟผ.๒

อก.บข.(ก.3)/อก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผน  
แผนผังแบบ - แผน

ผจก. (สงวน) -  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หิรัญวรรณ)

ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน SKY01YB-01 และ SKY02YB-01
2. กำหนดวันที่ทำงาน 25 ก.พ. 62, 26 ก.พ. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 20.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.ก.3. งานที่ทำ ทดสอบรีเลย์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 247/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย *Signature* วันที่ 18 ก.พ. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย *Signature* วันที่ 18 ก.พ. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, ศักสิทธิ์, นายมนโษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้าไทรเซียว(SKY)						
2	- ย้ายโหลด SKY01YB-01 ไปจ่ายจาก SKY02YB-01 * 25 ก.พ. 62 * <i>Signature</i>						
3	SKY01YB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SKY		เบรคเกอร์ 115 KV.
4	SKY02YS-01	ปลด	สับ		SKY		
5	SKY02YS-02	ปลด	สับ		SKY		
6	SKY02YB-01	ปลด	สับ,คงMnaua		SKY		เบรคเกอร์ 115 KV.
7	SKY01YB-01	สับ	ปลด		SKY		เบรคเกอร์ 115 KV.
8	SKY01YS-01	สับ	ปลด		SKY		
9	SKY01YS-02	สับ	ปลด		SKY		
10	SKY02YB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SKY		เบรคเกอร์ 115 KV.
11	แจ้งกบข.ก.3 ปฏิบัติงานที่ SKY01YB-01 (เวลา 08.00 น.-15.00 น.)						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิง %%%%%%%%%%						
12	หลังจากกบข.ก.3 ปฏิบัติงานที่ SKY01YB-01 เสร็จทำที่ SKY02YB-01 ต่อ * <i>Signature</i> 26 ก.พ. 62 * <i>Signature</i>						
13	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้าไทรเซียว(SKY)						
14	- ย้ายโหลด SKY01YB-01 ไปจ่ายจาก SKY02YB-01						
15	SKY02YB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SKY		เบรคเกอร์ 115 KV.
16	SKY01YS-01	ปลด	สับ		SKY		
17	SKY01YS-02	ปลด	สับ		SKY		
18	SKY01YB-01	ปลด	สับ,คงMnaua		SKY		เบรคเกอร์ 115 KV.
19	SKY02YB-01	สับ	ปลด		SKY		เบรคเกอร์ 115 KV.
20	SKY02YS-01	สับ	ปลด		SKY		
21	SKY02YS-02	สับ	ปลด		SKY		
22	SKY01YB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SKY		เบรคเกอร์ 115 KV.
23	แจ้งกบข.ก.3 ปฏิบัติงานที่ SKY02YB-01 (เวลา 15.00 น.-20.30 น.)						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิง %%%%%%%%%%						
	หลังจากกบข.ก.3 ปฏิบัติงานที่ SKY02YB-01 เสร็จเรียบร้อย						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	SKY02YS-01	ปกติ	ลับ		SKY		
25	SKY02YS-02	ปกติ	ลับ		SKY		
26	ย้ายโหนดไว้สภาพนี้เลยโดยที่ให้ปลด SKY02YB-01 เปิดวงจรไว้โชว์ "OPEN"						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตซ์ทั้งหมด %%%%%%%%%%						