



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.๓๐๓(ป.บ.) ๒๕๖๒ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายอภิพงษ์ วงษ์พิณรุฬห์
ชื่อผู้ส่ง นายอร่าม ผ่องมณี

Switching Deadline
วันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง ออ.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.สท.ชั้น๑

ด้วยการไฟฟ้า จ.สมุทรสาคร จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	EKA๐๓	๒๕ ก.พ. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ จำหน่าย บริเวณ ตั้งแต่ปากท. เข้าสถานี เอกชัย 2 ถึง ปาก ท. JW	EKA๓5-๐๓	EKA๓5-๐๒ ปากท. JW และ ปลาทราย	นายขวัญเมือง ศรีจันทร์ อินทร์ โทร ๐๘-๙๐๐๙-๐๙๐๐
๒	SMD๐๔	๒๕ ก.พ. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMD๔5-๐๗	EKA๔5-๐๕ ส.ชัยนาท	
๓	SMD๐๕	๒๕ ก.พ. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMD๕5-๐๖	SMD๕5-๐๖ ปากทวง โครงการจัดสรร นายปัญญา	
๔	SMD๐๕	๒๕ ก.พ. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMD๕5-๐๖	EKA๔5-๐๖	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ...บริเวณปากท.เข้าสถานีเอกชัย ๒ ถึง ปากท. JW แนวนอนนอกชัย นวงนอน (ฝั่งซ้าย)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอานาจ เพ็ญทอง ตำแหน่ง รจก.ป.บ. โทร ๐๘-๑๙๙๕-๕๑๒๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๓.๑ มีโอกาสชำรุด ๓.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอร่าม ผ่องมณี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.สท.ชั้น๑

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๑

เรียน ออ.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ EKA 3 จาก EKA 35-01 ถึง EKA 35-02

ในวันที่ 24 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 251/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2,3,4 ฟีดเตอร์ SMD 4,9 จาก SMD 45-07 ถึง SMD 45-06 และ SMD 045-06, EKA 35-02

ในวันที่ 24 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ฉัตรนทร์ อังสรวณ ประสานงานการขอตัดไฟกับ รจก. อานาจ เพ็ญทอง

ฉัตรนทร์ อังสรวณ
(๐๙๖4 ๓๓๓ ๓๓.๐๗.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คพ.)


493

เรียน ผจก. กฟล. สด.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง ขป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th



(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุธา)

สก.ปบ.(ก.๓)

2 ๖ ก.พ. 2562

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น


แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|------------------|---------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | ปรับปรุงระบบจำหน่าย | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 24 ก.พ. 62 | ระหว่าง 08.00 น. | ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟจ.สค. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายนครินทร์ อังสนาวดี | | ตามใบขอปฏิบัติงาน 251 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 19 ก.พ. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | | วันที่ 20 กพ 62 |
-
- | | |
|---|---------------------------|
| 1. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายมโนช | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) |
| 2. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) |
| 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบ อุปกรณ์ก่อน Switching						
2	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA	-	-
3	EKA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA	-	-
4	EKA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA	-	-
5	SMD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMD	-	-
6	SMD03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD	-	-
7	SMD04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD	-	-
8	SMD09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD	-	-
9	-ย้ายโหลด EKA03 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SMD03						
10	EKA02S-06	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สค.	SF6	ร้านก่ายเดี่ยวชาววัง
11	EKA03S-03	ปลด	สับ		สค.	SCADA SF6	โรงงานไอโอดับบลิว
12	EKA03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.	DIS	ปากช.โรงงานไอโอดับบลิว
13	EKA02S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.	SF6	ร้านก่ายเดี่ยวชาววัง
14	-ตรวจสอบ SF6 ส.ชัยวารี รหัส EKA4S-05 และ EKA9S-02 SF6 อยู่สถานะ "OPEN" และ ล๊อคคาน						
15	-เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
16	EKA03VB-01	สับ	ปลด		EKA	-	-
17	EKA03S-01	สับ	ปลด		สค.	DIS	POT HEAD F.3
18	SMD04S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.	SF6	ฟุตส์เซ็นเตอร์
19	SMD09S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.	SF6	เลยฟุตส์เซ็นเตอร์
20	SMD04S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.	SF6	โครงการจัดสรรนายปัญญา (บน)
21	-แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
22	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1 ชื่อ เวลา.....น.						
23	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2 ชื่อ เวลา.....น.						
24	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G3 ชื่อ เวลา.....น.						
25	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G4 ชื่อ เวลา.....น.						
26	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G5 ชื่อ เวลา.....น.						
27	แจ้งให้ผู้ควบคุมงาน ทำงานได้						
28	EKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	EKA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		-	-
30	SMD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMD		-	-
31	SMD03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		-	-
32	SMD04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		-	-
33	SMD09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		-	-
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***								
34	-เมื่อผู้ควบคุมงานแล้วเสร็จ พร้อมรับไฟ							
35	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		-	-
36	EKA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		-	-
37	SMD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMD		-	-
38	SMD03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		-	-
39	SMD04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		-	-
40	SMD09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		-	-
41	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G1 ชื่อ เวลา.....น.							
42	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G2 ชื่อ เวลา.....น.							
43	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G3 ชื่อ เวลา.....น.							
44	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G4 ชื่อ เวลา.....น.							
45	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G5 ชื่อ เวลา.....น.							
46	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
47	EKA03S-01	ปลด	สับ		สค		DIS	POT HEAD F.3
48	EKA03VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		EKA		-	-
49	SMD04S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6	ฟูดส์เซ็นเตอร์
50	SMD09S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6	เลย์ฟูดส์เซ็นเตอร์
51	SMD04S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6	โครงการจัดสรรนายปัญญา (บน)
52	-ย้ายโหลด EKA03 บางส่วนกลับจาก SMD03							
53	EKA02S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6	ร้านก๋วยเตี๋ยวขาววัง
54	EKA03S-02	ปลด	สับ		สค.		DIS	ปากช.โรงงานไอโอดีบลิวิ
55	EKA03S-03	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6	โรงงานไอโอดีบลิวิ
56	EKA02S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6	ร้านก๋วยเตี๋ยวขาววัง
57	-ให้ ปลด "ล็อคคาน" ของ SF6 ส.ชัยวารี รหัส EKA4S-05 และ EKA9S-02 SF6 ออก							
58	EKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		-	-
59	EKA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		-	-
60	EKA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		-	-
61	SMD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMD		-	-
62	SMD03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		-	-
63	SMD04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		-	-
64	SMD09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		-	-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								

