



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กปบ.(ว.) ๓๒๖/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรัตน์ สิงห์โตทอง

Switching Deadline
วันที่ 21 ก.พ. 62

วันที่ 13 ก.พ. 2562
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ก.บ.บ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขระบบ CSCS ไม่นับที่ค่ากระแส FAULT สถานีไฟฟ้า ก.ว.จ.นบุรี.๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	01VB-01	๒๖ ก.พ. ๖๒	๐๙.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไขระบบ CSCS ไม่นับที่ค่ากระแส FAULT	OPEN BREAKER	TRUCK OUT SERVICE	นายสาธิต พันธ์วงษ์ศรี

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พันธ์วงษ์ศรี ตำแหน่ง ว.ค.๖.สร.ก.บ.บ.(ก.๓) โทร. ๐๘๑-๙๙๙-๙๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอนันต์ กฤษณอนุพันธ์ุ)
ตำแหน่ง ก.๓) วิศวกรควบคุม ส.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ KCA 1 จาก ถึง
ในวันที่ 26 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 257/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิเศษ วัฒนวิเศษ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสุวิธา พันธ์วงษ์ศรี
18 ก.พ. 62

นายวิเศษ วัฒนวิเศษ
(นายวิเศษ วัฒนวิเศษ)
๑๘๖ กบ.บ.ว.๑๗



สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 513
เรียน ผจก. กฟภ. ก.๓
อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผจฟ. 9 (สถานี KCA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรอุษา ตักดีพนา)
ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
21 ก.พ. 2562

(นางสาวอรอุษา ตักดีพนา)
ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
21 ก.พ. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กากาญจนบุรี 1 (KCA01VB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 ก.พ. 62	ระหว่าง 09.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ แก้ไขระบบ CSCS	ตามใบขอปฏิบัติงาน 257/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 20-02-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 21/2/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
2	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	KCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 4.7 MW
4	KCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 4.0 MW
5	ย้ายโหลด KCA 1 ไปจ่ายจาก KCA 6						
6	KCA01S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.	SCADA	SF6 รั่วเซนต์
7	KCA01VB-01	สับ	ปลด		KCA		-
8	KCA01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KCA		-
9	แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
10	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
11	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
12	KCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
13	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
15	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
16	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
17	KCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
18	ย้ายโหลด KCA 1 กลับจาก KCA 6						
19	KCA01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCA		-
20	KCA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCA		-
21	KCA01S-02	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 รั่วเซนต์
22	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
23	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
24	KCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
25	KCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							