



Switching Deadline  
วันที่ 22. ก.พ. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข. (ว.) ๒๒๘ / ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์ตันจิว  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ 13 ก.พ. 2562  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อก.นษ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้อิทธิพลระบบ CSCS ไม่บันทึกค่ากระแส FAULT สถานีไฟฟ้า ไทรโยค. ตามแผนผังส่งเซบแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	03VB-01, 08VB-01	๒๗ ก.พ. ๖๒	๐๙.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้อิทธิพลระบบ CSCS ไม่บันทึกค่ากระแส FAULT	OPEN BREAKER	TRUCK OUT SERVICE	นายสาธิต พยัคฆวงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง วสท.๖ สรต.กบข.(ก.๓) โทร. ๐๙๑-๙๙๙-๙๑๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรร.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายธเนศ ธรรมจวบอุปถัมภ์)  
ตำแหน่ง นษ.(ก.๓) วิศวกรรมการหม สก.บข.(ก.๓)

สำรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเดอร์ SY438 จาก OPEN BREAKER ถึง TRUCK OUT SERVICE  
ในวันที่ 27 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 258/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมบูรณ์ สิงห์โตทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พยัคฆวงศ์  
18 ก.พ. 62 ก.๒  
  
นายสาธิต พยัคฆวงศ์  
0๙๑.๙๙๙.๙๑๑๖

สำรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.) 512  
เรียน ผคก. กฟผ. ทชด.  
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ..... 1 ..... แผ่น  
แผนผังแนบ ..... - ..... แผ่น  
ผคฟ. 2 (สถานี SYA)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรอุษา-ตักดีพนา)  
ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)  
21 ก.พ. 2562

(นางสาวอรอุษา-ตักดีพนา)  
ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ไทรโยค		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 ก.พ. 62	ระหว่าง	09.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขระบบ CSCS ตามใบขอปฏิบัติงาน 258/62
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์		วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย			วันที่ 20-02-62
6. อนุมัติสวิทชิงโดย			วันที่ 21/02/62
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ 2. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตต์ตัดตอนและอุปกรณ์และสวิตต์ตัดตอนภายในสถานีฯ และ ระบบจำหน่าย และ สายส่งก่อนทำ Switching						
2	ตรวจสอบ SYA03VB-01 และ SYA08VB-01 อยู่ตำแหน่ง "OPEN"						
3	ตรวจสอบ SYA03VB-01 ทรีค อยู่ตำแหน่ง "OUT SERVICE"						
4	ตรวจสอบ SYA08VB-01 ทรีค อยู่ตำแหน่ง "OUT SERVICE"						
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.ก3.รับทราบ						
6	สิ้นสุด Switching						
7	เมื่อ กบข.ก3.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						

สิ้นสุด Switching ทั้งหมด

