



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กปบ.ส. (ท.) ๕๒๖๒ / ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธุ์  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

Switching Deadline

๒๐ ก.พ. ๖๒

วันที่ 13 ก.พ. 2562  
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขระบบ CSCS ไม่บันทึกตัวกระแส FAULT สถานีไฟฟ้าท่าม่วง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	06VB-01	๒๕ ก.พ. ๖๒	๐๙.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไขระบบ CSCS ไม่บันทึกตัวกระแส FAULT	OPEN BREAKER	TRUCK OUT SERVICE	นายสาธิต พยัคฆวงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง วิศวกร.๖.สรค.กบข.(ก.๓) โทร. ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กบข.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอนันต์ ภาณุจนคุปต์มณี)  
ตำแหน่ง ก.๓ วิศวกรแผนก อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.บข.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ TMA06 จาก ทรีดเอท์ TMA 06B-01 ถึง  
ในวันที่ 25 ก.พ. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 259/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรชัย นอระตะ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พยัคฆวงศ์

ธีรชัย นอระตะ  
วิศวกร.๖ ปฏิบัติแทน นย.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

466

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.กฟผ. ทบว.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ \* และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิตซ์ ..... แผ่น  
แผนผังแนบ ..... แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี TMA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)  
รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	เบรกเกอร์ TMA06 สฟ.ท่าม่วง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ก.พ. 62	ระหว่าง	09.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไข CSCS ตามใบขอปฏิบัติงาน 259/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสิทธิชัย หอระตะ		วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 18 ก.พ. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 18 ก.พ. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนอช, นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ TMA06VB-01 ให้ Open พร้อมทรัพย์สินอยู่ตำแหน่ง Out Service						
3	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
สิ้นสุดสวิตชิง							