



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กปบ. (วค) ๓๒๖/๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

Switching Deadline

วันที่ 20 ก.พ. 62

วันที่ 13 ก.พ. 2562  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก๊วระบบ CSCS ไม่นับที่ถักถั่วกระแส FAULT สถานีไฟฟ้า หมอของปลวหมอ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	05VB-01	<u>๒๒ ก.พ. ๖๒</u>	<u>๐๙.๓๐ น.</u>	<u>๑๖.๓๐ น.</u>	<u>แก๊วระบบ CSCS ไม่นับที่ถักถั่วกระแส FAULT</u>	<u>OPEN BREAKER</u>	<u>TRUCK OUT SERVICE</u>	<u>นายสาธิต พัดคองวงศ์</u>

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสาธิต พัดคองวงศ์ ตำแหน่ง วสค.๖ มรค.กบข.(ก.๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอนันต์ กาญจนอุปถัมภ์)  
ตำแหน่ง วค.บข.(ก.๓) วิศวกรแผน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NOM5 จาก Brea Key ถึง Truk out service  
ในวันที่ 22 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 260/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วชิระ ทองชัย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย สาธิต พัดคองวงศ์

(นายสาธิต พัดคองวงศ์)  
วค.บข.(ก.๓) วิศวกรแผน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 500  
เรียน ผจก. กฟอ. ยป., กฟย. ยป.

อก.บข.(ก.๓) / อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ ..... แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี NQM)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)  
อก.ปบ.(ก.๓)

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)  
อก.ปบ.(ก.๓)

20 ก.พ. 2562

20 ก.พ. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯหนองปลาหมอ(NOM5VB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ก.พ. 62	ระหว่าง	09.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขระบบ CSCS ตามใบขอปฏิบัติงาน 260/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนเฑียร ทองย้อย		วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 18 ก.พ. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 20 กพ 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายอมร, นายนครินทร์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายพนิต, นายมนเฑียร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายพนิต, นายมนเฑียร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
<b>ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตตัดก่อนทำการ Switching</b>							
1	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
2	BPB09VB-01	"ON" Auto Recloser	"OFF" Auto Recloser		BPB	-	
3	NOM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NOM	-	
4	NOM05VB-01	"ON" Auto Recloser	"OFF" Auto Recloser		NOM	-	
<b>**ย้ายโหลด NOM05VB-01 ไปรับไฟจาก BPB09**</b>							
6	BPB09S-05	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6 โรงลิเกทองเคลิ้ม
7	NOM05VB-01	สับ	ปลด		NOM	-	-
8	NOM05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NOM	-	-
<b>แจ้ง กบข.ก.3 ทำการแก้ไขระบบ CSCS ไม่บันทึกค่าของ NOM05VB-01 ได้</b>							
10	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
11	BPB09VB-01	"OFF" Auto Recloser	"ON" Auto Recloser		BPB	-	
12	NOM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NOM	-	
<b>สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า</b>							
<b>หลังจาก กบข.ก.3 ทำการแก้ไขระบบ CSCS ไม่บันทึกค่าของ NOM05VB-01แล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟกลับคืน</b>							
14	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
15	BPB09VB-01	"ON" Auto Recloser	"OFF" Auto Recloser		BPB	-	
16	NOM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NOM	-	
<b>**ย้ายโหลด NOM05VB-01 กลับคืนจาก BPB09**</b>							
18	NOM05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NOM	-	-
19	NOM05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NOM	-	-
20	BPB09S-05	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6 โรงลิเกทองเคลิ้ม
21	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
22	BPB09VB-01	"OFF" Auto Recloser	"ON" Auto Recloser		BPB	-	
23	NOM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NOM	-	
24	NOM05VB-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NOM	-	
<b>สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด</b>							