



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ปบ.บ.(วค) ๓๖๕/๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์ชา  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรัตน์ สิงห์โตทอง

Switching Deadline  
๑๙ ก.พ. ๖๒

วันที่ 13 ก.พ. 2562  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อก.บษ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ก.บษ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขระบบ CSCS ไม่นับหักค่ากระแส FAULT สถานีไฟฟ้าบ้านม่วง ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	04VB-01	๒๑ ก.พ. ๖๒	๐๙.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไขระบบ CSCS ไม่นับหักค่ากระแส FAULT	OPEN BREAKER	TRUCK OUT SERVICE	นายสาธิต พยัคฆวงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง วสท.๖ มรส.กบษ.(ก.๓) โทร.....๐๘๑-๙๙๘-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กบส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอนันต์ กาญจนกุลพงศ์)  
ตำแหน่ง ก.บษ.(ก.๓) วิศวกรรมการพัน อก.บษ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1. ฟีดเดอร์ BPA04 จาก OPEN BREAKER ถึง TRUCK OUT SERVICE  
ในวันที่ 21 ก.พ. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 261/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย กัมภกร จิตรภานนท์ ๑ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย. ศิริชัย พยัคฆวงศ์  
14 ก.พ. 62  
ก.๓

รศพร คันฉอกเขตรัง  
(วสท.๖ 1 แทน ทว.๑พ)


สำหรับผู้อนุมัติ \*  
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 461  
เรียน ผจก. กฟผ.๖๖๖, กฟผ.๖๖๖.  
อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ..... แผ่น  
แผนผังแนบ ..... แผ่น  
ผจก. ๒ (สถานี ..... - BPA)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรุษา-ศักดิ์พัฒนา)  
ช.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)  
15 ก.พ. 2562

(นางสาวอรุษา-ศักดิ์พัฒนา)  
ช.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)  
15 ก.พ. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บ้านโป่ง 1		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ก.พ. 62	ระหว่าง	09.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขระบบ CSCS ตามใบขอปฏิบัติงาน 261/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<b>รศทพร</b>		วันที่ 15 ก.พ. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 15 ก.พ. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายโมซ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
<b>ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์และสวิตตัดตอนภายในสถานีฯ และ ระบบจำหน่าย และ สายส่งก่อนทำ Switching</b>							
1	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		LOAD 25.13 MW
2	BPA04VB-01	Auto	Manual		BPA		LOAD 3.81 MW
3	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		LOAD 11.4 MW
4	BPB08VB-01	Auto	Manual		BPB		LOAD 4.49 MW
<b>5 ย้ายโหลด BPA04 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BPB08</b>							
6	BPA04S-13	ปลด	สับ		บปง.		SF6 อสร.
7	BPA04VB-01	สับ	ปลด		BPA		
8	BPA04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BPA		
<b>9 แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.ก3.รับทราบ</b>							
10	BPB08VB-01	Manual	Auto		BPB		
11	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
12	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
<b>สิ้นสุด Switching</b>							
<b>13 เมื่อ กบข.ก3.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ</b>							
14	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
15	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
16	BPB08VB-01	Auto	Manual		BPB		
<b>17 ย้ายโหลด BPA04 ทั้งหมดกลับจาก BPB08</b>							
18	BPA04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BPA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
19	BPA04VB-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		BPA			
20	BPA04S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.		SF6	อสร.
21	BPB08VB-01	Manual	Auto		BPB			
22	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
23	BPA04VB-01	Manual	Auto		BPA			
24	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								