



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 18 ก.พ. 62

เลขที่ ก.๓ กษบ.(ก.๓) ๓๒๔๘ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุฑาว
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิมหิโทยง

วันที่ 13 ก.พ. 2562
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อภ.บษ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กษบ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้มัไซระบบ CSCS ไม่บันทึกค่ากระแส FAULT สถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่ ๓ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	04VB-01	๒๐ ก.พ. ๖๒	๐๙.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้มัไซระบบ CSCS ไม่บันทึกค่ากระแส FAULT	OPEN BREAKER	TRUCK OUT SERVICE	นายสาธิต พยัคฆวงค์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงค์ ตำแหน่ง วิศวกร.๖ มรล.กษบ.(ก.๓) โทร. ๐๙๑๑-๙๙๕-๕๑๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรล.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมศักดิ์ กาญจนอุปถัมภ์)
ตำแหน่ง อภ.บษ.(ก.๓) วิศวกรรมการแผน อภ.บษ.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เวียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

OPEN

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ 04VB จาก BREAKER ถึง TRUCK OUT SERVICE
ในวันที่ 20 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 262/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย จามรกร จิตรานะวดี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย สาธิต พยัคฆวงค์
14 ก.พ. 62
ก๓

สมพร สันต์เกตุวงษ์
(๐๐๓. 6 แทน นพ.ฉพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 451
เวียน ผจก. ก.๒.๑.๑.๑

ขั้นตอนการสวิตซ์ แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น



อภ.บษ.(ก.๓) อภ.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี - 04VB -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หิงส์วรรณ)

• รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมใหญ่ 3		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ก.พ. 62	ระหว่าง	09.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขระบบ CSCS ตามใบขอปฏิบัติงาน 262/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 14-02-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 15 ก.พ. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนอช 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์และสวิตตัดตอนภายในสถานีฯ และ ระบบจำหน่าย และ สายส่งก่อนทำ Switching							
1	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		LOAD 22.28 MW
2	OYL04VB-01	Auto	Manual		OYL		LOAD 0.93 MW
3	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		LOAD 22.2 MW
4	SAD04VB-01	Auto	Manual		SAD		LOAD 7.32 MW
5	ย้ายโหลด OYL04 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SAD04						
6	OYI04S-12	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ซ.วัดคลองอ้อมน้อย
7	OYL04VB-01	สับ	ปลด		OYL		
8	OYL04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		OYL		
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.ก3.รับทราบ						
10	SAD04VB-01	Manual	Auto		SAD		
11	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		
12	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		
สิ้นสุด Switching							
13	เมื่อ กบข.ก3.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
14	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		
15	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		
16	SAD04VB-01	Auto	Manual		SAD		
17	ย้ายโหลด OYL04 ทั้งหมดกลับจาก SAD04						
18	OYL04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		OYL		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
19	OYL04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYL			
20	OYI04S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6	ข. วัตต์ลดลงเล็กน้อย
21	SAD04VB-01	Manual	Auto		SAD			
22	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD			
23	OYL04VB-01	Manual	Auto		OYL			
24	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL			
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								