



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.๓๓๖.๕๐๖๒๕๐ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายณัฐวัฒน์ ทัพพพัฒนะ

548

Switching Deadline
วันที่ 27 ก.พ. 62

วันที่ ๑๓.กุมภาพันธ์.๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๑)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ท่าม่วง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา ยี่งอท่าม่วง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้า
ท่าม่วง.....ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	TMA จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	F5	2 มี.ค.2562	08.00	17.00	งานรื้อถอนเสาแรงสูง ตัด จ่ายหม้อแปลงปรับปรุง ระบบแรงต่ำ บริเวณซอย โรงเจ	DIS105-04 (ดีสอัยการ เฉลิม).	ปากซอย.โรงเจ DIS TMA55-14	นายนิศยรักษ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ชุมชนซอย.โรงเจ.ซอย.สำราญราษฎร์.ซอย.เจริญสุข.ชุมชนซอย.อัยการเฉลิม
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรวิทย์ อัครวิเศษกุล.....ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ท่าม่วง.....โทร ๐๘๑-๘๕๑๕๕๐๗
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายณัฐวัฒน์ ทัพพพัฒนะ)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ท่าม่วง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. พัดเตอร์ TMA๐5 จาก TMA1๐5-04 ถึง TMA 55-14
ในวันที่ 25-๑-๖1 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 263/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย โสภณ นอร์ธ: ประธานงานการขอตัดไฟกับ นายธราวุฒิ อัครวิเศษ

โสภณ นอร์ธ:
(วทก.6 ปฏิบัติงานแทน คคฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

548

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๓

อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง.....แผ่น

แผนผังแนบ 1.....แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ





(นายธราวุฒิ อัครวิเศษ)

ช่างควบคุมการจ่ายไฟ แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ก.๓)

25 ก.พ. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ขอยโรงเจ ไลน์ TMA05 บริเวณ TMA5S-14 -TMA10S-04
2. กำหนดวันที่ทำงาน 2 มี.ค. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ท่าม่วง งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 263/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสิทธิชัย หอระตะ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 24 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 25 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร,นายธนิศ,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	- เมื่อพร้อมดับไฟไลน์ TMA05 เวลา 08.00 น.						
2	- ตรวจสอบ Dis TMA5S-14 ให้เปิด "OPEN"						
3	TMA05VB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SCADA	-	เบรกเกอร์ 22 เควี
4	TMA10S-04	สับ	ปลด,โหลดบาสเตอร์		ท่าม่วง	DIS	บ้านอัยการเฉลิม
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.ท่าม่วงรับทราบ						
6	แจ้งกฟส.ท่าม่วง ทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย						
7	แจ้งกฟส.ท่าม่วง ทำการ Short Ground จุด G1						
8	แจ้งกฟส.ท่าม่วง ทำการ Short Ground จุด G2						
9	แจ้งกฟส.ท่าม่วง ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
3	TMA05VB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SCADA	-	เบรกเกอร์ 22 เควี
%%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า %%%%%%%%%%							
10	หลังจากกฟส.ท่าม่วง ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
11	แจ้งกฟส.ท่าม่วง ทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
12	แจ้งกฟส.ท่าม่วง ทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
14	- จ่ายไฟไลน์ TMA05						
15	TMA05VB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SCADA	-	เบรกเกอร์ 22 เควี
16	TMA10S-04	ปลด	สับ		ท่าม่วง	DIS	บ้านอัยการเฉลิม
17	TMA05VB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SCADA	-	เบรกเกอร์ 22 เควี
%%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเย็น %%%%%%%%%%							

ไฟฟ้าดับ

ไฟฟ้าจ่ายปกติ

แผนดับไฟวินสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐น.-๑๗.๐๐น
รื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูงและตัดจ่ายระบบแรงต่ำ(หม้อแปลง)ซอยโรงเจ

