



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นาย.ภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นาย.ยงยุทธ สีขาว

Waiting Deadline
๑ มี.ค. ๖๒

วันที่
ตำแหน่ง .อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง .หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ.(กฟผ.)

ด้วยการไฟฟ้ากฟผ. จะขอตัดไฟหม้อแปลง KT3A สถานีฯ บ้านโป่ง 1 เพื่อแก้ไข Oil Leak ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KT3A	๑๒ มี.ค. ๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟหม้อแปลง KT3A สฟ.บ้านโป่ง 1 โดยปลดเบรกเกอร์ Incoming ของ กฟผ. ด้วย	BP1 2222	ตรัคเอาท์ BPA1BVB-01	กฟผ.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย.สิทธิชัย ทอระตะ ตำแหน่ง วศก.๖ โทร. ๐๘๙-๘๘๒๕๕๖๒.

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ - จาก BP1-2222 ถึง BPA1BVB-01
ในวันที่ 12 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐7:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 265/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย. หนิต ราชฤทธิ์นิวัฒน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.สิทธิชัย ทอระตะ

(Handwritten signature and stamp)
.....
.....

สำหรับผู้อนุมัติ

684

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ. นช

อก.บช.(ก.๓); อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(Handwritten signature)
(นาย.ภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)

อก.ปบ.(ก.๓) ๒7 มี.ค. 2562

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น


ผจก. 2 (สถานีฯ BPA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐7:๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(Handwritten signature)
(นาย.ภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)

อก.ปบ.(ก.๓) ๒7 มี.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|----------|---------------------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีบ้านโป่ง 1 กฟผ.(KT3A) | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 12 มี.ค. 62 | ระหว่าง | 07.30 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟผ. | งานที่ทำ | แก้ไข Oil leak ตามใบขอปฏิบัติงาน 1534 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพนิต ราชฤทธิ์นิยม | | วันที่ 6 มีนาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 6 มี.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 7 มี.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | <ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพนิต, นายนครินทร์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ร.ล.	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	BP1-KT1A/KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด = 20.0 MW
3	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด = 22.0 MW
4	BPA01VB-01	Auto	Manual		BPA	-	โหลด = 2.6 MW
5	BPA05VB-01	Auto	Manual		BPA	-	โหลด = 4.8 MW
6	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU	-	-
7	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU	-	-
8	NPU03VB-01	Auto	Manual		NPU	-	โหลด = 3.0 MW
9	NPU09VB-01	Auto	Manual		NPU	-	โหลด = 0.3 MW
10	ย้ายโหลด BPA 1 ทั้งหมดไปรับจาก NPU 9						
	BPA01S-07	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 อยู่ขาลี
12	BPA01VB-01	สับ	ปลด		BPA	-	-
13	ย้ายโหลด BPA 5 ทั้งหมดไปรับจาก NPU 3						
14	NPU03S-04	ปลด	สับ		นฐ.	SF6	รง.น้ำหวานตราภ
15	BPA05VB-01	สับ	ปลด		BPA	-	-
16	ย้ายโหลด Inc.1 ทั้งหมดไปรับจาก Inc.2						
17	BPABVB-01	ปลด	สับ		BPA	-	ขนานบัส
18	BPA01BVB-01	สับ	ปลด		BPA	-	INCOMING 1
19	BPA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BPA	-	INCOMING 1
20	BP1-2222	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
21	BP1-2227	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
22	BP1-KT1A/KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
23	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU	-	-
24	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU	-	-



7 3.62

บันทึก

265

ที่ หจก-ส. 0071/2562

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง1
อุปกรณ์	หม้อแปลง KT3A (115/22kV) [BP1-2222 และ BP1-2227]
งานที่ทำ	Correct Hot Clamp 22 KV. & Install Bird Protection
วันและเวลาขอดับไฟ	เริ่มวัน อังคาร ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. ถึงวัน อังคาร ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

โทรศัพท์ : 02-436-2657

โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.