



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 13 มี.ค. 62

เลขที่ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นาย. ภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายยงยุทธ สีขาว

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ.(กฟผ.)

ด้วยการไฟฟ้ากฟผ. จะขอตัดไฟหม้อแปลง KT2A สถานีฯ สมุทรสาคร 1 เพื่อแก้ไข Oil Leak ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KT2A	๑๘ มี.ค. ๖๒ - ๑๙ มี.ค. ๖๒	๐๗.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.	- - ๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟหม้อแปลง KT2A สพ.สมุทรสาคร 1 โดยปลด เบรกเกอร์ Incoming ของ กฟผ. ด้วย	SN2 22122	ทรักเอาท์ SMA-2BVB-01	กฟผ.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสิทธิชัย ทอระตะ ตำแหน่งวศก.๖ โทร. ๐๘๙-๘๙๒๕๕๖๒.

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

SMA

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KT2A จาก SN2-22122 ถึง SMA 2BVB-01
ในวันที่ 18-19 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 07-30 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 266162

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนรรักษ์ อรรถประเสริฐ ประสานงานการขอตัดไฟกับ วิศวกร นอว. ๑:

วิศวกร นอว.๓:

(วศก.๖ ปฏิบัติงานแทน นอว.๑ป.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 770
เรียน ผจก. กฟผ.๙๓.

อก.บช.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเอกชัย หงษ์สุวรรณ)

รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

13 มี.ค. 2562

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี SMA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

วันที่ 18 เวลา 07.30 น.

19 เวลา 16.30 น.

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน SMA-KT2A สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 1
2. กำหนดวันที่ทำงาน 18-19/03/2019 ระหว่าง 07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟผ. งานที่ทำ บำรุงรักษาหม้อแปลง ตามใบขอปฏิบัติงาน 266/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 12 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย วิจิตร นอร์.ต. วันที่ 12 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย han วันที่ 12 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร, นายธนิช, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1 ตรวจสอบสวิตติดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 1							
2	SN1-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์นนฯ		โหลด = 6.7 MW.
3	SN1-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์นนฯ		โหลด = 26.2 MW.
4 - ย้ายโหลด SMA-KT2A ไปจ่ายจาก SMA-KT1A							
5	SMA0BVB-03	ปลด	สับ		NPU	CB	22 KV.ขนานเมนบัส02-03
6	SMA02BVB-01	สับ	ปลด		NPU	CB	22 KV.IN02
7	SN1-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์นนฯ		
8 - เมื่อพร้อมดับไฟ SMA-KT2A							
9	SN1-2222	สับ	ปลด		ศูนย์นนฯ	CB	115 KV.กฟผ.ด้าน KT2A
10	SN1-2227	สับ	ปลด		ศูนย์นนฯ		
11	SMA02BVB-01	Truck "In Service"	Truck "Out Service"		SMA		
12 แจ้งกฟผ.ปฏิบัติงาน KT2A ได้							
%%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงวันที่ 18 มี.ค.62 %%%%%%%%%%							
13 หลังจากกฟผ.ปฏิบัติงานด้าน SMA-KT2A เสร็จเรียบร้อย (วันที่ 19 มี.ค.62)							
14 ตรวจสอบสวิตติดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 1							
15	SMA02BVB-01	Truck "Out Service"	Truck "In Service"		SMA	CB	22 KV.IN02
16 - จ่ายไฟ SMA-KT2A							
17	SN1-2227	ปลด	สับ		ศูนย์นนฯ		
18	SN1-2222	ปลด	สับ		ศูนย์นนฯ	CB	115 KV.กฟผ.ด้าน KT2A
19	SN1-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์นนฯ		
20	SN1-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์นนฯ		
21 - ย้ายโหลด SMA-KT2A ไปจ่ายจาก SMA-KT1A							
22	SMA02BVB-01	ปลด	สับ		NPU	CB	22 KV.IN02
23	SMA0BVB-03	สับ	ปลด		NPU	CB	22 KV.ขนานเมนบัส02-03
24	SN1-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์นนฯ		
25	SN1-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์นนฯ		
*** สิ้นสุดสวิตชิงวันที่ 19 มี.ค. 62 ***							



266

บันทึก

ที่ ทจก-ส. 0073/2562

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร1

อุปกรณ์ หม้อแปลง KT2A (115/22KV) [SN1 22122 และ SN1 2227]

งานที่ทำ แกะไข Oil Leak

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน จันทร์ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.

ถึงวัน อังคาร ที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

โทรศัพท์ : 02-436-2657

โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.