



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline
วันที่ 26 ต.พ. 62

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สุพรรณบุรี (กฟผ.) ตามบันทึก
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT1A	๑ มี.ค. ๖๒	๐๖.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เพื่อ Replace CT QY๔A หม้อแปลง KT1A	SP-2212	SPA01BVB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอภิชาติ รุ่งสว่าง ตำแหน่ง

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ / วงจร/หม้อแปลง KT1A จาก SP-2212 ถึง SPA1BVB-01
ในวันที่ 1 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ๒67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิชาติ รุ่งสว่าง ประสานงานการขอตัดไฟกับ กษ๐๑๕๐๓ ๒๖ รุ่งสว่าง

20 ต.พ. 62 ก.๓
อภิชาติ รุ่งสว่าง
(กษ๐๑๕๐๓ ๒๖)
ช.ก.ท.ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) **517**
เรียน ผจก. กฟผ.๓

ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี สุพรรณบุรี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๖.3๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวอรอุษา คักดีพนา)


ช.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

21 ก.พ. 2562

(นางสาวอรอุษา คักดีพนา)

ช.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สุพรรณบุรี (กฟผ.) (KT1A)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 มี.ค. 62	ระหว่าง	06.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Replace CT QY4A ตามใบขอปฏิบัติงาน 267/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชีชนะ		วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 นายเพชรรัตน์ ชีชนะ		วันที่ ๒๐-๐๒-๖๒
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 21/2/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนเฑียร 2. นายสถาพร, นายธนิช, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- 14 MW
3	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- 24 MW
4	ย้ายโหลดจากหม้อแปลง SP-KT1A ไปรับไฟจาก SP-KT2A						
5	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนานบัส
6	SPA01BVB-01	สับ	ปลด		SPA		- INCOMING 1
7	SPA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		- INCOMING 1
8	แจ้ง กฟผ. ตรวจสอบโหลด และกระแสด้าน SP-KT1A เป็น 0 จึงให้ดำเนินการต่อได้						
9	พนักงานกฟผ. ผู้รับเรื่อง เวลา.....						
10	SP-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
11	SP-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
12	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
13	พนักงานกฟผ. ผู้แจ้ง เวลา.....						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จยืนยันสามารถจ่ายไฟได้						
15	พนักงานกฟผ. ผู้แจ้ง เวลา.....						
16	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
17	SP-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
18	SP-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
19	ตรวจสอบแรงดันที่ กฟผ. ด้าน SP-KT1A ให้แรงดันอยู่ที่ 22.5 เควี						
20	พนักงานกฟผ. ผู้แจ้ง เวลา.....						
21	ย้ายโหลดจากหม้อแปลง SP-KT1A กลับจาก SP-KT2A						
22	SPA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		- INCOMING 2
23	SPA02BVB-01	ปลด	สับ		SPA		- INCOMING 2
24	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
26	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่ หจก-ส. 0085/2562
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

เรียน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสุพรรณบุรี
อุปกรณ์	หม้อแปลง KT1A (115/22KV) [SP 2212 และ SP 2217]
งานที่ทำ	Replace CT QY4A
วันและเวลาขอดับไฟ	เริ่มวัน ศุกร์ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น. ถึงวัน ศุกร์ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอภิชาติ รุ่งสว่าง)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

โทรศัพท์ : 02-436-2657

โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.