



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

Switching board

26 ก.พ. 62

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ธา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สุพรรณบุรี (กฟผ.) ตามบันทึก
จำนวน๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT2A	๒ มี.ค.๖๒	๐๖.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เพื่อ Replace CT QY๖A หม้อแปลง KT2A	SP-2222	SPA02BVB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายอภิชาติ รุ่งสว่าง.....ตำแหน่ง.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปน.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KT2A จาก SP-2222 ถึง SPA02BVB-01
ในวันที่ ๒ มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 268

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิชาติ รุ่งสว่าง ประสานงานการขอตัดไฟกับ ราชเอก, ๑ ๑๖๘๖๖

20 ก.พ. 62 0:3

อภิชาติ รุ่งสว่าง
(ราชเอก ๑ ๑๖๘๖๖)
อ.ก.ปน.๓ กฟผ.๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปน.(คฟ.) **515**
เรียน ผจก. กฟผ.๓



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น
ผจก. 1 (สถานี สุพรรณบุรี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 05.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวอรุษา ศักดิ์พิทยา)
จ.ก.ปน.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปน.(ก.๓)
21 ก.พ. 2562

(นางสาวอรุษา ศักดิ์พิทยา)
จ.ก.ปน.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปน.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ สุพรรณบุรี (กฟผ.) (KT2A)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 2 มี.ค. 62 ระหว่าง 06.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟผ. งานที่ทำ Replace CT QY6A ตามใบขอปฏิบัติงาน 268/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายเพชรรัตน์ ชินะ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 20-02-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 21/02/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนซ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร, นายธินิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- 14 MW
3	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- 24 MW
4	ย้ายโหลดจากหม้อแปลง SP-KT2A ไปรับไฟจาก SP-KT1A						
5	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนานบัส
6	SPA02BVB-01	สับ	ปลด		SPA		- INCOMING 2
7	SPA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		- INCOMING 2
8	แจ้ง กฟผ. ตรวจสอบโหลด และกระแสด้าน SP-KT2A เป็น 0 จึงให้ดำเนินการต่อไป						
9	พนักงานกฟผ. ผู้รับเรื่อง เวลา.....						
10	SP-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
11	SP-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
12	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
13	พนักงานกฟผ. ผู้แจ้ง เวลา.....						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จยืนยันสามารถจ่ายไฟได้						
15	พนักงานกฟผ. ผู้แจ้ง เวลา.....						
16	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
17	SP-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
18	SP-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
19	ตรวจสอบแรงดันที่ กฟผ. ด้าน SP-KT2A ให้แรงดันอยู่ที่ 22.5 เควี						
20	พนักงานกฟผ. ผู้แจ้ง เวลา.....						
21	ย้ายโหลดจากหม้อแปลง SP-KT2A กลับจาก SP-KT1A						
22	SPA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		- INCOMING 2
23	SPA02BVB-01	ปลด	สับ		SPA		- INCOMING 2
24	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
26	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่ หจก-ส. 0086/2562
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสุพรรณบุรี
อุปกรณ์	หม้อแปลง KT2A (115/22KV) [SP 2222 และ SP 2227]
งานที่ทำ	Replace CT QY6A
วันและเวลาขอดับไฟ	เริ่มวัน เสาร์ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น. ถึงวัน เสาร์ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดโบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอภิชาติ รุ่งสว่าง)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
โทรศัพท์ : 02-436-2657
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.