



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
13 มี.ค. 62

เลขที่ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นาย ภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นาย ยงยุทธ สีขาว

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ (กฟผ.)

ด้วยการไฟฟ้า.....กฟผ. จะขอตัดไฟหม้อแปลง KT3A สถานีฯ สมุทรสาคร 1 เพื่อแก้ไข Oil Leak ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน.....แผ่น ดังนี้

| ที่ | วงจร | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|------|--------------|-------------|----------|--|-----------|--------------------------|--------------|
| ๑. | KT3A | ๑๗ มี.ค. ๖๒ | ๐๗.๓๐ น. | ๑๖.๓๐ น. | ขอตัดไฟหม้อแปลง KT3A สฟ.สมุทรสาคร 1 โดยปลด เบรกเกอร์ Incoming ของ กฟผ. ด้วย | SN(22132 | หรัคเอาท์ SMA 1BVB-01 | กฟผ. |

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสิทธิชัย หอระตะ ตำแหน่ง วศก.๖ โทร ๐๘๙-๘๘๒๕๕๖๒.

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ KT3A จาก SN(22132 ถึง SMA 1BVB-01
ในวันที่ 17 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 270/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิชัย กฤษณะกุล ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสิทธิชัย หอระตะ

8 มี.ค. ๖๒ ก.๓

นายวิชัย หอระตะ
(นายวิชัย หอระตะ ก.๓)
๑๘๓/กย ๒๕๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 718
เรียน ผจก. กฟ.จ.๓

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง / แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. (.....) (สถานี.....) (.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



นางสาวอรุษา-ศักดิ์พนา
11 มี.ค. 2562

ศก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

นางสาวอรุษา-ศักดิ์พนา
11 มี.ค. 2562

ศก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | |
|------------------------|---|-------------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯสมุทรสาคร 1 (KT3A)(1BVB-01). | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 17 มี.ค. 62 | ระหว่าง 07.30 น. | ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟผ. งานที่ทำ | แก้ไข Oil Leak SN1-KT3A | ตามใบขอปฏิบัติงาน 270/2562 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพิชชา กลิ่นประทุม | | วันที่ 8 มีนาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 08-03-62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 11/3/62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสถาพร,นายธนิศ,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ 2. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร 3. นายฤกษ์ณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|--------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | SN1-KT2A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | - | โหลด 12.8 MW |
| 3 | SN1-KT3A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | - | โหลด 18.9 MW |
| 4 | ย้าย SMA INC.1 ไปจ่ายจาก SMA INC.2 | | | | | | |
| 5 | SMABVB-01 | ปลด | สับ | | SMA | - | ขนานบัส |
| 6 | SMA01BVB-01 | สับ | ปลด | | SMA | - | INCOMING 1 |
| 7 | SMA01BVB-01 | ทรัก "In service" | ทรัก "Out service" | | SMA | - | INCOMING 1 |
| 8 | SN1-22132 | สับ | ปลด | | EGAT | - | เบรกเกอร์ |
| 9 | SN1-2237 | สับ | ปลด | | EGAT | - | ใบมีด |
| 10 | SN1-KT2A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | - | - |
| 11 | แจ้งชุดปฏิบัติของกฟผ.รับทราบ | | | | | | |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | | |
| 12 | เมื่อชุดปฏิบัติงานของกฟผ.ทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 13 | SN1-KT2A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | - | โหลด 12.8 MW |
| 14 | SN1-2237 | ปลด | สับ | | EGAT | - | ใบมีด |
| 15 | SN1-22132 | ปลด | สับ | | EGAT | - | เบรกเกอร์ |
| 16 | ย้าย SMA INC.1 กลับจาก SMA INC.2 | | | | | | |
| 17 | SMA01BVB-01 | ทรัก "Out service" | ทรัก "In service" | | SMA | - | INCOMING 1 |
| 18 | SMA01BVB-01 | ปลด | สับ | | SMA | - | INCOMING 1 |
| 19 | SMABVB-01 | สับ | ปลด | | SMA | - | ขนานบัส |
| 20 | SN1-KT2A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | - | - |
| 21 | SN1-KT3A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | - | - |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | | |



บันทึก

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| ที่ ทจก-ส. 0072/2562 | เรียน |
| จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ | ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ. |
| เรื่อง ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี | โทรศัพท์ : 02-590-5454 |
| วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 | โทรสาร : 02-590-5456 |

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร1

อุปกรณ์ หม้อแปลง KT3A (115/22kV) [SN1 22132 และ SN1 2237]

270

งานที่ทำ แกะไข Oil Leak

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.

ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

โทรศัพท์ : 02-436-2657

โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร วันที่ เวลา น.

ผู้อนุมัติงาน วันที่ เวลา น.