



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นาย ภักพงษ์ วงษ์พันธ์หา
ชื่อผู้ส่ง นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์

วันที่
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ..ร.ก.กค.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ...กฟผ...จะขอย้าย ...บริษัทมิตรผลไบโอ-เพาเวอร์(ด่านช้าง) ไปรับไฟจาก สฟฟ.เดิมบาง.... รายละเอียดดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ เควี	๓ มี.ค. ๖๒	๐๖.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ย้าย ด่านช้างไบโอ ไปรับไฟ จาก สฟ.เดิมบาง เนื่องจากมีการ Solid Bus ที่ ATB ทำให้ Intertrip ทางด้าน ATB ไม่สามารถใช้งานได้	-	-	-

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิชาติ รุ่งสว่าง โทร. ๐๘๖-๙๘๘-๑๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

เชาวลิต กวีวัฒน์

(...นายเชาวลิต กวีวัฒน์...)

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ...

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

ใน วันที่ 3 มี.ค. 62 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเตอร์ 115 kv จาก 100kv/150kV DAA ถึง 110kv/150kV DAA
ตั้งแต่เวลา ๐6.๐๐ น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 294/6๕

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเตอร์ จาก ถึง
ใน วันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเตอร์ จาก ถึง
ใน วันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กฤษณะดิถี รัตนเศรษฐ์ประสานงานการขอดับไฟกับ นายอภิชาติ รุ่งสว่าง

(นายเชาวลิต กวีวัฒน์)
ร.ก.กค. (ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

608

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ.๑๖, กฟผ.๑๖, กฟผ.๑๖

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง / แผ่น
แผนผังแนบ / แผ่น
ผจก. (สถานีฯ ด่านช้าง)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 05.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

๒๘ ก.พ. 2562
(นางสาวอรุษา ตักดีพนา)

ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

(นางสาวอรุษา ตักดีพนา) 28 ก.พ. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ด้านข้าง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 มี.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 18.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ย้าย DAA กับ มิตรผลเพื่อรองรับระบบ intertrip ตามใบขอปฏิบัติงาน 284/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร		วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		วันที่ ๒๗ ก.พ. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ ๒๗ ก.พ. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ ๒๗ ก.พ. 62
	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนเษ		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	แจ้ง กฟผ. ให้แจ้งบริษัท ด้านข้างมิตรผลไบโอเพาเวอร์ ทำการ OFF Intertrip ที่บริษัท						
3	หลัง กฟผ. ให้แจ้งบริษัท ด้านข้างมิตรผลไบโอเพาเวอร์ ทำการ OFF Intertrip ที่บริษัท แล้วเสร็จ						
4	แจ้งพนักงานสถานีฯ ด้านข้างตรวจสอบใบมีด 115 เควี รหัส DAA01YS-01, DAA01YS-02 ให้อยู่ตำแหน่ง "สับอยู่"						
5	ย้าย สถานีฯด้านข้าง และ บ.มิตรผลไบโอเพาเวอร์ ไปจ่ายจากสถานีฯ เดิมบางนางบวช						
6	DAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	DAA01YB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	DAA05YB-01	สับ	ปลด		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	DAA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	แจ้ง กฟผ. ให้แจ้งบริษัทด้านข้างมิตรผลไบโอเพาเวอร์ ว่าได้ย้ายบริษัท ไปรับไฟจากสถานีฯ เดิมบางนางบวชให้ทำการ ON Intertrip						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
11	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จทั้งหมด						
12	แจ้ง กฟผ. ให้แจ้งบริษัท ด้านข้างมิตรผลไบโอเพาเวอร์ ทำการ OFF Intertrip ที่บริษัท						
13	หลัง กฟผ. ให้แจ้งบริษัท ด้านข้างมิตรผลไบโอเพาเวอร์ ทำการ OFF Intertrip ที่บริษัท แล้วเสร็จ						
14	แจ้งพนักงานสถานีฯ ด้านข้างตรวจสอบใบมีด 115 เควี รหัส DAA05YS-01, DAA05YS-02 ให้อยู่ตำแหน่ง "สับอยู่"						
15	ย้าย สถานีฯด้านข้าง และ บ.มิตรผลไบโอเพาเวอร์ กลับจากสถานีฯ เดิมบางนางบวช						
16	DAA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
17	DAA05YB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	DAA01YB-01	สับ	ปลด		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
19	DAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	แจ้ง กฟผ. ให้แจ้งบริษัทด้านข้างมิตรผลไบโอเพาเวอร์ ว่าได้ย้ายบริษัท กลับไปรับไฟจากสถานีฯ ตอนเจดีย์ให้ทำการ ON Intertrip						
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



บันทึก

ที่ หจก-ส. 0111/2562

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอย้ายการรับไฟของโรงไฟฟ้าบริษัท
มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง)จำกัด
(โครงการ1-3)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.

โทรศัพท์ : 02-5905454, 02-5915398

โทรสาร : 02-590-5456

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) มีแผนงานปรับปรุงอุปกรณ์ สถานีไฟฟ้าแรงสูงอ่างทอง2, สถานีไฟฟ้าแรงสูงสุพรรณบุรี และสายส่งไฟฟ้า 115 เควี อ่างทอง2 – สุพรรณบุรี โดยในการทำงานดังกล่าวจะมีการ De-energize 115 kV Main Bus No.1,2 ที่ สฟ.อ่างทอง2 และจ่ายไฟ Solid ผ่านไบมิดจาก สฟ.อ่างทอง2 ทำให้ระบบป้องกันที่ สฟ.อ่างทอง2 ไม่มี Intertrip โดยจะทำงานในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ช่วงเวลา 06.00 – 16.30 น.

จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว กฟผ. จึงขอให้ กฟผ. ย้ายการจ่ายไฟของ โรงไฟฟ้าบริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง)จำกัด (โครงการ1-3) จาก สฟ.อ่างทอง2 ไปยัง สฟ.เดิมบางนางบวช ของ กฟผ.

ทั้งนี้หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่ คุณอภิชาติ รุ่งสว่าง โทรศัพท์ 086-988-4655 โดยในวันปฏิบัติงานโปรดประสานกับ เจ้าหน้าที่ของ ศูนย์นันทบุรี(กฟผ.) และ โรงไฟฟ้าบริษัทมิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง)จำกัด (โครงการ1-3) เพื่อให้ช่วงเวลาในการ Cut off inter trip สอดคล้องกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชาวลิต กวีจันทร์)

หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

โทรศัพท์ : 02-43-62657

โทรสาร : 02-43-62698