



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline
วันที่ 8 มี.ค. 62

ส่งแล้ว

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สุพรรณบุรี (กฟผ.)... ตามบันทึก
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT2A	๑๕ มี.ค.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เพื่อ Major Inspection OLTC	SP-2222	SPA02BVB-01
					หม้อแปลง KT2A		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายอภิชาติ รุ่งสว่าง.....ตำแหน่ง.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปน.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KT2A จาก SP-2222 ถึง SPA02BVB-01
ในวันที่ 15 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 286

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุทา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอภิชาติ รุ่งสว่าง

20 มี.ค. 62 0:3

นายอภิชาติ รุ่งสว่าง
รองหัวหน้าศูนย์ฯ
๖๕๑/๓๖๖๖๖๖๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) **514**
เรียน ผจก. กฟผ. ๖๖๖, กฟผ. ๖๖๖

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 2 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น
ผจฟ. 1 (สถานี สุพรรณบุรี)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นางสาวอรุษา ศักดิ์พนา
(นางสาวอรุษา ศักดิ์พนา)
ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก.๓)
21 มี.ค. 2562

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

นางสาวอรุษา ศักดิ์พนา
(นางสาวอรุษา ศักดิ์พนา)
ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สุพรรณบุรี (กฟผ.) (KT2A)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 มี.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Major Inspection OLTC ตามใบขอปฏิบัติงาน 285/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ		วันที่ 1 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 1 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 4 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบโหลดดวงจร SPC05 หลัง SF6 SPC05S-03 ตรงข้าม ธนทรัพย์สมบัติ ย้ายไฟจ่ายไฟจาก วงจร DBA02 อยู่แล้ว						
3	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- 18.3 MW
4	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- 25.4 MW
5	ย้ายโหลดดวงจร SPA02 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPC05						
6	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		- 8 MW
7	SPC05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		-
8	SPA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R บ้านหัวเกาะ
9	SPC05S-08	ปลด	ล๊ับ		ศปจ.	SCADA	SF6 ป.รุ่งเรือง
10	SPA02R-02	ล๊ับ	ปลด		สพ.	SCADA	R บ้านหัวเกาะ
11	SPC05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC		-
12	ย้ายโหลดดวงจร SPA05 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPC03						
13	SPC03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		-
14	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
15	SPA05S-06	ปลด	ล๊ับ		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
16	SPA05R-02	ล๊ับ	ปลด		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
17	SPC03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC		-
18	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
19	ย้ายโหลดจากหม้อแปลง SP-KT2A ไปรับไฟจาก SP-KT1A						
20	SPABVB-01	ปลด	ล๊ับ		SPA		- ขนานบัส
21	SPA02BVB-01	ล๊ับ	ปลด		SPA		- INCOMING 2
22	SPA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		- INCOMING 2
23	แจ้ง กฟผ. ตรวจสอบโหลด และกระแสด้าน SP-KT2A เป็น 0 จึงให้ดำเนินการต่อได้						
24	พนักงานกฟผ. ผู้รับเรื่อง เวลา.....						
25	SP-2222	ล๊ับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
26	SP-2227	ล๊ับ	ปลด		EGAT		- ไปมิด

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
28	พนักงานกฟผ. ผู้แจ้ง เวลา.....						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
29	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จยืนยันสามารถจ่ายไฟได้						
30	พนักงานกฟผ. ผู้แจ้ง เวลา.....						
31	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
32	SP-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด
33	SP-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
34	ตรวจสอบแรงดันที่ กฟผ. ด้าน SP-KT2A ให้แรงดันอยู่ที่ 22.5 เควี						
35	พนักงานกฟผ. ผู้แจ้ง เวลา.....						
36	ย้ายโหลดจากหม้อแปลง SP-KT2A กลับจาก SP-KT1A						
37	SPA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		- INCOMING 2
38	SPA02BVB-01	ปลด	สับ		SPA		- INCOMING 2
39	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนानบัส
40	ย้ายโหลดวงจร SPA07 กลับจาก BAM07						
41	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-
42	BAM07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BAM		- -
43	SPA07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		-
44	SPA07S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6 ขนส่ง
45	BAM07S-05	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6 วัดโพธิ์คอย
46	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
47	BAM07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BAM		- -
48	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
49	SPA07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA		-
50	ย้ายโหลดวงจร SPA02 กลับจาก SPC05						
51	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
52	SPC05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		-
53	SPA02R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		สพ.	SCADA	R บ้านหัวเกาะ
54	SPC05S-08	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6 ป.รุ่งเรือง
55	SPC05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC		-
56	SPA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R บ้านหัวเกาะ
57	ย้ายโหลดวงจร SPA05 กลับจาก SPC03						
58	SPC03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		-
59	SPA05R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
60	SPA05S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
61	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
62	SPC03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
64	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่ หจก-ส. 0088/2562
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสุพรรณบุรี
อุปกรณ์	หม้อแปลง KT2A (115/22kV) [SP 2222 และ SP 2227]
งานที่ทำ	Major Inspection OLTC KT2A
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน พุธ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. ถึงวัน พุธ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมิด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอภิชาติ รุ่งสว่าง)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
โทรศัพท์ : 02-436-2657
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร วันที่ เวลา น.
ผู้อนุมัติงาน วันที่ เวลา น.