



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กปช.(บฟ.) ๗๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายไวยุทธิย์ ปานกลิ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ (น.เบิกไพร)

ด้วยการไฟฟ้า บริษัท เบิกไพรโคเจน จำกัด จะขอตัดไฟเพื่อ แก้ไข Relay Coordination and Relay Setting
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	1BPC1YB-01	24 ก.พ. 62	09.00 น.	17.00 น.	แก้ไข Relay	1BPC1YS-01	1BPC1YS-02	นายไวยุทธิย์
2.	1BPC2YB-01				Coordination and Relay Setting	1BPC2YS-01	1BPC2YS-02	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายไวยุทธิย์ ปานกลิ่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ (น.เบิกไพร) โทร 086-8877297

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1, 2 ฟีดเดอร์ 1BPC1YB-01 1BPC1YS-01 1BPC1YS-02
 1BPC2YB-01 1BPC2YS-01 1BPC2YS-02
 ในวันที่ 24 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 289/62
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สทพร ตันธักเศรษฐ์ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายไวยุทธิย์ ปานกลิ่น


สทพร ตันธักเศรษฐ์
(วศก. ๕๓๗ นพ.๑๗)

สำหรับผู้อนุมัติ
 ที่ ก.๓ กปช.(คฟ.) 509
 เรียน ผจก. กฟภ. บปอ.
 อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
 อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
 แผนผังแนบ 1 แผ่น
 ผจก. (สถานี)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

20 ก.พ. 62
 (นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
 อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ.เบ็กไฟโรโคเจน		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24-ก.พ.-62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กปบ.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไข Setting relay ตามใบขอปฏิบัติงาน 289/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกริก		วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 20 ก.พ. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนซ์ 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบการจ่ายไฟ บ.เบ็กไฟโรโคเจนเนอเรชั่น ให้อยู่ในรูปแบบ In-Out						
2	BPB05YB-01	Auto	Manual		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	1BPC01YB-01	Auto	Manual		1BPC		- บ.เบ็กไฟโรโคเจน
4	1BPC02YB-01	Auto	Manual		1BPC		- บ.เบ็กไฟโรโคเจน
5	เปลี่ยนการจ่ายไฟ บ.เบ็กไฟโรโคเจนเนอเรชั่น						
6	BPB05YS-07	ปลด	สับ		บปง.		LBS หน้า บ.เบ็กไฟโร
7	1BPC01YB-01	สับ	ปลด		1BPC		- บ.เบ็กไฟโรโคเจน
8	1BPC02YB-01	สับ	ปลด		1BPC		- บ.เบ็กไฟโรโคเจน
9	1BPC01YS-01	สับ	ปลด		1BPC		- บ.เบ็กไฟโรโคเจน
10	1BPC01YS-02	สับ	ปลด		1BPC		- บ.เบ็กไฟโรโคเจน
11	1BPC02YS-01	สับ	ปลด		1BPC		- บ.เบ็กไฟโรโคเจน
12	1BPC02YS-02	สับ	ปลด		1BPC		- บ.เบ็กไฟโรโคเจน
13	แจ้งให้ บ.เบ็กไฟโรโคเจนเนอเรชั่น ทราบ						
14	BPB05YB-01	Manual	Auto		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อชุดทำงานดำเนินการแล้วเสร็จ						
16	BPB05YB-01	Auto	Manual		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	1BPC01YS-01	ปลด	สับ		1BPC		- บ.เบ็กไฟโรโคเจน
18	1BPC01YS-02	ปลด	สับ		1BPC		- บ.เบ็กไฟโรโคเจน
19	1BPC02YS-01	ปลด	สับ		1BPC		- บ.เบ็กไฟโรโคเจน
20	1BPC02YS-02	ปลด	สับ		1BPC		- บ.เบ็กไฟโรโคเจน
21	เปลี่ยนการจ่ายไฟ บ.เบ็กไฟโรโคเจนเนอเรชั่น เป็นแบบ In-Out						
22	1BPC01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		1BPC		- บ.เบ็กไฟโรโคเจน
23	1BPC02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		1BPC		- บ.เบ็กไฟโรโคเจน
24	BPB05YS-07	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บปง.		LBS หน้า บ.เบ็กไฟโร
25	BPB05YB-01	Manual	Auto		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	1BPC01YB-01	Manual	Auto		1BPC		- บ.เบ็กไฟโรโคเจน
27	1BPC02YB-01	Manual	Auto		1BPC		- บ.เบ็กไฟโรโคเจน
สิ้นสุด Switching							

บริษัท เบิกไพรโคเจเนอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 302 อาคารเซเนกอนทอส ชั้น 2 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงค์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500



BEIKPRAI COGENERATION CO., LTD.
302 S&A Building, 2nd Floor, Silom Road
Suriyong, Bangrak Bangkok 10500

ที่ BPC 055/2562

28/9/62

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง ถอดดับไฟระดับแรงดัน 115 KV
เขียน ผู้อำนวยการ แผนกปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านโป่ง

บริษัท เบิกไพรโคเจเนอเรชั่น จำกัด (บริษัทฯ) โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจเนอเรชั่น ผู้ผลิตไฟฟ้าราย
เล็ก (SPP) เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ ระหว่างสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ได้ดำเนินการนำส่งข้อมูลทางเทคนิคตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) ทั้งนี้พบว่ายังมีส่วนของ Relay Coordination and Relay Setting และค่า Power reverse ที่ต้องได้รับ
การแก้ไขและทดสอบเพิ่มเติม

ในการนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคและความปลอดภัยในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของ กฟภ.
บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากแผนกปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านโป่ง ดำเนินการดับไฟที่
ระดับแรงดัน 115 KV ในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทธีษ ป่านกลืน)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ