



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROFESSIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กปน. (ปอ.) ๗๗๖ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ 22 ก.พ. 2562
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

27 ก.พ. 62
พิมพ์แล้ว

ด้วยการไฟฟ้า กปน.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี สถานีไฟฟ้า อ้อมน้อย ๑ - สถานีอ้อมน้อย ๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สายส่ง 115 เควี	๓ มี.ค. ๖๒	๐๙.๐๐	๑๖.๓๐	ฉีกน้ำล้างลูกถ้วยในไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี, แกไขจุดรอน, เปลี่ยนลูกถ้วยชำรุด	ONA 3YB-01	OND 4YB-01	นายเสนีย์ ศรีมงคล โทร. ๐๘๑-๗๓๖๔๗๕๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสุภาพ ทูตสำราญ ตำแหน่ง ขม.ปช. โทร. ๐๘๑-๕๑๘๓๔๕๓

ลงชื่อ (นายสุภาพ ทูตสำราญ)
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการแทน อก.บช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. พิดเดอร์สายส่ง 115KV จาก ONA 3YB-01 ถึง OND 4YB-01
ในวันที่ 3 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 292/62
 - อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่
 - อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่
 - อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่
 - อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่
- พนักงานศูนย์ฯ นาย กามร วิจารณ์ วิศวกรปฏิบัติการขอตัดไฟกับ นาย สุภาพ ทูตสำราญ
22 ก.พ. 62 5 กพร. ส่วนอำนวยการ
ก.ว.3 (๐๓๖.6 แทน นพ.อพ)

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.) 543
เรียน ผจก. นพ.อ. อมร
อก.บช.(ก๓) อก.ว.ว(ก๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจพ. 2 (สถานี ONA 3YB-01)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(rev.๐๑/๒๕๖๐)

23 กพ.62
(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา)
อก.ปบ.(ก.๓)

23 กพ.62
(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา)
อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน จาก ONA03YB-01 - OND04YB-01
2. กำหนดวันที่ทำงาน 3 มี.ค. 62 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ ฉีดล้างลูกถ้วยไลน์ 115 KV ตามใบขอปฏิบัติงาน 292/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 24 ก.พ. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 26 ก.พ. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching และให้ตรวจสอบ SAA5YB-01, SAA6YB-01 ว่าจ่ายสถานะ Close Loop							
1	ONA03YB-01	Auto	Manual		ONA		เบรกเกอร์ 115 KV
2	OND04YB-01	Auto	Manual		OND		เบรกเกอร์ 115 KV
3	ONA03YB-01	สับ	ปลด		ONA		เบรกเกอร์ 115 KV
4	OND04YB-01	สับ	ปลด		OND		เบรกเกอร์ 115 KV
5	ONA03YS-01	สับ	ปลด		ONA		สวิตช์ใบมีด 115 KV
6	ONA03YS-02	สับ	ปลด		ONA		สวิตช์ใบมีด 115 KV
7	OND04YS-01	สับ	ปลด		OND		สวิตช์ใบมีด 115 KV
8	OND04YS-03	สับ	ปลด		OND		สวิตช์ใบมีด 115 KV
9	แจ้งสถานะไฟดับกับ(HL 115 KV ชุด คุณเสณีย์)ให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อชุด กบข.ก3.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมรับการจ่ายไฟ						
11	OND04YS-03	ปลด	สับ		OND		สวิตช์ใบมีด 115 KV
12	OND04YS-01	ปลด	สับ		OND		สวิตช์ใบมีด 115 KV
13	ONA03YS-02	ปลด	สับ		ONA		สวิตช์ใบมีด 115 KV
14	ONA03YS-01	ปลด	สับ		ONA		สวิตช์ใบมีด 115 KV
15	OND04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		OND		เบรกเกอร์ 115 KV
16	ONA03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		ONA		เบรกเกอร์ 115 KV
17	OND04YB-01	Manual	Auto		OND		เบรกเกอร์ 115 KV
18	ONA03YB-01	Manual	Auto		ONA		เบรกเกอร์ 115 KV
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							