



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 1 มี.ค. 62

เลขที่ ก.๓.กบข.(นพ) ๔๑๒ /๒๕๖๒

วันที่ 25 ก.พ. 2562

ชื่อผู้รับ นาย.ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา

ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นาย.สมบูรณ์ สิงห์โคทอง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า SAA-OYK ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 kV	๔ มี.ค.๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดไฟสายส่ง SAA-OYK เพื่อให้ Hotline.๑๑๕ kV ฉีคน้ำล้างสูงด้วย (มีงานร่วม Switching เลขที่ ๘๗)	SAA06YB-01 SAA06YS-03	OYK03YB-01 OYK03YS-03	นาย เสนีย์ ศรีมงคล

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นาย เสนีย์ ศรีมงคล ตำแหน่ง พช.๗ โทร ๐๘๑๗๒๖๔๗๕๓

ลงชื่อ

(นายสมหมาย ชินดวง)

ตำแหน่ง ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คพ.) กพ.๓

เรียน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

คพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115KV จาก SAA-๖ YB-๐1 ถึง OYK 3 YB-01
ในวันที่ 4 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 300

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย วิเศษ วัฒนสุข ประสานงานการขอตัดไฟกับ 4๑๒ ๖๕ ๕๓ ๕๓

26 ก.พ. ๖๒ ๐:๒

(Signature)
นายสมหมาย ชินดวง
ตำแหน่ง ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คพ.) 606

เรียน อ.ก.บ.น.(ก.๓)/อ.ก.ว.(ก.๓)/คพ. กพ.๓

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(Signature)
(นางสาวอรุษา คักดีพนา)

อ.ก.บ.น.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

28 ก.พ. ๖๕๖๒

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

คพ. (สถานี

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

