



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

วันที่ 18.0.62

เลขที่ ก.๓.กบข.(นพ.) ๕๖๗ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นาย.ภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์ชา
ชื่อผู้ส่ง นาย.สมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ 25 ก.พ. 2562
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า SAA-KTD ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 KV	๖ มี.ค.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับไฟสายส่ง SAA-KTD เพื่อให้ Hotline ๑๑๕ KV ฉีดน้ำล้างลูกถ้วย	SAA03YB-01 SAA03YS-03	KTD02YB-01 KTD02YS-02	นาย เสนีย์ ศรีมงคล

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย.เสนีย์ ศรีมงคล ตำแหน่ง พชง.๗ โทร. ๐๘๑๗๖๔๗๙๔๓

ลงชื่อ Sum
(นายสมหมาย ชินด่าง)
ตำแหน่งกบข.ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คพฟ.) กพก.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คพฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115KV จาก SAA3YB-01, SAA3YS-03 ถึง KTD02YB-01, KTD02YS-02
ในวันที่ 06-03-62 ตั้งแต่เวลา 0800 น. ถึง 1600 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 301
 - อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 - อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 - อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- พนักงานศูนย์ฯ นาย.สมบูรณ์ สิงห์โตทอง ประสานงานการขอดับไฟกับ กบข.ปบ. ๑๕๖๖๓

26 ก.พ. 62. ก.๒

สมหมาย ชินด่าง
รองหัวหน้าศูนย์ฯ
๖๘๐. กพฟ. ๖๘๐. คพฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

579

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)
เรียน อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓) ผจก.คพฟ. กทข.
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



คพฟ. (สถานี) -
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรอุษา ศักดิ์พิทยา)

ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

26 ก.พ. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	สายส่ง 115 KV. ช่วงสถานีฯ SAA - สถานีฯ KTD					
กำหนดวันที่ทำงาน	06/03/2562	เวลา 08.00	น.	ถึง	06/03/2562	เวลา 16.00
ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ฉีดน้ำล้างลูกถ้วย 115KV		ตามใบขอปฏิบัติงาน	301/2562
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	26 กุมภาพันธ์ 2562
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	26 ก.พ. 62
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	27 ก.พ. 62
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง , นายพิชชา 2. นายกฤษณะศักดิ์ , นายมงคล , นายพนิต , นายอมร 3. นายสถาพร, นายธนิต , นายณัฐกาญจน์ , นายสามารถ 				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ SAA,KTD							
เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน							
1	SAA03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		
2	KTD02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTD		
3	KTD02YB-01	สับ	ปลด		KTD		
4	SAA03YB-01	สับ	ปลด		SAA		
5	SAA03YS-03	สับ	ปลด		SAA		
6	KTD02YS-02	สับ	ปลด		KTD		
7	แจ้ง กบข.ปฏิบัติงานฉีดน้ำล้างลูกถ้วยสายส่ง 115KV ช่วง สถานีฯ SAA-KTD ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
8	SAA03YS-03	ปลด	สับ		SAA		
9	KTD02YS-02	ปลด	สับ		KTD		
10	SAA03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA		
11	KTD02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTD		
12	SAA03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		
13	KTD02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTD		
สิ้นสุด Switching							