



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 6 มี.ค. 62

เลขที่ ก.๓.สข.(กป.) ๑๗๕ /๒๕๖๑
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายคำรน ทนตหยาด

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง พิดเดอร์ ๓ สถานีไฟฟ้า
เดิมบาง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA ๐๓	๙ มี.ค.	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดไฟปิกเสาพาดสายใหม่	Dis.สถานบ้านสร	Dis.ทิวสร. บ้านสร	นายนรินทร์ คำภีภาค ๐๙๒-๒๔๘๘๖๐๕
๒.	DBA ๐๓	๑๖ มี.ค.	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ฯ ----- ๗	Dis.สถานบ้านสร	Dis.ทิวสร. บ้านสร	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมดแปลง ๗ เครื่อง ๖๓๐ เครื่อง ผู้ใช้ไฟประมาณ ๒๐๑ ครัวเรือน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง พชง.๒ โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๐๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายคำรน ทนตหยาด)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

ส่วนรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ DBA03 จาก Dis.สถานบ้านสร ถึง Dis.ทิวสร. บ้านสร
ในวันที่ 9 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 303

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ DBA03 จาก Dis.สถานบ้านสร ถึง Dis.ทิวสร. บ้านสร
ในวันที่ 16 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 303

พนักงานศูนย์ฯ นาย สทพร สันตักกธรรณิ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ
2 มี.ค. 62
ก.๓

สทพร สันตักกธรรณิ
(๐๙๖-๖๑๒๓๓๓๓๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

625

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.อ.สข., กฟส.๑๖, กฟส.๑๖๖.
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 5 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. - (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา)
ลก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านสระ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9, 16 มี.ค. 62	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ปักเสาและพาดสายแรงสูงใหม่ ตามใบขอปฏิบัติงาน 303/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ	วันที่ 2 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 2 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 4 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนุช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
พื้นที่การดับไฟ							
1. ในวันที่ 9 มี.ค.62 จาก Dis ชั่วคราว สะพานบ้านสระ (จุดที่ 1) ถึง DIS ชั่วคราว รร.บ้านสระ(จุดที่ 3)							
2. ในวันที่ 16 มี.ค.62 จาก Dis ชั่วคราว สะพานท่าระกำ (จุดที่ 2) ถึง DIS ชั่วคราว รร.บ้านสระ(จุดที่ 3)							
Switching สำหรับวันที่ 9 มี.ค. 62							
1	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- -
2	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- -
3	DOA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R สะพานดำ
4	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
5	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		- -
6	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		- -
7	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- -
8	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- -
9	ทำการ Bypass DBA3R-02 Recloser บ้านลาดสิงห์						
10	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, GND		สช.		R บ้านลาดสิงห์
11	SW.Bypass	ปลด	สับ		สช.		DIS Bypass DBA03R-02
12	DBA03R-02	สับ	ปลด		สช.		R บ้านลาดสิงห์
13	ย้ายโหลด DBA 3 ไปจ่ายจาก DOA 3						
14	DOA03S-03	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาล
15	DOA03S-02	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 ก่อนสำนักงาน
16	DBA03S-14	ปลด	สับ		สช.		SF6 บ้านลาดสิงห์
17	DBA03S-07	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย
18	DIS ชั่วคราว DBA03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS ชั่วคราวข้าง รร.บ้านสระ
19	DBA03S-07	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย
20	DOA03S-02	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 ก่อนสำนักงาน
21	DOA03S-03	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาล
22	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	DIS ชั่วคราว DBA03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS ชั่วคราวสะพานบ้านสระ
24	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
25	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
26	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
27	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA	-	-
28	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA	-	-
29	DOA03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.	R	สะพานดำ
30	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
31	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	-
32	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC	-	-
33	SPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC	-	-
34	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC	-	-
35	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
36	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
37	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	-
38	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	-
39	DOA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.	R	สะพานดำ
40	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
41	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
42	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC	-	-
43	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	-
44	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	-
45	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
46	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
47	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
48	DIS ชั่วคราว DBA03	ปลด	สับ		สช.		DIS ชั่วคราวสะพานบ้านสระ
49	ย้ายโหลด DBA 3 กลับจาก DOA 3						
50	DOA03S-03	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
51	DOA03S-02	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 ก่อนสำนักงาน
52	DBA03S-07	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย
53	DIS ชั่วคราว DBA03	ปลด	สับ		สช.		DIS ชั่วคราวข้าง รร.บ้านสระ
54	DBA03S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.		SF6 บ้านลาดสิงห์
55	DBA03S-07	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย
56	DOA03S-02	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 ก่อนสำนักงาน
57	DOA03S-03	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
58	นำ Recloser บ้านลาดสิงห์ รหัส DBA3R-02 เข้าระบบ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
59	DBA03R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing, GND		สช.		R บ้านลาดสิงห์
60	SW.Bypass	สับ	ปลด		สช.		DIS Bypass DBA03R-02
61	DBA03R-02	Nonreclosing, GND	Normal		สช.		R บ้านลาดสิงห์
62	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
63	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
64	DOA03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		R สะพานดำ
65	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
66	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
67	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
68	SPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
69	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							
70	Switching สำหรับวันที่ 16 มี.ค. 62						
71	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
72	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
73	DOA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R สะพานดำ
74	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
75	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
76	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
77	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
78	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
79	ทำการ Bypass DBA3R-02 Recloser บ้านลาดสิงห์						
80	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, GND		สช.		R บ้านลาดสิงห์
81	SW.Bypass	ปลด	สับ		สช.		DIS Bypass DBA03R-02
82	DBA03R-02	สับ	ปลด		สช.		R บ้านลาดสิงห์
83	ย้ายโหลด DBA 3 ไปจ่ายจาก DOA 3						
84	DOA03S-03	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
85	DOA03S-02	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 ก่อนสำนักงาน
86	DBA03S-14	ปลด	สับ		สช.		SF6 บ้านลาดสิงห์
87	DBA03S-07	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย
88	DIS ชั่วคราว DBA03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS ชั่วคราวข้าง รร.บ้านสระ
89	DBA03S-07	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย
90	DOA03S-02	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 ก่อนสำนักงาน
91	DOA03S-03	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
92	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
93	DIS ชั่วคราว DBA03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS ชั่วคราวสะพานท่าระกำ
94	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
95	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G1						
96	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G2						
97	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		- -
98	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
99	DOA03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		R สะพานดำ
100	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
101	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		- -
102	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		- -
103	SPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		- -
104	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		- -
105	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
106	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
107	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
108	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- -
109	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- -
110	DOA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R สะพานดำ
111	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
112	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		- -
113	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		- -
114	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- -
115	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- -
116	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวต์ จุด G1						
117	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวต์ จุด G2						
118	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
119	DIS ชั่วคราว DBA03	ปลด	สับ		สช.		DIS ชั่วคราวสะพานท่าระกำ
120	ย้ายโหลด DBA 3 กลับจาก DOA 3						
121	DOA03S-03	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
122	DOA03S-02	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 ก่อนสำนักงาน
123	DBA03S-07	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย
124	DIS ชั่วคราว DBA03	ปลด	สับ		สช.		DIS ชั่วคราวข้าง รร.บ้านสระ
125	DBA03S-14	สับ	ปลด, ถอดคาน		สช.		SF6 บ้านลาดสิงห์
126	DBA03S-07	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย
127	DOA03S-02	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 ก่อนสำนักงาน
128	DOA03S-03	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
129	นำ Recloser บ้านลาดสิงห์ รหัส DBA3R-02 เข้าระบบ						
130	DBA03R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing	6 PM	สช.		R บ้านลาดสิงห์
131	SW.Bypass	สับ	ปลด		สช.		DIS Bypass DBA03R-02

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
132	DBA03R-02	Nonreclosing,GND	Normal		สช.		R บ้านลาดสิงห์
133	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		- -
134	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
135	DOA03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		R สะพานดำ
136	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
137	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		- -
138	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		- -
139	SPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		- -
140	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

