

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน SLY10S-05 DIS.แยกโรงงานวิทยุ - ปลายสาย
2. กำหนดวันที่ทำงาน 7 มี.ค. 62 ระหว่าง 12.00 น. ถึง 13.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.บางเลน งานที่ทำ ย้ายจุดจุ่มจากวงจรบนมาวงจรล่าง ตามใบขอปฏิบัติงาน 306/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 2 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย สัตต์ กักศรี อดิสรณ์ อดิสรณ์ วันที่ 7 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย [Signature] วันที่ 4 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
- นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	BEA09R-01	Normal	Non-Reclosing		SCADA	RE	วัดเกษม
2	SLY08R-01	Normal	Non-Reclosing		SCADA	RE	ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
3	- ดับไฟขอยแยกโรงงานวิทยุ เวลา 12.00 น.						
4	SLY10S-05	สับ	ปลด,ใช้โหดบาสเตอร์		รถบล-	DIS	แยกโรงงานวิทยุ
5	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการเปลี่ยนจุดจุ่มขอยแยกโรงงานวิทยุจากวงจรบน(BEA06)มาจุ่มวงจรล่าง(SLY08)						
6	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการเปลี่ยนจุดจุ่มขอยแยกโรงงานวิทยุจากวงจรบน(BEA06)มาจุ่มวงจรล่าง(SLY08) เสร็จเรียบร้อย						
7	- จ่ายไฟขอยแยกโรงงานวิทยุ						
8	SLY08R-01	Normal	Alternate		SCADA	RE	ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
9	SLY10S-05	ปลด	สับ		รถบล-	DIS	แยกโรงงานวิทยุ
10	BEA09R-01	Non-Reclos	Normal		SCADA	RE	วัดเกษม
11	SLY08R-01	Non-Reclos,Alter	Normal		SCADA	RE	ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
%%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิง %%%%%%%%%%%							

