



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่..... ก.๓.ภจ.(ปบ.) ๕๐๗ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุชา
ชื่อผู้.....

วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ตำแหน่ง..... อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง.....

Switching Deadline
วันที่ ๕ มี.ค. ๖๒

ด้วย..... กฟภ. กจ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า..... กว.ญจนบุรี..... ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน..... ๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/ สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F8 / กจ.	๗ มีนาคม ๖๒	๐๘.๐๐	๑๖.๐๐	รื้อถอนเสา ๑๒ ม จำนวน ๒๐ ต้น	SF6๓ ชั่วคราว ข้างโรงแรมเทวมันตรา	Diss KCA 6S-17 ตรงข้ามร้านก๊อ๊กโหม่ง	นายสุวิทย์ จำปาศี โทร ๐๙๙๖๒๖๓๘๘๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ข้างโรงแรมเทวมันตรา.....ข้างโรงแรมเทวมันตรา.....บ้านท่ามะขาม.....หัวหิน.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายเสกสรรค์..... ทัศนีย์..... ตำแหน่ง..... วศก.๖.ผ.ปบ..... โทร..... ๐๘๑๙๘๕๒๕๐๘.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(นายนคร กว้างขวาง)

ตำแหน่ง(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟภ.กจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๑ พิดเดอร์ KCA๐8 จาก SF๖๓ ชั่วคราว โรงแรมเทวมันตรา ถึง KCA 6S-17
ในวันที่ 7 มี.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 819/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... รักษาการ..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... นายเสกสรรค์ ทัศนีย์

.....
(นาย..... รักษาการ.....)
๒๖.๒.๖๒ ผจก.กจ.

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 2..... แผ่น
แผนผังแนบ..... 1..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 609


เรียน ผจก. กฟภ. กจ.

อ.ก.บ.ช.(ก.๓) / อ.ก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

.....
(นางสาวอรุษา ศักดิ์พิทยา)
ผคฟ.๐๖-(rev.๐๑/๒๕๖๐)
จ.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)
๒ 8 ก.พ. 2562

.....
นาย.....
๒๖.๒.๖๒

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ช่างโรงแรมเทวมนันตรา		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 มี.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟช.กจ.	งานที่ทำ	รื้อถอนเสา ตามใบขอปฏิบัติงาน 319/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายภุชณะศักดิ์ รักเนตรสาคร		วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ ๑๘ ก.พ 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ ๑๘ ก.พ 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายภุชณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KB-KT1A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	KCA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	-
5	KCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	-
6	ย้ายโหลด KCA08 บางส่วนไปจ่ายจาก KCA05						
7	KCA03S-16	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.		SF6 แยกบ้านทำน้ำดื่ม
8	SF6 ชั่วคราว	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 ช่างโรงแรมเทวมนันตรา
9	เมื่อพร้อมดับไฟ						
10	KCA06S-17	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ตรงข้ามร้านก๊วกโห่ง
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
13	KB-KT1A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
14	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
15	KCA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA	-	-
16	KCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA	-	-
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
18	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
21	KB-KT1A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
22	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
23	KCA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	-
24	KCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMW	-	-
25	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
26	KCA06S-17	ปลด	สับ		กจ.		DIS ตรงข้ามร้านก๊วกโห่ง
27	ย้ายโหลด KCA08 บางส่วนกลับจาก KCA05						
28	SF6 ชั่วคราว	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.		SF6 ช่างโรงแรมเทวมนันตรา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	KCA03S-16	สับ	ปลด, ถี้อคคาน		กจ.		SF6	แยกบ้านทำน้ำดื่ม
30	KB-KT1A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
31	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
32	KCA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-	-
33	KCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-	-
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								

