



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.บ.บ. (ร.๓) ๐๕๖๒ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายศักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ 27 ก.พ. 2562
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขระบบ CSCS ไม่นับที่กล่าวกระแส FAULT สถานีไฟฟ้า หนองปลาหมอ ตามแผนผังสิ่งเชื่อมแบบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	05VB-01	๕ มี.ค. ๖๒	๐๙.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไขระบบ CSCS ไม่นับที่ กระแส FAULT	OPEN BREAKER	TRUCK OUT SERVICE	นายสาธิต พัดขวงค์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พัดขวงค์ ตำแหน่ง วิศว.๖ มรท.กบข.(ก.๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด มศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....)
ตำแหน่ง (นายสุวพันธุ์ สุกดีสิงห์)
วัดก.๓๐ ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (มอฟ.) กฟผ.๓
เวียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

มอฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ N005 จาก N005 V2#1 ถึง Truck out.
ในวันที่ 5 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09:30 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 324/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภาณุวัฒน์ คุ้ม ประสานงานการขอตัดไฟกับ ภาณุวัฒน์ คุ้ม
28 ก.พ. 62 ๐.3

(.....)
๐๘๓.๓๓๖๐๓๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.) 616
เวียน ผจก. กฟผ.๐.๒๖๒.
อ.ก.บ.บ.(ก.๓) อ.ก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแบบ แผ่น
มอฟ. 2 (สถานี หนองปลาหมอ)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรุษา-ศักดิ์พัฒนา)
จ.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

(นางสาวอรุษา-ศักดิ์พัฒนา)
จ.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ส่งทางสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
27 ก.พ. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นองปลาหมอ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 มี.ค. 62	ระหว่าง 09.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ แก๊ซ CSCSไม่บันทึกค่า Fault	ตามใบขอปฏิบัติงาน 324/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ		วันที่ 1 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 01-03-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 1/3/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร 2. นายสถาพร,นายชณิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ 3. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายมนโษ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ย้ายโหลดวงจร NOM05 ไปรับไฟจาก BPB09						
3	NOM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NOM		-
4	NOM05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NOM		- 0.1 MW
5	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
6	BPB09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPB		- 7.6 MW
7	BPB09S-05	ปลด	ล๊ับ		บปง.	SCADA	SF6 โรงลิเกทองเคลิ้ม
8	NOM05VB-01	ล๊ับ	ปลด		NOM		-
9	NOM05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NOM		-
10	แจ้งสถานะพื้นที่ดับไฟให้ กบข.(ก.3) ทราบ						
11	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
12	NOM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NOM		-
13	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
14	BPB09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPB		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้						
16	NOM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Manual		NOM		-
17	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Manual		EGAT		-
18	BPB09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPB		-
19	ยืนยันความเรียบร้อยจุดปฏิบัติงาน แล้วเสร็จทุกชุดงาน สามารถจ่ายไฟได้ เวลา.....ผู้แจ้งยืนยัน.....						
20	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
21	NOM05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NOM		-
22	NOM05VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "Off" Auto Reclose		NOM		-
23	BPB09S-05	ล๊ับ	ล๊ับ		บปง.	SCADA	SF6 โรงลิเกทองเคลิ้ม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
25	BPB09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPB		- -
26	NOM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NOM		- -
27	NOM05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NOM		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							